

LEGENDA SI

TRUBKA D32
ŽLAB 100,50/50 — HLAVNÍ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ
(KABELY ULOŽENY VOLNĚ V KABELOVÉM ŽLABU NEBO V TRUBCE)
SVĚTLA ZAVĚSIT POD POTRUBÍ ÚT NA PŘÍČNĚ NATAŽENÁ LANA

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 1x400V/2x230V; 16A; FI25/4/003

X — ZÁSUVKA 230V (VÝŠKA OSAZENÍ : 300 mm)

L-1(A) a
N-1(A)

SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ, IP66
2x36W

SVÍTIDLO NOUZOVÉ, AUTOTEST, IP65
24W

PŘÍSLUŠNOST SVÍTIDLA KE SPÍNAČI

TYP SVÍTIDLA (A–G)

ČÍSLO SVĚTELNÉHO OKRUHU (1)

TYP OSVĚTLENÍ (L ... HLAVNÍ, N ... NOUZOVÉ)

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:

SILOVÁ – 3 NPE AC 50Hz, 400V / TN–S
OVLÁDACÍ – 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN–S
– 1 AC 50Hz, 24V / FELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed. 3 čl.412.1 IZOLACÍ
čl.412.2 KRYTEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed.3 čl.413.1 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
čl.413.1.6 DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
PRO OBVODY FELV :
PODLE ČSN 33 2000–4–47 čl.471.3

ZODP. PROJEKTANT	NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. JOSEF HRUŠKA	ING. JOSEF HRUŠKA	ING. JOSEF HRUŠKA	

Ing. Hrušťka Josef
tel.: 739 669 324
josef.hruska@volny.cz

INVESTOR:	SSŠ Brno příspěvková organizace, Hybešova 253/15, Brno
MÍSTO STAVBY:	Brno
AKCE:	REKONSTRUKCE KOTELNY HYBEŠOVA 253/15
SOUBOR:	MĚŘENÍ A REGULACE, ELEKTROINSTALACE
OBSAH:	PŮDORYS KOTELNY – ČÁST SI

FORMÁT	8 x A4
DATUM	05/2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. Č.	2021
ARCH. Č.	
MĚŘÍTKO	1:20
VÝKRES ČÍSLO	103