



GARANT projekt, s.r.o.
Ing. Michal Novák
Staňkova 103/18
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
07557/2020/5040VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Živna / 543171510BRNO / DATUM
12.5.2020**Fasáda objektu MDM Brno, Cihlářská 21**

Vyjádření ke stavební činnosti


K předložené žádosti a projektové dokumentaci, jejímž předmětem jsou stavební úpravy objektu MDM na nároží ulic Cihlářské a Botanické, Vám sdělujeme naše stanovisko.

Stavební úpravy objektu Masarykova domova mládeže spočívají v odstranění stávajících omítkových souvrství na vnější fasádě, zateplení fasády, oprava povrchových úprav balkonových a lodžiových konstrukcí, výměna okapových chodníků a úprava souvisejících zpevněných ploch

- V chodníku ulice Botanické, po straně Masarykova domova mládeže, je vedena kabelová trasa DPMB, a.s. (napájecí a zpětné trakční kabely), pokračující v chodníku dále vpravo ulicí Burešovou po straně lichých čísel.

V této souvislosti požadujeme dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení všech podzemních zařízení DPMB, a.s. v obvodu staveniště. Vytyčení provedou pracovníci střediska 5082 Mělnírna a kabelová síť, Radlas 8/10, tel. 543175333, mob. 605580852 do pěti pracovních dnů od sdělení Vaší objednávky.
2. **Realizační podmínky projednejte se správcem kabelové trasy - středisko 5082 Energetická síť, p. Knoflíček, tel. 543175310, mob. 736652798, email: lknoflicek@dpmb.cz.**
3. **V rámci stavby je nutné zajistit ochranu kabelové trasy tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo narušení.** Odstranění stávající konstrukce komunikačních ploch a výkopové práce v ochranném pásmu 2,0 m od krajního kabelu DPMB musí být prováděny pouze ručně.
4. Kabelová trasa DPMB, a.s. nesmí být narušena. Její případné narušení hlase ihned na energetický dispečink tel. 543175132 nebo 603177646.
5. V případě poškození stávajících kabelových chrániček DPMB požadujeme vybudování chrániček nových dle podmínek stanovených pracovníky našeho střediska **Energetická síť**.



120 let zahájení provozu
elektrické tramvaje v Brně



90 let zahájení provozu
autobusové dopravy v Brně

Dopravní podnik města Brna, a. s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 656 46, telefon: 543 171 111, www.dpmb.cz, dpmb@dpmb.cz
Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2463
Společnost je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016 a ISO/IEC 27001:2013

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město
číslo účtu: 8905621/0100, IBAN: CZ82 0100 0000 0000 0890 5621
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX, IČO: 2550 8881, DIČ: CZ 2550 8881

6. **Zahájení stavby oznamte na středisko 5082 Energetická síť.**
7. **Kabelová trasa, která je vedena v nezpevněných plochách nebo v chodníku, nesmí být bez zajištění pojižděna dopravní a stavební technikou. Zajištění trakčních kabelů konzultujte s pracovníky střediska Energetická síť.**
8. **Nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu nesmí být umístěna žádná zařízení a staveništní technika a nesmí být ukládán žádný stavební nebo jiný materiál.**

Veškeré škody na zařízení DPMB vzniklé při realizaci uvedené akce, zjištěné i dodatečně, budou hrazeny z finančních prostředků investora.

S pozdravem

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlínky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646

Ing. Jaromír Holec
technicko-provozní ředitel