

Vážený pan
Ing. Michal Novák

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: **TSB/04981/2020**

VYŘIZUJE: **Iveta Šimandlová**

TEL./MOBIL: **545 424 033 / 604 223 466**

EMAIL: **simandlova@tsb.cz**

DATUM: **19.05.2020**



14180-20-TSB

Věc – Subj. **Vyjádření k projektové dokumentaci k prováděcí dokumentaci**
Název akce : „Fasáda objektu MDM Brno, Cihlářská 21“

Vážený pane,

při realizaci shora uvedené akce dojde k dotčení našeho zařízení. S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- před započítím výkopových prací bude vytyčena trasa kabelu veřejného osvětlení (dále v textu VO). Objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka podatelna@tsb.cz. Vytyčovací protokol bude předložen při kolaudačním řízení
- před zahájením prací přizvete 14 dní předem pracovníka TSB, a.s (tel. 604 223 466) na stavbu, kde bude sepsán protokol o stavu předávaného zařízení a budou dohodnuty další podmínky provozu VO po dobu stavby. Splnění této podmínky požadujeme po investoru akce, který bude po dobu stavby odpovídat za splnění podmínek sepsaných protokolárně. Při obnazezení vedení VO nás přizvete ke kontrole uložení a neporušenosti izolace kabelů VO
- v případě, že bude stavbou poškozená chránička budeme požadovat výměnu vždy v celé délce pod novými povrchy
- zahájení prací oznámte správci VO písemně
- zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci VO písemně
- požadujeme dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- Investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- odkryté kabelové vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti (oznámít alespoň jeden den předem). Volejte na tel. 604 223 466Z kontroly bude pořízen zápis, který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznámte na dispečink TSB, a.s. (tel. 800 100 312). Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby
- poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení
- případné přeložky VO nám zašlete k odsouhlasení
- budeme přizváni ke kolaudačnímu řízení

Vyjádření Odboru datové sítě:

V oblasti dotčené stavbou se nachází optická trasa v majetku společnosti Technické sítě Brno, a.s.


1. Optickou trasu tvoří dvě HDPE chráničky v průměru 40 mm v barvě červené a bílé. Trasa HDPE přichází od stožáru VO č. S-0069-010 (bez odskoku ke stožáru) na ulici Botanické. Pokračuje přes stožár 011 a asi po 3,5 m kříží chodník a následně vede v blízkosti přilehlé zidky. Prochází kolem stožáru S-0069-012 a po ca 5 m přechází vjezd do areálu, dále míjí stožár č. 013, 014 a asi 10 m za stožárem č. 014 je v chodníku ukončena. Trasa HDPE vede v souběhu s trasou VO bez odskoků ke stožárům VO.

S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Zahájení vlastních prací musí být oznámeno paní Šimandlové na tel. číslo 604 223 466.
- Investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškerá opatření proti poškození optického kabelu stavebními pracemi
- Během výstavby bude respektováno ustanovení § 101 a 102 Zákona č. 127/2005 Sb. O Elektronických komunikacích.
- Požadujeme dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- Výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- Odkryté vedení musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem HDPE trubek musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti HDPE trubek zástupce naší společnosti paní Šimandlová - tel. 604 223 466 (oznámit alespoň jeden den předem)
- Z kontroly bude pořízen zápis, který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení, za kontrolu nepovažujeme pořízení fotografií nebo videozáznamů.
- Jakékoliv poškození našeho zařízení ihned oznamte na dispečink TSB, a.s. (tel. 545424040). V případě poškození našeho zařízení budeme žádat obnovu původního stavu.
- Veškeré náklady na tyto činnosti budou hrazeny investorem stavby.

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVIŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Ing. Miroslava Vraná

Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku