

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 1 pro veřejnou zakázku

Rekonstrukce školní kuchyně

zadavatel : Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
sídlo : Hybešova 53, 680 01 Boskovice
IČ : 62073516

vydává dne 19. 1. 2021 na základě žádosti účastníka ze dne 18. 1. 2021 vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek v tomto znění:

1. Dotaz účastníka:

Je připojení a umístění ovladače VZT jednotky součástí dodávky elektro? V TZ vzduchotechniky je napsané, že profese elektro zajistí el. přívod mezi rozvaděčem jednotky a místem ovladače.

Odpověď zadavatele:

Profese elektro zajistí pouze kabel mezi umístěním podružného ovladače a venkovním rozvaděčem VZT jednotky. Profese VZT zajistí napojení na rozvaděč, který je dodávkou VZT jednotky (na příslušné svorky v rozvaděči) a zapojí kabel do podružného ovladače.

2. Dotaz účastníka:

Elektro zajistí přívod pro osvětlení digestoří. Zapojení osvětlení má zajistit profese elektro, nebo VZT?

Odpověď zadavatele:

Vlastní zapojení osvětlení digestoří (jištěný el. kabel od profese elektro bude přivedený k el. "krabičce" na "střeše" digestoře) zajistí profese VZT.

3. Dotaz účastníka:

Ve výkazu výměr jsou uvedeny u VZT jednotky frekvenční měniče. V příloze "příloha ke slepému rozpočtu – hlukové parametry VZT jednotky" jsou uvedeny EC motory VZT jednotky. Které mají být?

Odpověď zadavatele:

Způsob řešení VZT jednotky není podstatný – zásadní je dodržení požadovaných hlukových frekvenčních charakteristik.

V Boskovicích dne 19. ledna 2021