




Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

L-20-025-000

NAŠE ZNAČKA

722/005238/2021/JŠn

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Šnajdrová / 543 433 215

BRNO

04.03.2021

210304Q1

VĚC

Žatčany, k.ú. Žatčany, p.č. 3410

III/4167 Žatčany, most ev. č. 4167-1

Stanovisko k PD pro společné povolení - souhlasné stanovisko s podmínkami

Předložená dokumentace s žádostí o vyjádření, která je u nás vedena pod ev.č.4918/2021 dne 01.03.2021, řeší demolici stávajícího mostu a výstavbu nového mostu ve stejné poloze. Z důvodu plynulého navázání na nový mostní otvor dojde ke drobné tvarové úpravě koryta Hranečnického potoka. Dále dojde k úpravě komunikace v předpolích mostu, rozšíření komunikace ve směrových obloucích a k úpravě sjezdů v okolí mostu a komunikace.

Odvodnění mostu je řešeno příčným a podélným spádem k obrubám mostu a následně mimo most ke zpevněným plochám za křídly a odtud pomocí skluzů do koryta toku.

Přílohy: A. Průvodní zpráva 09/2020, B. Souhrnná technická zpráva 09/2020,

C.01 Situační výkres širších vztahů 09/2020, C.03 Koordinační situační výkres 09/2020,

D.01 SO 201 Technická zpráva 09/2020, D.04 SO 201 Vzorový příčný řez mostem 09/2020,

D.01 SO 151 Technická zpráva 09/2020, D.04 SO 151 Příčné řezy v místě jednotlivých sjezdů 09/2020

Členění stavby:

SO 001 Demolice mostu ev. č. 4167-1

SO 020 Příprava území

SO 101 Silnice III/4167

SO 151 Úprava sjezdů

SO 181 Dopravně-inženýrská opatření

SO 201 Most ev.č. 4167-1

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme:

Stavbou, v rozsahu, daném předloženou PD, bude dotčeno ochranné pásmo přivaděče Vířského oblastního vodovodu DN 200 a DN 100 k výustnímu objektu, včetně věcného břemene (služebnosti) – VB0195.05 v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Kanalizaci v zájmovém území neprovozujeme.

Z hlediska provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu souhlasí Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se stavbou dle předložené projektové dokumentace (PD), při dodržení podmínek:

- Upozorňujeme, že na pozemcích p. č. 3468, 3513, 3514, 3515, 3516, 3743, v k.ú. Žatčany mají Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. sjednané věcné břemeno služebnosti, která je v naší akciové společnosti vedena pod č. smlouvy VB0195.05.

Toto stanovisko se týká pouze technického řešení předložené stavby.

Pro provádění prací, v rozsahu odpovídajícím daným věcným břemenům (služebnost), je nutné zažádat naši společnost (útvár právní) o vydání souhlasu a také vlastníka inženýrské sítě. K dané

TELEFON
+420 543 433 111

FAX
+420 543 433 000

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB BRNO-MĚSTO 5501621/0100

DIČ: CZ46347275

IČO: 46347275

žádosti budete potřebovat toto stanovisko vyjadřující se k technickému řešení navrhovaných stavebních úprav. Doporučujeme dané předem konzultovat s paní Hanou Havlátovou (tel. 543 433 056, e-mail hhavlatova@bvk.cz) nebo Ing. Janou Charalambidu (tel. 543 433 055, e-mail jcharalambidu@bvk.cz), útvar právní.

- **Vodovod** – vodovodní řad, včetně přípojek, nechá investor před stavbou vytýčit v terénu, (tel. 606 676 302 - pan Emil Stelzel) nebo vytycenivodovodu@bvk.cz. Zahájení prací dodavatel oznámí min 3 dny předem na vodárenský provoz. Krytí vodovodu zůstane v rozmezí 1,5 – 2,0 m. Stav dotčených armatur nechá dodavatel zkontrolovat před a po ukončení stavby, (vodárenský provoz Pisárky – tel. 606 715 403, pan František Turek), během stavby dodavatel zajistí plnou ovladatelnost armatur. **Protokol o předání a zpětné kontrole dotčených armatur vodárenskému provozu, bude nedílnou součástí protokolu skutečného provedení stavby.** Kontrola armatur a opravy armatur poškozených stavbou budou provedeny na náklady dodavatele.
- **Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací**, dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., rovněž dodržte ČSN 73 6005.
- **V ochranném pásmu inženýrských sítí v provozování naší akciové společnosti se smějí výkopové práce provádět pouze ručně.**
- Zařízení a zázemí staveniště, skládku materiálu umístěte mimo ochranné pásmo vodovodního řadu.
- Respektujte stávající vodovodní řad, ovládací armatury je nutno ponechat volně přístupné.
- Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodních zařízení, která jsou v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., a musí být umožněn přístup k nim.
- V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení vodovodního řadu požadujeme přizvat na místo stavby obvodového technika vodárenského provozu p. Františka Turka - tel. 606 715 403 a dbát jeho pokynů.
- V případě vzniku poruchy na vodovodním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, upozorněte dispečink naší akciové společnosti - tel. 543 212 537. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.
- Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby, podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.


Toto stanovisko 722/005238/2021/JŠn platí pouze pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Stanovisko platí po dobu jednoho roku od data odeslání.

Poznámka: Předloženou dokumentaci si ponecháme pro vlastní potřebu.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Inženýrské 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Útvar VHR a GIS


Ing. Ondřej Bojanovský
vedoucí útvaru VHR