



Naše zn.: VOV/124/2021

Vyřizuje: Ing. Milan Kubeš

Telefon: 724 878 433

Mail: kubes@vov.cz

Linio Plan, s.r.o.
Ing. Petra Konečná
Sochorova 23
616 00 Brno

Brno 23. 3. 2021

Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby „III/4167 Žatčany, most ev. č. 4167-1“

K Vaší žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby „III/4167 Žatčany, most ev. č. 4167-1“ Vám sdělujeme, že se v bezprostřední blízkosti zájmového území stavby, na pozemcích č. p. 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3468, 3513, 3514, 3515 a 3516 v k.ú. Žatčany nachází vodohospodářská infrastruktura v našem majetku.

Jedná se o vodovodní přivaděč z tvárné litiny DN 200 zásobujících více než 6 tisíc obyvatel v 6-ti obcích. Součástí přivaděče je také podchod pod Hranečnickým potokem včetně kalosvodné šachty a výustního objektu.

Veškerá naše infrastruktura je v předložené dokumentaci zakreslena, její vnější znaky jsou součástí zaměření. (Za správnost zákresu odpovídá projektant! Používejte pouze zákresy polohy našich sítí a zařízení v digitální podobě vydané jejich provozovatelem, kterým jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brno – Pisárky, Pisárecká 555/1a.)

Do ochranného pásma naší infrastruktury částečně zasahuje pouze nezbytně nutný sjezd na stávající nezpevněnou polní cestu. Úprava stávajícího sjezdu spočívá ve vybudování rozebíratelné nestmelené vozovky v celkové tloušťce 30cm, jejíž povrch v rozsahu ochranného pásma vodovodního přivaděče koresponduje s úrovní stávajícího terénu.

Před zahájením stavby požadujeme, aby stavebník zajistil v rozsahu staveniště vytyčení naší infrastruktury, včetně jejího ochranného pásma, dle Zákona o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb., za přítomnosti provozovatele. Vyznačení polohy naší infrastruktury a jejího ochranného pásma požadujeme zachovat po celou dobu stavby. V ochranném pásmu naší infrastruktury nesmí být umístěno zařízení staveniště či skládky materiálů a prováděna jakákoliv činnost, která by mohla ohrozit spolehlivost a bezpečnost jejího provozu (např. použitím technologie způsobující otřesy nebo pohyby půdy apod.), nebo která by k ní znemožňovala nebo znesnadňovala přístup. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho potrubí musí být prováděny s vědomím a písemným souhlasem jeho provozovatele!

V případě dodržení výše uvedených podmínek a podmínek provozovatele převaděče souhlasíme s povolením stavby „III/4167 Žatčany, most ev. č. 4167-1“ na základě předložené dokumentace. Za soulad nám předložené dokumentace s dokumentací předložené stavebnímu úřadu zodpovídá předkladatel.

S pozdravem

Vírský oblastní vodovod,
sdružení měst, obcí a svazků obcí
Hlinky 35, 603 00 Brno
DIČ: CZ60552662 ②



Ing. Jindřich Dušek, Ph.D.
výkonný ředitel VOV, s.m.o.



Telefon: 542 213 463
e-mail: sekr@vov.cz
[http:// www.vov.cz](http://www.vov.cz)

Bankovní spojení: KB Brno
č.ú. 19-5191650227/0100

DIČ: CZ 605 526 62
IČ: 605 526 62
datová schránka: 5mb854b