



Prostředí (vnější vlivy)				viz "produkt" příloha TZ	
Napájevací soustava		3NPf stř. 50Hz 230/400V/TN-C-S			
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše	normální	automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S			
	doplňená	- doplňujícím pospojovacím - proudovým chráničem 30 mA			
Barevné značení vodičů dle ČSN 31 065					

  

<p><b>POZNÁMKY:</b></p> <p>- STYL S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI - při provádění výkopových prací nutno respektovat podzemní vedení, kterého umístění je známo z předchozích staveb, zejména před zahájením prací provádět o vyhledání těchto vedení i NEVYKONÁNÍMÍ NEZBYTNÉ VYTŘEŠENÍ!</p> <p>- PŘI KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU S PODZEMNÍMI SÍŤEMI NUTNO DOORČET NIK, VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005</p> <p>- DALŠÍ ÚDAJE - viz TZ III</p>					
<p><b>VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA</b></p>					
<p>REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DÍVŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZANA !!!</p>					
<p><b>/ Ing. Oldřich DÍVŠ, 671 31 Únanov č. 144, projektce, montáže, revize</b></p>					
<p>Zak. č. : 33 - 20</p>	<p>Zak. č. : 33 - 20</p>	<p>Ing. Oldřich DÍVŠ</p>	<p>Projektant : LBOF SEMERAD</p>	<p>Stupně : DÚR + DSP</p>	<p>Revize : 1 : 100 Formát A4 : 3</p>
<p>Aut. : HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Zámecká 57, 664 52 Sokolnice okres Sokolnice, k.ú. Sokolnice ELEKTROINSTALACE</p>	<p>Název : ROZVODY V 1.NP - ČÁST A, B, C</p>	<p>Datum : 10 / 2020</p>	<p>Č. výkresu : 2</p>	<p>Objekt : Dělnický objekt</p>	<p>Objekt : Dělnický objekt</p>
<p>Objekt : Dělnický objekt</p>					

Prostředí (vnější vlivy)		viz "protokol" příloha TZ
Napájecí soustava	3NPE stř. 50Hz 230/400V/TN-C-S	
Ochrana před úrazem elektrickým proudem	normální	automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S
	doplňená	- doplňujícím pospojováním - proudovým chráničem 30 mA
- při poruše		
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165		

[illegible]

**- DALŠÍ ÚDAJE - viz TZ !!!**

**- DALŠÍ ÚDAJE - viz TZ !!!**

**VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA**

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU  
ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVÍŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!

**Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projektce, montáže, revize**

Zodpovedný projektant : <b>Ing. Oldřich DIVÍŠ</b>	Projektant : <b>Libor SEMERÁD</b>	Stupeň : <b>DŮR + DSP</b>	Zak. č. : <b>33 - 20</b>
--	--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------

**HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB**  
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice  
obec Sokolnice, k.ú.: Sokolnice  
ELEKTROINSTALACE

ELEKTROINSTALACE

Název :	Datum :
---------	---------

POZYWOPNY V 1 NIB ČÝST A B C

ROZVODY V 1.NP - CAS I A, B, C	10 / 20
--------------------------------	---------

## ROZVODY V 1.NP - ČAS I A, B

Investor :	C. výkresu :
------------	--------------

**Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice**

1