

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	4001-2		
Název mostu:	Most přes zátopní území za Hostimí		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Zátopní území		
Převáděná komunikace:	3. třída / 4001		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	0.718 km	Staničení na úseku: 0.718 km	
Rok postavení:	9999		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Jihomoravský		
Okres:	Znojmo		
Obec (MČ):	Hostim		
Katastrální území:	Hostim		
Správce mostu:	kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Západ, cestmistrovství Vranovská Ves		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení:			
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$ Rok:
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)			
$V_n = 19.0\text{ t}$	$V_r = 48\text{ t}$	$V_e = 118\text{ t}$	$V_{aj}(V_a) = 7.2\text{ t}$ Rok: 2019
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1	Délka přemostění: 2.50 m	Délka NK: 3.50 m	
Šikmost: Kolmý 100.00 g	Volná šířka: 5.05 m	Celková šířka mostu: 5.95 m	
Plocha mostu: 20.82 m ²			
Souřadnice mostu	S-JTSK X: -652064 Y: -1175346	WGS: 49.010339°N 15.896839°E	
Popis spodní stavby:			
opěry kamenné místy cihlené omítnuté, kamenná křídla šikmá omítnutá			
Popis nosné konstrukce:			
Cihelná klenba.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 6.30 m	Výška NK nad hladinou vody: 3.35 m		
Q_{100} : -	Normální hladina vody: 0.10 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.	Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajiní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Kámen
	Délka: 5.95 až 0.00 m	Šířka: 1.00 až 0.00 m	Výška: 2.10 až 0.00 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 2.60 m	Kolmá světlost: 2.60 m	Konstrukční výška: 0.45 m
	Rozpětí: - m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Cihly	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Klenba	Prefabrikát: Nezadaný	
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 5.05 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	svodidlo		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 11.4.2019

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč


Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:


Datum tisku: 12.4.2021 12:39 Vytisknul z BMS: Procházková Zuzana, Ing.

4001-2
HOSTIM



PRAVÁ

← HOSTIM



↓ HOSTIM ↓

