




LEGENDA VODOVODU



VODOVODNÍ ROZVOD

POŽARNÍ VÝCHOVOD


ZNAČENÍ DIMENZÍ, TL. IZOLACE (V.2. 193 / 2007 Sb.)

POČIS	FPR – PN16	PŇOVÝ FE
Ø20	Ø20x2,8	tl. 5mm
Ø25	Ø25x3,5	tl. 5mm
Ø32	Ø32x4,4	tl. 5mm

TEPLÁ VODA – POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ (NEBO V POOLUZE)
PLASTOVÉ PPR POTRUBÍ – VEJŠÍ PRŮMĚR – Ø


POPIS	PPR – PN20	PĚNOVÝ PE
Ø20	Ø20x3,4	Ø. 19mm
Ø25	Ø25x4,2	Ø. 19mm
Ø32	Ø32x5,4	Ø. 19mm

POPIS	OCEL. POZINK.	
DN20	3/4"	
DN25	1"	
DN32	5/4"	
DN50	2"	




DATUM

objednote



Zhotovitel dokumentov



e-mail: moravia@moravia.cz



Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

JTSK soutěžnický systém

 $\pm 0.000=199.60 \text{ m. n.m.}$

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONTAKČNÍ ORGANIZACE		ID 60101380	
DEKRETNÍ 02/0021	FHP		
PROJEKTANT	VÝPRACOVAVEL	KONTROLA	FHP
Ing. Milan Hájek	Ing. Vladimír Štěrba	Kont. Čermák	Ing. V. Štěpánek
NÁZEV PRŮBĚHU		NÁZEV PRŮBĚHU	
DŮMŮV PRO SENIORY HUSTOPEČE		ATELIER POČÍNEČSKÝ STAVBY	
S001 Domov pro seniory		CÍLÍK ZAKÁZKY 2-0274-02/40	
1.1. celkový stavební technický návrh		DPS/025	
OSOV PRŮBĚH		MĚŘENÍKOVÉ	
		1:50	
		DATUM	
		12.11.2015	
		POKRYTÍ FORMÁTOU	
		12.11.2015	
		OSOV KOPÍ	
		OSOV PRŮBĚH	
		D 34	
Podpis 4.NP – vedoucí		ID 60101380	
Ing. V. Štěpánek		Ing. V. Štěpánek	