

ŠR = školní rozhlas  
 PK = kování dle ČSN EN 179  
 P = PHP práškový 21A/113B 6 kg  
 NO = nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838  
 E = počet osob dle ČSN 73 0818  
 u = počet únikových pruhů

tělocvična  
 (jen tělovýchova)  
 E=62,7/4=16

N1.01\_2021-III.

fitness  
 (jen tělovýchova)  
 E=29,8/4=8

ČÁST 01

NO  
 ŠR

E=16  
 u=1,5ú.p.

překlad R45DP1  
 ochrana SDK

E=24  
 u=1,5ú.p.

požární přepážka (stěna)  
 REI45DP1

l=17m

EI30DP3-C

sociály

šatna

E=56  
 u=1,5ú.p.

měněný nástěnný  
 hydrant. Nově se jedná  
 o DN19mm, hadice 30m  
 tvarově stálá

EI30DP3-C

objektová komunikace  
 (školní chodba)

délka trasy  
 hadice 27 m

E=32  
 u=1,5ú.p.

kmenová třída  
 E=47,5/1,5=32

ČÁST 02

ČÁST 03

stávající  
 chodba

