

[illegible]

ČÁST 02

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPECIALIZACE NAVAZUJE NA PROJEKT STAVEBNÍ ČÁSTI
- BYLO PROVEDENO ORIENTAČNÍ PROHLÉDNUTÍ STÁVAJÍCÍCH PŘIPOJOVACÍCH MÍST A ROZVODŮ. STÁVAJÍCÍ ROZVODY NEBYLY DOHLEDÁNY.
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU PŘED REALIZACÍ PŘEVĚŘENY A V RÁMCI STAVBY PROBĚHNĚ KOOORDINACE S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PŘIPRAVENÉ, NEBO DŘÍVE POUITÍ ROZVODY
- BUDE PROVEDENO PŘIPOJENÍ KE STÁVAJÍCÍ RS1 V MÍSTNOSTI 519
- PRIORITYNĚ BUDOU ROZVODY PROVEDENY V PODHLEDECH
- PROSTUPY PROVEDENY DLE POŽADÁVŮ PBŘ S OHLEDEM NA POŽÁRNÍ ÚSEKY
- BUDE PROVEDENO PŘIPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZHLASU DO NOVÝCH HLASIČŮ DLE PBŘ
- POLOHA SVÍTIDEL, ZÁSUVK A TYP SVÍTIDEL BUDE KOOORDINOVÁNA A DEFINITIVNĚ ODSOUHLASĚNA INVESTOREM A ARCHITEKTEM PŘI REALIZACI
- KABELOVÉ TRASY SLP BUDOU VEDENY V PLASTOVÉ CHR.
- PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VICENASOBNÝCH RÁMEČKŮ.

SOUSTAVA:
3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C před RO
3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C-S RO
3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-S za RO

MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN VODIČE: ROZVADĚČ RO
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: ST. NORMÁLNÍ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
ST. DOPLNĚNÁ-PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPL. POSPOJ.

 ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ
 SPÍNAČ ŘAZENÍ 1 IP20, ZAPUŠTĚNÝ
 SPÍNAČ ŘAZENÍ 1/0 (VENTILÁTOR) IP20/IP44, ZAPUŠTĚNÝ
 + DOBĚHOVÉ RELÉ
 SPÍNAČ ŘAZENÍ 5 IP20, ZAPUŠTĚNÝ
 SPÍNAČ ŘAZENÍ 6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ
 SPÍNAČ ŘAZENÍ 7 IP20, ZAPUŠTĚNÝ
 SPÍNAČ ŘAZENÍ 6+6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ
 VENTILÁTOR S INTEGROVANÝM ČASOVAČEM
 ROZHLAS ŠKOLNÍ
 RS DOMOVNÍ ROZVADĚČ
 DATOVÁ ZÁSUVKA 2XRJ45
 ZAŘÍZENÍ VZT, 230V/16A-DODÁVKA VZT
 NAPÁJENÍ PISOÁR 230V
 NAPÁJENÍ OSOUŠEČ RUKOU 230V

●●● OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

A  SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, STROPNÍ ŽÁŘIVKOVÉ, IP20,
velikost 1200-1500/150-200, 2x36W,
- TĚLOVÝCHOVNÉ AKTIVITY

AN ×  SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, STROPNÍ ŽÁŘIVKOVÉ, IP20,
velikost 1200-1500/150-200, 2x36W, NOUZOVÝ MODUL DLE PBŘ
- TĚLOVÝCHOVNÉ AKTIVITY

B X ⊗ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ STROPNÍ, KRUHOVÉ, IP20
velikost DN 200-250mm, opálové, 1300-1600lm
- ŠATNY

BN × ⊗ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ STROPNÍ, KRUHOVÉ, IP20
velikost DN 200-250mm, opálové, 1300-1600lm, NOUZOVÝ MODUL
- ŠATNY

C × ⊗ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ STROPNÍ, KRUHOVÉ, IP44
velikost DN 200-250mm, opálové, 1300-1600lm
- SPRCHY, WC

D × Ø SVÍTIDLO VSAZENÉ DO PANELOVÉHO PODHLEDU, IP44
velikost DN 200-250mm, opálové, 1300-1600lm
- WC, ÚKLID

DN × Ø SVÍTIDLO VSAZENÉ DO PANELOVÉHO PODHLEDU, IP44
velikost DN 200-250mm, opálové, 1300-1600lm, NOUZOVÝ MODUL
- WC

POZNÁMKA:
SVÍTIDLO VSAZENÉ DO PANELOVÉHO PODHLEDU, IP44
velikost DN 200-250mm, opálové, 1300-1600lm, NOUZOVÝ MODUL
- WC.

1.NP = $\pm 0,000$

NÁZEV STAVBY:		STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1NP OBCHODNÍ AKADEMIE BRNO		AUTOR:		 MŮČKA VESELÝ ARCHITEKTI	
VÝKONOVÁ FÁZE:		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - STAVEBNÍ ÚPRAVY, ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI STAVBY		MŮČKA Veselý architekti s.r.o.			
ČÁST:		D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY / D.1.4.D - ELEKTROINSTALACE		IČO: 07587295, Karlova 933/7, Brno, 614 00, office@muckavesely.cz			
MÍSTO STAVBY:		Kotlářská 263/9, Brno p. č. 1025/1 v k.ú. Veveří [610372] / Brno [582786]		VÝKON:		SPEC	
INVESTOR:		Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Kotlářská 263/9, 611 53, Brno		ZDOP. PROJEKTANT		OBJEKT	
				Ing. arch. Martina Čulenová			
				Ing. arch. Josef Veselý, ČKA 4535			
				ZDOP. PROJEKTANT		STUPEŇ	
				Ing. arch. Petr Můčka, ČKA 3990		DSP/DZS	
ČÍSLO LISTU:		PŮDORYS ČÁST 01,02 - ELEKTRO		MĚRITKO		D 1.4.D.001	
				1:50		12/2020	
				PÁNE ČÍSLO:		ČÍSLO VÝKRESU	