



LEGENDA ZAŘÍZENÍ KOTELNY

- K1** MODULAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL, JM. TEPELNÝ VÝKON (80/60°C) 29-146 kW, SPOTŘEBA PLYNU 15,97 m3/h, NEREZOVÝ VÝMĚNÍK, VÁLCOVÝ HOŘÁK, MAX. PROVOZNÍ TLAK 6 bar, MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA 95°C, ROZMĚRY (d×š×v): 967x750x1650 mm, TŘÍDA NOx 6 (<56 mg/kWh) + MODUL PRO ŘÍZENÍ 0-10V
- 14** TŘÍSLOŽKOVÝ KOMÍN, VNITŘNÍ PRŮMĚR 200 mm
- 15** NOVĚ VYVLOŽKOVANÝ KOMÍN, VLOŽKA PRŮMĚR 200 mm

LEGENDA POTRUBÍ

- STÁVAJÍCÍ/NOVĚ
- PŘÍVOD TOPNÉ VODY (VÝSTUP), OCEL-IZ
- VRAT TOPNÉ VODY (VSTUP), OCEL-IZ

LEGENDA ČERPADEL

- Č1** OBĚHOVÉ ČERPADLO KOTLE K1 Q = 8,6 m³/h; H = 16,0 kPa - S PLYNULOU REGULACÍ OTÁČEK 1x230V; 50Hz; 90 W; 0,72 A; ST.1-PROPORCIONÁLNÍ TLAK

LEGENDA RÚČNÍCH ARMATUR

- UK MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPOKA, PN16
- KK KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ
- ZK ZPĚTNÁ KLAPOKA
- VV VYVAŽOVACÍ VENTIL S MĚŘÍCÍMI JEHLAMI
- F FILTR
- PV POJISTNÝ VENTIL
- T TEPLOMĚR
- P MANOMETR DEFORMAČNÍ

0	04./2020	Ing. Martin Řezníček	Ing. Martin Řezníček	Ing. Pavla Wernerová	
Rev.	Datum:	Vedoucí projektu:	Kontrolovali:	Vypracovali:	Popis změny:
Investor: Habrovanský zámek, příspěvková organizace Habrovany 1, 683 01 Habrovany					<div><div>TRASKO</div><div>PROJEKCE</div></div> <div>TRASKO Projektce, s.r.o. TEL: 517 343 999 Na Moutce 487/8 DIČ: CZ07280921 682 01 Vyškov IČ: 07280921 www.projekte.trasko.cz</div>
Akce/ místo: Projektová dokumentace – rekonstrukce centrální kotelny Habrovanského zámku					
Objekt: SO 01 Centrální kotelna					
Profese: D1.4.1 VYTÁPĚNÍ, ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE, STAVBA					Formát: Zakázkové číslo: Stupeň:
Obsah: ŘEZ A-A'					6xA4 PD-20-03-01 DPS Měřítko: Číslo výkresu: Paré: 1:50 D1.4.1-02