# PŮDORYS 2.NP




OBKLADY KOLEM UMYVADEL – VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ STĚN, HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU, VYROVNÁNÍ PODKLADNÍ VRSTVY OMÍTKY A PROVEDENÍ NOVÉHO OBKLADU STĚN A PŘÍČEK VČ. SPÁROVÁNÍ A UKONČOVACÍCH PLASTOVÝCH LIŠT, V PŘÍPADĚ OBKLADŮ VE SPRCHÁCH A ZA UMYVADLY BUDE HI STĚNKA VYTAŽENA POD OBKLADEM DO DRÁŽKY 200mm POD HORNÍ DRÁŽKOU OBKLADŮ;

POZNÁMKA:
PŘÍČKY A PŘÍČKY BUDOU PROVEDENY Z PŘÍBĚŽNOVÝCH TVÁRNIC.
VEŠKERÉ VODITELNÉ POVRCHY ZEMĚNÁ OBKLADY A DLAŽBY VČ. FINÁLNÍCH OPRAV S TÍM SOUVISEJÍCÍCH PODLEHAJÍ ODSOUHLASOVACÍMU PROCESU ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A TDI.
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDEN PRŮZKUM STÁVAJÍCÍCH DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ A BUDOU OVĚŘENY POLOHY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, ZEJMÉNA ELEKTRONSTALACE A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ, KTERÉ MUSÍ BÝT OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM.




WC OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU

**ORIENTAČNÍ VÝŠKY NAPOJENÍ PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ NAD GROVÍ PODLAHY**

| Zařizovací předmět | Výška připojení [mm] |
|---|---|
| WC (šikmý odpad) | 165 |
| WC (vodorovný odpad) | 185 |
| WC (zavěšené WC) | 220 |
| Pisoár | 400 |
| Výlevka | 200 |
| Bidet | 100 |
| Vana | 130 |
| Sprcha | 130 |
| Umyvadlo | 530 |
| Dřez | 530 až 550 |
| Pračka | 750 |
| Myčka | 250 |

Poznámka
–Před zahájením prací budou ověřeny polohy stávajících vnitřních rozvodů, zejména elektroinstalace a slaboproudých rozvodů, které musí být v průběhu stavby ochráněny před poškozením!
–Pokud stávající neurčí jinak, platí hloubka orientační výšky napojení.
–Svodné kanalizační potrubí bude ve spádu min. 2%
–Připojovací kanalizační potrubí bude mít spád min. 3%
–Odpadní potrubí bude napojeno na stávající litinové kanalizační přípojky nad podlahou 1NP, popř. bude napojeno na ležatý rozvod v místě podlahové vpusti
–Při vedení potrubí ve zdech bude provedena výřezání drážky pro příslušný průměr a zpětné zapravení stěny do původního stavu.
–Před započetím prací a napojením nových rozvodů na stávající ležaté potrubí pod podlahou 1NP bude provedena zkouška průchodnosti potrubí a bude provedeno propláchnutí potrubí vodou

| | | | |
|---|---|---|---|
| INVESTOR | Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 15 | | GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY a.s. Jeřábkova 1899 Jihlava IČ: 042 429 74 CERGO ENERGY ENERGETICKÉ PROJEKTY projekce@cergo.cz +420 549 410 646 |
| PROJEKT | IŠŠ Automobilní | | |
| OBJEKT - ČÁST | SO01 - Blok A | ZAKÁZKA ČÍSLO | 195Z036 |
| PROFESE - UCELENÁ ČÁST | SO01.3 Zdravotechnika | | PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY a.s. Jeřábkova 1899 Jihlava IČ: 042 429 74 CERGO ENERGY ENERGETICKÉ PROJEKTY projekce@cergo.cz +420 549 410 646 |
| STUPEŇ DOKUMENTACE : | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. RENÉ ŠVAHO | | |
| KONTROLOVAL : | BC. KLÁRA SMOLÍKOVÁ | | |
| VYPRACOVAL : | ING. MARKA KYNČLOVÁ | | |
| NÁZEV VÝKRESU : | VNITŘNÍ KANALIZACE - 2NP | | |

| ČÍSLO DOKUMENTU | MĚŘÍTKO | REVIZE | DATUM | PAREČ. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1:50 | R01 | 2019-12 | |