

**„Řešení havárie dvou záložních zdrojů UPS pro pět operačních sálů (č. 2, 3, 4 a č. 5, 6) na COT Nemocnice Znojmo“**

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

|                                                             | Parametr                                                | minimální hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená dodavatelem |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1. Základní požadavky - společné pro obě UPS sestavy</b> |                                                         |                                          |                              |
|                                                             | Výkon minimálně 15 kVA                                  | ≥ 15 kVA                                 |                              |
|                                                             | Vstupní napětí 1x230V                                   | ANO                                      |                              |
|                                                             | Výstupní napětí 1x230V                                  | ANO                                      |                              |
|                                                             | Frekvence 50/60 Hz                                      | ANO                                      |                              |
|                                                             | Akumulátorová sestava akumulátorů 12V/75Ah – sada 40 ks | ANO                                      |                              |
|                                                             | Vestavěný údržbový bypass                               | ANO                                      |                              |
|                                                             | Propojovací kabeláž mezi UPS a akumulátorovou sestavou  | ANO                                      |                              |