

V Ý Z V A

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle ustanovení § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

„Řešení havárie dvou záložních zdrojů UPS pro pět operačních sálů (č. 2, 3, 4 a č. 5, 6) na COT Nemocnice Znojmo“

1. Zadavatel:

Název: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Tel.: 515215111
Fax: 515222805
IČO: 00092584
DIČ CZ00092584
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5055520217/0100

2. Vymezení plnění:

Předmětem zakázky je řešení havárie dvou záložních zdrojů UPS včetně akumulátorových sestav pro zálohování obvodů VDO na operačních sálech č. 2, 3 a 4 a operačních sálech č. 5 a č. 6 centrálního operačního traktu Nemocnice Znojmo pro zajištění nepřetržitého provozu instalovaného technického vybavení.

Předmětem zakázky je dále:

- demontáž a likvidace stávajících neopravitelných záložních zdrojů
- instalace záložních zdrojů, uvedení do provozu, zaškolení personálu
- pravidelné servisní prohlídky a revize obou UPS a akumulátorových sestav v záruční době, pokud provádění těchto úkonů je podmínkou výrobce UPS a akumulátorových sestav pro platnost záruky.

Předpokládaná hodnota této VZMR je bez DPH do 780.000,- Kč. Nabídky, které předpokládanou hodnotu překročí, nesplní zadávací podmínky a budou ze zadávacího řízení vyřazeny.

Zadavatel požaduje dodání dvou záložních zdrojů UPS a akumulátorových sestav s následujícími technickými a provozními parametry:

- Výkon minimálně 15 kVA

- Vstupní napětí 1x230V
- Výstupní napětí 1x230V
- Frekvence 50/60 Hz
- Akumulátorová sestava akumulátorů 12V/75Ah – sada 40 ks
- Vestavěný údržbový bypass
- Propojovací kabeláž mezi UPS a akumulátorovou sestavou

Délku záruční lhůty požaduje zadavatel na celý předmět zakázky minimálně **24 měsíců**.

V nabídce uveďte zajištění záručního a pozáručního servisu (název a adresa oprávněné servisní organizace)

Zadavatel dále požaduje doložení veškerých atestů, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě, které jsou nutné pro provozování nabízeného zařízení na území ČR. Součástí nabídky musí být manuál v českém jazyce. Dodavatel se dále musí zavázat k tomu, že s dodávkou zařízení předá zadavateli kromě písemné formy českého manuálu rovněž český manuál v elektronické formě.

Nabídka musí dále obsahovat:

- doklad o oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list – prosté kopie)
- cenovou nabídku zpracovanou dle bodu č. 4 této výzvy
- krycí list nabídky (příloha výzvy) vyplněný ručně uchazečem
- krycí list nabídkové ceny (příloha výzvy), ve kterém uchazeč ručně vyplní požadované údaje a údaje ke kritériím hodnocení (bod 3. této výzvy)
- vyplněnou tabulku „Technická specifikace“, která je přílohou č. 1 této výzvy
- uchazečem doplněný text obchodních podmínek (viz bod 5. této výzvy)

3. *Kritéria hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:*

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

4. *Požadavky na zpracování nabídkové ceny*

Nabídkovou cenu uveďte jako cenu bez DPH, vyčíslení DPH a celkovou cenu včetně DPH a to jak u jednotlivých komponentů, tak součtovou cenu za celou zakázku. Tato cena je cenou maximální a musí obsahovat veškeré náklady související s dodávkou, instalací, uvedením do provozu a zaškolením personálu, demontáž a likvidací stávajících neopravitelných záložních zdrojů, pravidelnými servisními prohlídkami a revizemi UPS a akumulátorových sestav v záruční době. Cena musí být vyčíslena v korunách českých a není ji možné překročit.

5. *Obchodní podmínky:*

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Dodavatel vyplní v textu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dodavatel

není oprávněn text smlouvy měnit (kromě částí, u nichž je uvedeno „doplň dodavatel“).

6. Místo pro podávání nabídek na veřejnou zakázku:

Místem pro podávání nabídek je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, úsek zakázek a zdravotnické techniky – Ing. František Patočka. Nabídky zasílejte doporučeně v zapečetěných obálkách označených „**Neotevírat: soutěž – Havárie UPS pěti sálů COT**“ a jménem dodavatele. Nabídky je též možné doručit osobně v pracovní dny od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ hod. na výše uvedené místo.

7. Termín podání nabídek na veřejnou zakázku:

Nabídky zašlete na výše uvedenou adresu nejpozději **14. 06. 2021 do 13⁰⁰ hod.** Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, činí 60 dní.

8. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Uskutečnění dodávky zadavatel požaduje nejpozději do **osmi týdnů** od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Místem plnění zakázky je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

9. Další podmínky

- vyzvaný dodavatel může podat jenom jednu nabídku
- náklady dodavatele spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí
- nabídka musí obsahovat dodavatelem vyplněné tabulky „krycí list nabídky“, „krycí list nabídkové ceny“ a „technická specifikace“, které jsou k výzvě přiloženy
- podané nabídky nebudou dodavatelům vráceny
- zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit
- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení

MUDr.

Martin

Pavlík, Ph.D.

Digitálně podepsal

MUDr. Martin

Pavlík, Ph.D.

Datum: 2021.06.09

10:17:56 +02'00'

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA,
ředitel Nemocnice Znojmo