

V Brně dne: 5.3.2021

Číslo jednací: 21/000887

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 5. 3. 2023

Vyřizuje:

Miluše Svobodová

svobodova@itself.cz

+420533383339

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.

Barbora Zlámalová

Ctiradova 187/25

64300 Brno

Věc : Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

- Akce: Rekonstrukce kanalizace Nemocnice Hustopeče - Stoka

- Katastrální území: Hustopeče

Investor: Jihomoravský kraj

Firma **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s výše uvedenou akcí, v jejíž lokalitě se nachází **sít elektronických komunikací** v našem majetku (dále jen SEK-ITSELF), za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:

1. Zařízení SEK-ITSELF zakreslit a popsat do projektové dokumentace.
2. Křížení a souběhy inženýrských sítí se SEK-ITSELF, budou provedeny podle přílohy "Technologická opatření".
3. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK-ITSELF, zajistí investor vytyčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou trasou SEK-ITSELF prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
4. Vytyčení SEK-ITSELF provede za fy itself s.r.o. - pan Samlík, mobil 603 582 603, e-mail: vytyceni@itself.cz., Oslavanská 46, Ivančice. Při objednání nahlaste č. tohoto vyjádření. Vytyčení je třeba objednat 14 dní předem! **Po vytyčení SEK-ITSELF projednat s p. Samlíkem případnou kolizi stavby se zařízením SEK-ITSELF.**
5. Při stavbě je třeba dbát zvýšené opatrnosti a vedení ve volném terénu chránit před poškozením.
6. Pokud dojde při stavbě k poškození SEK-ITSELF, **je nutné poškození neprodleně oznámit na Dohledové centrum itself s.r.o., tel. 533 383 383.** Při poškození zařízení SEK-ITSELF, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.
7. Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od kabelu provádět ručně.
8. Po odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
9. **Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.**
10. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí kabelu, vyzvat pracovníka firmy itself s.r.o. ke kontrole kabelu před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
11. Lože kabelu před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
12. V místech křížení je nutno kabel uložit do chráničky a provést následné zasypaní suchou betonovou směsí.
13. Bez souhlasu firmy itself s.r.o. nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod kabelem.
14. Fa itself s.r.o. nezodpovídá za změny uložení kabelu, vzniklé při dodatečných terénních úpravách a pracích prováděných v blízkosti uložení kabelu.
15. Stavebník je povinen zažádat firmu itself s.r.o. o vytyčení sítě a pozvat zástupce firmy ke kontrole kabelu před provedením zásypu kabelové rýhy (pan Samlík). O kontrole bude sepsán protokol (zápis do stavebního deníku). V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.
16. V případě kolize stavby s vedením SEK-ITSELF **kontaktovat Servisní středisko itself s.r.o. Brno - tel.: 533 383 363.**

Technologická opatření při souběhu a křížení výkopů inženýrských sítí s kabelem SEK-ITSELF

Firma itself s.r.o. má v lokalitě obce vybudovanu **sít elektronických komunikací**. Během provádění

výkopových prací při výstavbě, rekonstrukcích a opravách inženýrských sítí v blízkosti kabelových vedení je nezbytně nutné dodržovat následující opatření:

- Kabelové vedení SEK-ITSELF patří do kategorie sdělovacích kabelů, a proto je nutné dodržení prostorové normy ČSN 73 6005 pro souběh a křížení.
- V případě rekonstrukce povrchu dodrží stavebník ČSN 73 6005 (min. krytí sdělovacích kabelů). V případě vedení výkopu pod kabelem je nezbytné zabezpečit ochranu odkrytého kabelu proti poškození během stavebních prací a proti prověšení jeho podložením.
- Při zahrnování výkopu je rovněž nezbytné zabezpečit ochranu kabelu proti prověšení vlivem sesedání zeminy a to pomocí podpůrného U - profilu, a dále zhutňováním zeminy při zahrnování výkopu. Kabel televizního kabelového rozvodu je nutno opětovně zapískovat a opatřit výstražnou fólií.
- Při zahrnování výkopu vyžaduje fa itself s.r.o. přítomnost svého pracovníka.

Přílohy:

- Situace v měř. 1:1000 se zákresem SEK-ITSELF
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem)

Příloha k Vyjádření č.j. 21/000887
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

