



ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY

ČLEN ČEZ ESCO

Creative Buildings, s.r.o.
Ing. Milan Hověžák
Ctiradova 187/25
643 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

/ 23.11.2020

NAŠE ZNAČKA

ES/23_700202/2020/101

VYŘIZUJE / TELEFON

Mušálková / 792330549

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Ostrava / 24.11.2020

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro následné územní řízení, podmínky výstavby a ochrany zařízení ve správě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Důvod vydání vyjádření: žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro následné územní řízení

Žadatel: Creative Buildings, s.r.o., Ing. Milan Hověžák, Ctiradova 187/25, 643 00 Brno

Investor: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Název akce: „Přípojka jednotné kanalizace Nemocnice Hustopeče“

Na základě výše uvedené žádosti vydává správce veřejného osvětlení ve městě Hustopeče u Brna společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. následující vyjádření:

Výše uvedenou stavbou – dojde ke střetu

se zařízením ve správě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Ve vymezeném území výstavby se nachází zařízení, které je ve správě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřena osoba povinen dodržovat a řídit se těmito podmínkami:

- Způsob provedení souběhu a křížení vedení musí odpovídat příslušným ČSN (zejména ČSN 736005).

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

sídlo: Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice | tel.: 596 903 401, 596 903 501

www.cez.cz/cezes | www.cezesco.cz | IČ: 27804721, DIČ: CZ27804721

zasílací adresa: ČEZ Energetické služby, s.r.o., 28. října 3123/152, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52291

SKUPINA ČEZ



- Při montážních a výkopových pracích je nutné respektovat ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000Sb.
- V případě odkrytí zemního vedení veřejného osvětlení musí být před záhozem výkopu přizván pracovník ČEZ Energetické služby, s.r.o. ke kontrole místa kolize. Bez této kontroly nesouhlasíme se záhozem výkopu. Zhotovitel požádá o kontrolu min. 3 pracovní dny před záhozem a to na tel. Jiří Kotas 725 658 814.
- Před zahájením stavby je nutno objednat u správce veřejného osvětlení vytýčení sítí veřejného osvětlení.
- Navržené práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace.
- Každý zásah do stávajícího souboru veřejného osvětlení v majetku nebo správě ČEZ Energetické služby, s.r.o. provedou na objednávku investora pracovníci ČEZ Energetické služby, s.r.o.
- V případě, že by v průběhu stavby mělo z jakýchkoliv důvodů dojít ke křížení nebo poškození vedení veřejného osvětlení, je třeba tuto skutečnost ihned nahlásit ČEZ Energetické služby, s.r.o. Veškeré škody vzniklé na majetku ČEZ Energetické služby, s.r.o. bude hradit investor stavby.

Platnost tohoto vyjádření je **12 měsíců** od data vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území a pro výše uvedený účel. Změnou zájmového území nebo rozsahu prací toto vyjádření pozbývá platnost.

Toto stanovisko slouží jako vyjádření k projektové dokumentaci pro následné územní řízení.

Příložený situační plán je pouze orientační a neslouží k přesnému určení polohy veřejného osvětlení.

Přílohy

1. Situační schéma – Orientační zakres VO

V Ostravě – Vítkovicích dne

24.11.2020

Ing. Ilona Mušálková

specialista Osvětlení

ČEZ Energetické služby, s.r.o.