



ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY

ČLEN ČEZ ESCO

Creative Buildings, s.r.o.
Ing. Barbora Zlámalová
Ctiradova 187/25
643 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

/ 12.02.2021

NAŠE ZNAČKA

ES/23_700202/2021/011

VYŘIZUJE / TELEFON

Mušálková / 792 330 549

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Ostrava / 12.02.2021

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné stavební a územní řízení, podmínky výstavby a ochrany zařízení ve správě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Důvod vydání vyjádření: žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné stavební a územní řízení

Žadatel: Creative Buildings, s.r.o., Ing. Barbora Zlámalová, Ctiradova 187/25, 643 00 Brno

Investor: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Název akce: „Rekonstrukce kanalizace Nemocnice Hustopeče“

Na základě výše uvedené žádosti vydává správce veřejného osvětlení ve městě Hustopeče společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. následující vyjádření:

Výše uvedenou stavbou – nedojde ke střetu

se zařízením ve správě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Ve vymezeném území výstavby se nenachází zařízení, které je ve správě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. a tudíž nebude stavbou dotčeno.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jim pověřena osoba povinen dodržovat a řídit se těmito podmínkami:

- Způsob provedení souběhu a křížení vedení musí odpovídat příslušným ČSN (zejména ČSN 736005).

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

sídlo: Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice | tel.: 596 903 401, 596 903 501
www.cez.cz/cezes | www.cezesco.cz | IČ: 27804721, DIČ: CZ27804721

zasílací adresa: ČEZ Energetické služby, s.r.o., 28. října 3123/152, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52291

SKUPINA ČEZ



- Při montážních a výkopových pracích je nutné respektovat ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000Sb.
- V případě odkrytí zemního vedení veřejného osvětlení musí být před záhozem výkopu přizván pracovník ČEZ ES ke kontrole místa kolize. Bez této kontroly nesouhlasíme se záhozem výkopu. Zhotovitel požádá o kontrolu min. 3 pracovní dny před záhozem a to na tel. Jiří Kotas 725 658 814, nebo email: jiri.kotas@cez.cz.
- Navržené práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace.
- Každý zásah do stávajícího souboru veřejného osvětlení v majetku nebo správě ČEZ ES provedou na objednávku investora pracovníci ČEZ ES.
- V případě, že by v průběhu stavby mělo z jakýchkoliv důvodů dojít ke křížení nebo poškození vedení veřejného osvětlení, je třeba tuto skutečnost ihned nahlásit ČEZ ES. Veškeré škody vzniklé na majetku ČEZ ES bude hradit investor stavby.

Platnost tohoto vyjádření je **12 měsíců** od data vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území a pro výše uvedený účel. Změnou zájmového území nebo rozsahu prací toto vyjádření pozbývá platnost.

Toto stanovisko slouží jako vyjádření k projektové dokumentaci pro společné stavební a územní řízení.

Přiložený situační plán je pouze orientační a neslouží k přesnému určení polohy veřejného osvětlení.

Příloha č. 1 – Orientační zákres VO

V Ostravě – Vítkovicích dne

12.02.2021

Ing. Ilona Mušálková
Specialista Osvětlení
ČEZ Energetické služby, s.r.o.