



LEGENDA ZNAČEK:

- Volný vývod pro napájení okruhů 230V
- nová hřebenová jímací soustava z kulatiny 8mm AlMgSi na vhodných podpěrách LPS III, svody max. po 15m, Rkoule = 45m
- SZ zkušební svorka nová, přiznaný svod
- SZ zkušební svorka stávající

+0,000 = 323,860 m.n.m.  
VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: B.P.V.

POLOHOPISNÝ SYSTÉM: JTSK	
INVESTOR: <b>MUZEUM BRNĚNSKA</b> Předklášteří, Porta coeli 1001, PSC 602 00	ARCHITEKT STAVBY: <b>PETR FRANTA ARCHITEKTI &amp; ASOC., s.r.o.</b>  Londýnská 28, 120 00 praha 2 tel.: +420 222 517 888, fax: +420 222 519 401 e-mail: petrfranta@petrfranta.eu, www.petrfranta.cz

STAVBA: <b>PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY</b>			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		AUTORIZACE:	
ZPRACOVATEL ČÁSTI: <b>EMARTplus s.r.o.</b>	PARÉ:		
Ječmínkova 7, Brno 628 00 tel.: +420 602 564 661 e-mail: vagner@emartplus.cz		REVIZE:	DATUM: 07/2018
NÁZEV ČÁSTI: <b>SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE</b>	PŘÍLOHA: <b>D.1.4.4</b>		
NÁZEV VÝKRESU: <b>PŮDORYS STŘECHA</b>	MĚŘÍTKO: <b>1 : 100</b>	ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.4.4.b)_4.3</b>	

Výměna stávající krytiny - nový hromosvod