

Avilo

Legenda místností 1PP		
Ozn.	Místnost	Plocha
-1.01	Depozitář	56,63 m²
-1.02	Technologie	21,45 m²
-1.03	Chodba	6,55 m²

LEGENDA

- vypínač řazení č.1 230V/10A, 50Hz, krytí IP20
- vypínač řazení č.1 230V/10A, 50Hz, krytí IP44
- vypínač řazení č.6 230V/10A, 50Hz, krytí IP20
- vypínač řazení č.5 230V/10A, 50Hz, krytí IP20
- vypínač řazení č.5 230V/10A, 50Hz, krytí IP44
- vypínač řazení č.7 230V/10A, 50Hz, krytí IP20
- Jednonásobná zásuvka 230V/16A, 50Hz, krytí IP20
- Dvojnásobná zásuvka 230V/16A, 50Hz, krytí IP20
- Jednonásobná zásuvka 230V/16A, 50Hz, vč. USB krytí IP20
- Podlahový box vybaven 4x ESIL zásuvkou a 2x datovou zásuvkou 2xRJ45
- Datová zásuvka s konektorem 2xRJ45
- Nouzové osvětlení
- Pohybové čidlo (osvětlení)
- EZS - čidlo
- Volný vývod pro napájení okruhů 230V

+0,000 = 323,860 m.n.m.

POLOHOPISNÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: B.P.V.

INVESTOR:
MUZEUM BRNĚNSKA
Předklášteří, Porta coeli
1001, PSČ 602 00

ARCHITEKT STAVBY:
PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., s.r.o.
Lomžyňská 28, 120 00 praha 2
tel.: +420 222 517 888, fax: +420 222 519 401
e-mail: petrfranta@petrfranta.eu, www.petrfranta.cz

STAVBA: PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

AUTORIZACE:

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
EMARTplus s.r.o.
Ječmínkova 7, Brno 628 00
tel.: +420 602 564 661
e-mail: vagner@emartplus.cz

PARÉ:

NÁZEV ČÁSTI: **SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE**

PŘÍLOHA: **D.1.4.4**

REVIZE:

DATUM: 07/2018

NÁZEV VÝKRESU: **PŮDORYS 1PP**

MĚŘÍTKO: **dle kót (1:61)**

ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.4.4.b)_4.1**