



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – „Dodávka šatních skříněk“

Vážený,

Střední škola Brno, Charbulova, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Dodávka šatních skříněk**“ obdržel dne 26. 10. 2021 prostřednictvím systému E-ZAK dotaz účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz:

- Má být sokl skříněk řešen jako jejich nedílná součást nebo jako přídatný modul?
- Je třeba dodržet výšku soklu 160 mm?

Odpověď:

- *Sokl skříněk musí být nedílnou součástí skříněk.*
- *Zadavatel sděluje, že výška soklu 160 mm není nezbytná, nejmenší výška soklu však musí být min. 100 mm.*

Vysvětlení je též uveřejněno na profilu zadavatele:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_24751.html

S pozdravem

.....
RNDr. Jana Marková
ředitelka