



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U nemocnice 1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

V Břeclavi, dne 25. 11. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace

Název zakázky: „Nové výtahy pro lůžkovou část A“

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U Nemocnice 1, PSČ 690 02
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: Ing. Petr Baťka, ředitel nemocnice
Kontaktní osoba: Ing. Václav Mikulica
E-mail: mikulica@nembv.cz
Ing. Pavel Jurica
jurica@nembv.cz

(dále jen „zadavatel“)

I.

Dne 23. 11. 2021 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce (dále jen „Dotaz“). Žádost byla doručena včas a zadavatel tak v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující:

Dotaz:

Dobrý den,

chtěli bychom Vás požádat o doplnění informací k zadávací dokumentaci pro VZ „Nové výtahy pro lůžkovou část A“. Vzhledem k tomu, že není vypracováno Požárně bezpečnostní řešení, vyvstává mnoho otázek ohledně souvisejících stavebních prací a tedy i nejasností, zda a které mají být zahrnuty do nabídky na celkovou cenu díla.

Jedná se především o následující skutečnosti:

- 1) Vzhledem k tomu, že výtahy mají být evakuační, prosíme o doplnění informace, zda bude jako záložní zdroj využit stávající dieselový agregát a v tomto případě prosíme o přiložení dokumentace k ověření, zda bude jeho kapacita dostačující.

- 2) Pro výtahy č. 9 a 10 je společná strojovna – v případě instalace UPS by muselo dojít k rozdělení společného prostoru příčkou s dveřmi s požární odolností tak, aby byl zachován samostatný požární úsek pro každý výtah zvlášť.
- 3) Stěny ve všech 5 strojovnách výtahů, kterých se rekonstrukce týká, jsou obloženy hořlavým materiálem na dřevěném rástru. Bude se v rámci této zakázky obložení stěn řešit?
- 4) Strojovnou výtahu č. 11 je vedeno potrubí – rozvod vody, což je v rozporu s článkem 5.2.1.2.1 v ČSN EN 81-20.
- 5) Nové šachetní dveře mají mít šířku 1200 mm – má cenová nabídka obsahovat také stavební práce související s rozšířením dveřních otvorů, tj. výmalbu nástupišť v suterénu, výměnu obkladů na čelních stěnách v 1NP – 5NP a v jakém rozsahu?
- 6) V technické specifikaci výtahů je uveden požadavek na kouřotěsné protipožární šachetní dveře v suterénu (EW30DP1-Sm-C). Ověřovali jsme tento parametr a domníváme se, že kouřotěsnost u výtahových šachetních dveří nelze dodržet. Žádný výrobce výtahových dveří nemá tento typ v nabídce.
- 7) Ze zkušenosti si dovoluujeme upozornit na skutečnost, že z požárně bezpečnostního řešení mohou vyplynout další stavební úpravy a detaily, které nyní nelze předvídat. Přesnou cenovou nabídku lze tedy vypracovat pouze na základě vypracovaného PBR.

Odpovědi zadavatele:

Ad. Dotaz č. 1:

K dotazu č. 1 sdělujeme, že jako záložní zdroj bude použit stávající náhradní zdroj elektrické energie dieselový agregát. Vzhledem ke stáří zařízení cca 30 let se projektová dokumentace nezachovala.

Základní technické údaje, které jsou k dispozici

Typ: 6 S 150 PV 3–400 (231 V) 50 Hz

s rozvaděčem SRR + SAV, automatikou, elektrickým startem s akubaterií.

Výrobce: ČKD Praha – Hořovice

Napěťové soustavy, výkon:

- *vývod generátoru 3 + PEN, 400 V/50 Hz*
- *start, signalizace 24 V*
- *výkon 360 kVA*

Ad. Dotaz č. 2:

Případné stavební úpravy společné strojovny pro výtahy zásobovací a personální musí respektovat požárně bezpečnostní řešení a musí být zapracovány do projektové dokumentace. Součástí dodávky je požadavek v zadávací dokumentaci dle článku 2, bodu b), vypracování a dodání dokumentace pro stavební úřad a to zejména:

- a) projektová dokumentace výtahů,*
- b) projektové zpracování stavební části související s instalací výtahů,*
- c) požárně bezpečnostní řešení,*

Ad. Dotaz č. 3:

Provedení prostor strojoven musí odpovídat požárně bezpečnostnímu řešení, které je součástí dodání dokumentace pro stavební řízení.

Ad. Dotaz č. 4:

Problematika potrubí vedeného ve strojovně výtahu musí být zohledněna v požárně bezpečnostním řešení a případně řešena v projektové dokumentaci pro stavební řízení.

Ad. Dotaz č. 5:

Cenová nabídka má obsahovat rovněž stavební práce související s rozšířením dveřních otvorů v rozsahu vybourání stávajících dveří, rozšíření otvorů, zabudování nových výtahových dveří. Výmalbu nástupišť v suterénu, výměnu obkladů na čelních stěnách v 1NP – 5NP zabezpečí zadavatel ve vlastní režii.

Ad. Dotaz č. 6:

Dovolujeme si upozornit na článek 2 „Předmět zakázky“ zadávací dokumentace a článek 1 smlouvy „Předmět smlouvy“ kde mimo jiné základními požadavky splnění zakázky je:

„Součástí dodávky je vypracování dokumentace pro stavební úřad a to zejména:

- d) projektová dokumentace výtahů,***
- e) projektové zpracování stavební části související s instalací výtahů,***
- f) průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technická zpráva,*
- g) požárně bezpečnostní řešení,***
- h) inspekční prohlídka a certifikace CE oznámeným subjektem.“*

Ad. Dotaz č. 7:

Zadavatel si je vědom, že při zpracování požárně bezpečnostního řešení v průběhu zhotovování díla mohou vyplynout další stavební úpravy a detaily, které lze obtížně předvídat, nicméně v tomto ponechává na odbornosti dodavatele, aby danou proměnou zohlednil v nabídkové ceně.

II.

Zadavatel výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace poskytl v zákonné lhůtě ve smyslu § 98 a násl. ZZVZ. Jelikož zadavatelem poskytnuté vysvětlení nemění zadávací podmínky, zadavatel neprodluhuje lhůtu k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce.

.....
za zadavatele
Ing. Petr Bařka
ředitel Nemocnice Břeclav, p.o.