



SVÍTIDLA HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ

- SVÍTIDLO T5 VESTAVNÉ
- SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ
- SVÍTIDLO VESTAVNÉ DOWNLIGHT LED
- SVÍTIDLO PŘISAZENÉ T5

POPIS SVÍTIDEL

LM-2(D5) TYP SVÍTIDLA PODLE LEGENDY SVÍTIDEL
ČÍSLO OKRUHU V ROZVADEČI
LM...MÉNĚ DŮLEŽITÉ OBVODY
LD...DŮLEŽITÉ OBVODY

SVÍTIDLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

- SVÍTIDLO LED PROTIPANICKÉ, ÚNIKOVÉ CESTY
- SVÍTIDLO LED OZNAČENÍ ÚNIK. CEST – PIKTOGRAM

POPIS SVÍTIDEL

N-2(N1)5 POŘADOVÉ ČÍSLO SVÍTIDLA VE SMÝČCE
TYP SVÍTIDLA PODLE LEGENDY SVÍTIDEL
ČÍSLO SMÝČKY V CENTRÁLE NO

- SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ RAŽENÍ 1, 5, 6, 7
- SPINAČ DOMOVNÍ NASTĚNNÝ IP44 RAŽENÍ 1, 5, 6
- SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ RAŽENÍ 1 IP44
- SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ RAŽENÍ 1/0
- SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ RAŽENÍ 1/0S
- ROZVADEČ

DOPORUČENÁ VÝŠKA SPINAČŮ +1,3 m

PŘI MONTÁŽI SVÍTIDEL A SPINAČŮ NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ NOREM
ČSN 33 2000–7–701 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3 PEN AC 400 V / TN–C (PŘÍVODY DO BUDOVY, INSTALACE 01.PP)
3 NPE AC 400 V / TN–S
1 NPE AC 230 V / TN–S
2 PE AC 230 V / IT (VDO)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)
DLE ČSN EN 61140

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000–4–41 ed. 2

AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

INSTALACE VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORECH DLE ČSN 332000–7–710

ZMĚNA VE 2.NP A 3.NP ZE DNE 12.10.2017

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o.
MUDr. Jana Jánkové 11
669 02, Znojmo

Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 618 00 BRNO
tel: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA

Hlavní architekt projektu: Ing. Arch. ZDENĚK JÁNSKÝ

Akce: Aktualizace projektové dokumentace
rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo,
II.etapa, 2.část - akce II, objekt H

Zpracovatel částí: SUBTECH S.r.o., Slovinská 29, 612 00 Brno
Tel: +420 541 247 419
E-mail: dedkova@subtech.cz

Zodpovědný projektant: Ivana Dědková

Vypracoval: Ivana Dědková

Pare:

Objekt (SO): SO 01 - Objekt H

Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Příloha: Umělé a nouzové osvětlení 3.np

Datum: ŘÍJEN 2017

Zakázkové číslo: DPS-06-2016

Formát: 10A4

Stupeň: DPS

Číslo přílohy: D.1.6-105