




ZMĚNA VE 2.NP A 3.NP ZE DNE 12.10.2017

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÝ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Jánského 11 669 02, Znojmo	Autorizační razítko:	Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA			
Hlavní architekt projektu: Ing. Arch. ZDENĚK JÁNSKÝ			
Akce: Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II. etapa, 2. část - akce II, objekt H			
Zpracovatel části: JAN LEZNAR - projekce VZT Kroftova 45, Brno 616 00 Tel./fax: +420 543 246 010 E-mail: leznar@projekce-vzt.cz	Zodpovědný projektant JAN LEZNAR 	Vypracoval JAN LEZNAR 	Pare:
Objekt (SO): SO 01 - Objekt H		Datum:	
Část PD: Vzduchotechnika a klimatizace		Zakázkové číslo:	DPS-06-2016
		Formát:	A4
		Stupeň:	DPS
Příloha: TECHNICKÁ ZPRÁVA		Měřítko:	Číslo přílohy: D.3-01

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

1. Úvod
2. Charakteristika zařízení

1. ÚVOD

1. 1 Výpočtové parametry klimatických poměrů

Místo : Znojmo
Nadmořská výška : 214 m.n.m
Teplota zima te min : -12 °C
léto te max : +32 °C

1. 2 Koncepční řešení a účel zařízení

Zpracovaná změna dokumentace pro provedení stavby řeší úpravu vzt. zařízení č. 2 vzniklé záměnnou a stavebními úpravami místností 3.19 – Andrologie a 3.20 - Kryo.

1. 4 Dělení vzduchotechniky na zařízení

- Zař.č. 2a. Havarijní větrání – nové zařízení
2b. Havarijní větrání – demontáže a montáže

2. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

2. 2a Havarijní větrání – nové zařízení

Jedná se o doplnění upravovaných potrubních rozvodů pro jejich protažení do vedlejší místnosti a její větrání.

2. 2B Havarijní větrání – demontáže a montáže

Jedná se o úpravu potrubních rozvodů, jejich demontáž a následná montáž, v m.č. 3.19 a 3.20 pro havarijní větrání místnosti Kryo.

V Brně, srpen 2017


Jan LEZNAR
projekce vzduchotechniky
IČO 47943611
Kroftova 45, 616 00 Brno
tel. 543246010