


LEGENDA ZAŘÍZENÍ			
POZ.	NÁZEV	KUSY	
15	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS 25-40	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
14	OBĚHOVÉ ČERPADLO Magna3 32-80	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
13	OBĚHOVÉ ČERPADLO Magna3 32-80	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
12	SMĚŠOVACÍ ČTYŘCESTNÝ VENTIL	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
11	OBĚHOVÉ ČERPADLO WILO TOP S40/4	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
10	SMĚŠOVACÍ ČTYŘCESTNÝ VENTIL	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
9	OBĚHOVÉ ČERPADLO WILO TOP S40/4	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
8	KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ MODUL PRO 4 VĚTVĚ	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
7	ČERPADLO WILO KOB-S-30/7 (kotel 1), ČERPADLO GRUNDFOS UPS 32-55 (kotel 2)	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
6	KOMIN JEDNOVRSTVÝ NEREZOVÝ DN80, VÝŠKA 18m	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
5	EXPANZOMAT MEMBRÁNOVÝ 600 litrů	2	NOVÉ ZAŘÍZENÍ
4	TROJCESTNÝ VENTIL, DN25, kv10	1	NOVÉ ZAŘÍZENÍ
3	ČERPADLO DN25 Q=2,8 m³/hod, H 5m	1	NOVÉ ZAŘÍZENÍ
2	PLYNOVÝ TEPELOVODNÍ KOTEL VIADRUS , TEP.VÝKON 64 kW, 90°/70°C	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
1	KOGENERAČNÍ JEDNOTKA, EL.VÝKON 28-33kW, TEPELNÝ VÝKON max.71 kW	1	NOVÉ ZAŘÍZENÍ

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	 ING. KRHOVSKÝ BOHUMIL VELEHRADSKÁ 1905, ST. MĚSTO 686 02 872 64 1242
Ing.Bohumil Krhovský	Ing.Bohumil Krhovský	Ing.Bohumil Krhovský	Ing.Bohumil Krhovský	
KRAJ: JIHOVÝCHODNÍ	OBEC: KYJOV		INVESTOR: Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1095/1, Kyjov	FORMAT A2
NÁZEV: Výměna kogenerační jednotky - havárie Centrum služeb pro seniory Kyjov PS 101 - TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ				DATUM 9/2021 STUPEN DPVD ARCH.CIS. ZAK.CIS.
OBSAH : TECHNOLOGICKÉ SCHEMA			MERITKO:	CISLO VYKRESU 102