

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE  
NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

**Tabulka čerpadel**

Okruhy	Potrubí						
	Q (kW)	DN	Spád (°C)	dt (°C)	m (kg/hod)	dp o. (kPa)	TYP
Okruh VZT	16	25	65/45	20	688	12	230 V
VZT1 (suterén)	8	20	65/45	20	344	4+3 TSV DN 15 Kv=2,5	230 V
VZT2 (podkroví)	8	20	65/45	20	344	4+3 TSV DN 15 Kv=2,5	230 V