

R1 – ROZVADĚČ PŘÍSTAVBY

TIPIZOVANÁ OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ NA POVRCH

TYP: HAGER, FW 62, ROZM.: 550x950x140, IP 43

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41:
ZÁKLADNÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, čl. 413.1.3
ZVÝŠENÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, čl. 413.1.3.8

A90 VLACHYNSKÝ & SPOL.

PARÉ 5	ÚČEL PROJEKTU: PROJEKT PRO S.P. A PROVEDENÍ STAVBY	DATUM: 07/2006	ING. VOJTĚCH FLORIAN PROJEKCE ELEKTRO GLOCOVA 38, 620 00 BTNO PROJEKTANT
AUTOR: ING. ARCH. LADISLAV VLACHYNSKÝ, ING. ARCH. JAROMÍR FORETNÍK			
ZODP. PROJEKTANT: ING. VOJTĚCH FLORIÁN			
SPOLUPRÁCE:			SPOLUPRÁCE
KLIENT: MUZEUM BRNĚNSKA		OBJEKT, SOUBOR: SO.01	PROFESE: EL
STAVBA: PŘÍSTAVBA K OBJEKTU MUZEA PAMÁTNÍKU MOHYLY MÍRU			
OBSAH VÝKRESU: ROZVADĚČ R1 - 1. PÓL. SCHEMA		MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: G1.10