

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ;
  VIZ ČÁST D.1.01.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- PROSTÝ MONOLITICKÝ BETON;
  VIZ ČÁST D.1.01.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZDIVO Z PÁLENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU, SKLADEBNÁ TL. ZDIVA 300 mm. P15, NA MC 10, (ROZMĚR BLOKU 247/300/238 mm); TEPELNÝ ODPOR ZDIVA BEZ OMÍTEK R..≥ 1,44 m²K/W
- DOZDÍVKY, ZDIVO TL. DLE PŮVODNÍHO, ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH (140/290/65) P15 NA MC 10, VČETNĚ ZAPRAVENÍ OMÍTKY
- ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA Z BETONOVÝCH TVÁRNIC PROLITÝCH BETONOVOU SMĚSÍ
- PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU, SKLADEBNÁ TL. ZDIVA 150 mm, P10, NA MC 10, (ROZMĚR BLOKU 497/115/238 mm)
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM TL. 100 mm A 150 mm, SKLADBA: 2x12,5 mm DESKY TYPU DF + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 50 mm (PRO TL. 100 mm) A 100 mm (PRO TL. 150 mm) + 2x12,5 mm DESKY TYPU DF, POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY EI 90/D1, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw=54 dB (TL. 100 mm), Rw=59 dB (TL. 150 mm), MINERÁLNÍ IZOLACE: AF- (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) ≥ 5 kPa.s/m², OBJEMOVÁ HMOTNOST ≥15 kg/m³
- ZATEPLENÍ FASÁDY KONTAKTNÍM ZATEPLEOVACÍM SYSTÉMEM DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. A 180 A 200 mm S DEKLAROVANÝM SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI λ,≤0,036 W/m*K, ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ A SOKLOVÉHO ZDIVA DESKOU POLYSTYRÉNU XPS TL. 140 mm (λ,≤0,033 W/m*K)
- ROSTLÝ TERÉN
- ZAVEZENÍ ZEMINOU,
  OHUMUSOVÁNÍ
- ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU,
  HUTNIT PO VRSTVÁCH tl. MAX. 200 mm NA ULEHLOST MIN. 0,7 (0,25 MPa)

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

±0,000 = 265,20 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁ ZAMĚŘENÍ VÝSTAVBY

Hlavní inženýr projektu:
ING. PETR TOMICKÝ

Vedoucí projektant zakázky:
ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ

Investor:
Nemocnice Vyškov

Profese:	Zpracovatel díla:		Autorizace:
ASŘ	LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 732 294 681 E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz		
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	ING. PETR TOMICKÝ	

Akce:	**NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3**	Zakázkové číslo: DPS 08 - 2021	Paré:
		Datum: 08 - 2021	
		Stupeň: PROVÁDĚCÍ STAVBY	
Objekt:	PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 SO 01	Formát: A4	
Obsah:	**ŘEZ C-C´**	Měřítko: **1:50**	Číslo výkresu: **D.1.01.1-203**