1.NP A STROP NAD 1.NP

PŮDORYS

M 1:50



OBECNÉ POZNÁMKY

– PŘI BOURÁNÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT TYTO ZÁSADY:
- PŘED BOURÁNÍM OVĚŘIT REÁLNÝ VŠUDNÝ ROZSAH DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, KTERÉ BUDOU PŘI STAVBĚ ZJIŠTĚNY, BUDOU NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI. PROJEKTANT NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ UVAŽÍ PŘÍPADNÉ ZMĚNY PROJEKTU.
- BOURÁNÍ BUDE NUTNO PROVÁDĚT ŠETRNĚ, PO ZÁBĚRECH, PŘI BOURÁNÍ NESMÍ DOJÍT K PÁDU VĚTŠÍCH ČÁSTÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE.
- PŘI BOURÁNÍ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO BOURÁNÍ A NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE ŘÁDNĚ ZAJIŠŤOVAT – PODEPŘÍT.
- BOURÁNÍ BUDE PROVEDENO ODSHORA DOLŮ, NEJPRVE BUDOU VYBOURÁNY KONSTRUKCE V 1.NP A POTÉ V 1. PP.
- BOURANÝ MATERIÁL BUDE PŘI PLNÉ ODVÁŽCE MIMO STAVBU, NEMÁ DOJÍT K HROMADĚNÍ BOURANÉHO MATERIÁLU V MEZIČASOVÝCH PODLAŽÍCH.

– PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ÚDAJE NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI.

– OZNAČENÍ BETONU JE PROVEDENO DLE ČSN EN 206. BETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 13670-1 A DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH NOREM, POKUD V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ NENÍ UVEDENO JINAK.

– PŘED PROVEDENÍM BETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ DODAVATEL, ODSOUHLASÍ S PROJEKTANTEM PODROBNÉ SLOŽENÍ BETONU, ZPŮSOB HUTNĚNÍ, ZPŮSOB A ČETNOST ZKOUŠEK BETONU – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

– PROSTUPY V NOVÝCH BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESŮ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI. PROSTUPY, KTERÉ NEJSOU VYZNAČENY NA VÝKRESECH KONSTRUKČNÍ ČÁSTI, JE MOŽNÉ PROVÁDĚT DO MAXIMÁLNÍ VELIKOSTI 150/150 MM DLE PROJEKTU A SPECIFIKACE OSTATNÍCH SPECIALISTŮ. VÝZTUŽ ZASAHUJÍCÍ DO OTVORŮ NEPŘERUŠOVAT, ALE POSUNOUT DO NEJBLÍŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY U OTVORU.

– VE STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH PRŮVLACÍCH, SLOUPECH A STĚNÁCH NENÍ DOVOLENO PROVÁDĚT VODOROVNÉ DRÁŽKY, MIMO DRÁŽEK UVEDENÝCH NA VÝKRESE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI. V ŽB MONOLITICKÝCH SLOUPECH A PRŮVLACÍCH NENÍ DOVOLENÉ PROVÁDĚT PROSTUPY NEBO JINÁK, TYTO PRVKY OSLABUJÍ.

– VÝZTUŽ V ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE UMÍSŤOVÁNA TAK, ABY NEDOŠLO K ROZMÍSENÍ (SEGREGACI) BETONOVÉ SMĚSI A BYLO MOŽNO PROVÉST ŘÁDNÉ HUTNĚNÍ. VÝZTUŽ BUDE UMÍSTĚNA DO NEJBLÍŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY TAK, ABY VZNIKLY OTVORY PRO BETONÁŽ A HUTNĚNÍ.

– POTUP PROVÁDĚNÍ BETONÁŽÍ ŽB MONOLITICKÝCH STROPNÍCH DESEK JE PATRNÝ Z VÝŠKOVÉHO A TVAROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ. PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ BETONÁŽ PO ČÁSTECH. MOŽNÉ DESKY BUDOU BETONOVÁNY NA JEDEN PRACOVNÍ ZÁBĚR, VEŠTĚ DESKY BUDOU BETONOVÁNY PO ČÁSTECH POSTUPNĚ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE.

– VÝZTUŽ ZASAHUJÍCÍ DO OTVORŮ NEPŘERUŠOVAT, ALE POSUNOUT DO NEJBLÍŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY U OTVORU.
V PŘÍPADĚ KOLIZE PROSTUPŮ A ŽEBRA NEBO PŘÍVLAKU BUDE OTVOR UMÍSTĚN DO NEJBLÍŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM.
PROSTUPY VE STAVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH JE MOŽNÉ PROVÁDĚT POUZE VRTÁNÍM NEBO ŘEZÁNÍM, NELZE POUŽÍT PŘÍKLEPOVÁ KLADIVA.

– PROJEKTANT KONSTRUKČNÍ ČÁSTI NEBO TÝMŽ ZASTUPOVANÝM PŘÍSLUŠNÉ KOMPLETNĚ PROVEDENOU VÝZTUŽ VČETNĚ ŽB MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

– ZDIVO BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE, PLATNÝCH NOREM A TECHNICKÉ ZPRÁVY. TEPLOTA VZDUCHU A MATERIÁLU NESMÍ PŘI ZDĚNÍ KLESNOUT POD 5°C. TVÁRNICE MUSÍ BÝT V KAŽDÉ VRSTVĚ PŘIVLHČOVÁNY MIN. O 100 MM. ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 1996-2, VELIKOST JEDNOTLIVÝCH ODCHYLEK SE ŘÍDÍ DLE ČSN 730205 VČ. SKRYTÝCH DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH NOREM – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

– PŘI DOZDÍVÁNÍ OTVORŮ A OSTATNÍCH DOKONČOVAT MINIMÁLNĚ SPÁROVÁNÍ. NOVÉ ZDIVO V LIČNÍCH SPÁRÁCH PROVÁZÍ PO VÝŠCE 6 450 MM OCELOVÝMI TRNY Ø10 MM SE STAVAJÍCÍM ZDIVEM. ZDIVO NUTNO DOKLÍNOVAT A VYPLNIT ROZPRAVENOU MALTOU (EVENTUÁLNĚ ZALIJEČNOU ZMĚNOU BETONOVOU SMĚSÍ).

– JESTLIŽE BUDE PO ODSTRAŇOVÁNÍ OMÍTEK ZJIŠTĚNO, ŽE MALTA STÁVAJÍCÍHO ZDIVA JE NARUŠENÁ NEBO ZNAČNĚ DEGRADOVANÁ, BUDE DLE POSOUZENÍ PROJEKTANTA PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍCH OMÍTEK A NOVÉ PROVEDENÍ CEMENTOVOU MALTOU.

– STAVAJÍCÍ A NOVÉ ZDIVO VZÁJEMNĚ SPOJIT POMOCÍ KAPES NEBO OCELOVÝCH TYČÍ, KTERÉ BUDOU KLEPANY DO STAVAJÍCÍHO ZDIVA.

– PŘED BOURÁNÍM DRÁŽEK (I PRO PŘÍKLADY) A OTVORŮ V KAMENNÉM A SMÍŠENÉM ZDIVU BUDOU OBRYSY DRÁŽKY A OBRYSY OTVORU NEJPRVE VYŘEZÁNY DO ZDIVA Z OBOU STRAN DIAMANTOVOU PILOU A NÁSLEDNĚ BUDE POSTUPNĚ ODBOURÁNO ZDIVO. OTVORY BUDOU BOURÁNY AŽ PO OSAZENÍ PŘÍKLADŮ.

– OCELOVÉ PŘÍKLADY BUDOU PROVÁDĚNY POSTUPNĚ, NEJPRVE BUDOU PŘÍKLADY OSAZENY A ŘÁDNĚ ZKRUHOVÁNY Z JEDNÉ STRANY STĚNY A POTÉ BUDOU PŘÍKLADY PROVEDENY I Z DRUHÉ STRANY. PO OSAZENÍ PŘÍKLADŮ BUDE VYBOURÁN OTVOR A PŘÍKLADY BUDOU U SPODNÍHO LÍCE SPOJENY OCELOVÝM PÁSKY 50/5 MM A 600 MM NEBO BUDOU PROVEDENY PŘÍČNÍKY V Č.RO. 6 300 MM. ZDIVO V NADPRAŽÍ NUTNO PODLÍNÁ DOKLÍNOVAT A VYPLNIT ROZPRAVENOU MALTOU (EVENTUÁLNĚ ZALIJEČNOU ZMĚNOU BETONOVOU SMĚSÍ).

– OCELOVÉ NOSNÍKY (PŘÍKLADY I STROPNÍ NOSNÍKY) ULOŽIT NA BETONOVÉ PODKLADY H=150 MM.

– PROSTUPY VE ZDIVU BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESŮ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI. PROSTUPY, KTERÉ NEJSOU VYZNAČENY NA VÝKRESECH KONSTRUKČNÍ ČÁSTI, JE MOŽNÉ PROVÁDĚT DO MAXIMÁLNÍ VELIKOSTI 300/300 MM VČ VÝKRESY SPECIALISTŮ. SVISLÉ DRÁŽKY A VYKLENKY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI KONSTRUKČNÍ ČÁSTI, LZE PROVÉST DLE ČSN EN 1996-1-1.
VE STAVAJÍCÍCH PLOŠICH A OSTĚH OTVORŮ SE NESMÍ PROVÁDĚT PROSTUPY A DRÁŽKY MIMO PROSTUPŮ A DRÁŽEK VYZNAČENÝCH V DOKUMENTACI KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.
PROSTUPY PRO ROZVODY A SVISLÉ DRÁŽKY V STAVAJÍCÍM ZDIVU BUDOU VYŘÍZNUTY JEDNOTLIVĚ MÍSTY NEBO BUDOU ŘEZÁNÉ VODNÍM DIAMANTOVOU PILOU A POTÉ BUDE OTVOR OPATRNĚ VYBOURÁN.

– VE STAVAJÍCÍM I NOVÉM NOSNÍM ZDIVU NENÍ DOVOLENO PROVÁDĚT VODOROVNÉ DRÁŽKY, MIMO DRÁŽEK UVEDENÝCH NA VÝKRESE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.

– VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-1 VELIKOST JEDNOTLIVÝCH ODCHYLEK SE ŘÍDÍ ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-1 A ČSN ISO 7976-2 – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. VÝROBNÍ DOKUMENTACE (DÍLENSKÁ DOKUMENTACE) BUDE VČETNĚ MONTÁŽNÍCH POSTUPŮ PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM. MONTÁŽNÍ POSTUP BUDE V SOULADU S POV, PLATNÝMI ZÁKONY A PLATNÝMI NORMAMI – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
– PROJEKTANT KONSTRUKČNÍ ČÁSTI NEBO TÝ PŘÍSLUŠNÉ KOMPLETNĚ PROVEDENOU OCELOVOU KONSTRUKCI – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
– V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDOU VYSPECIFIKOVÁNA OKA NEBO NOSNÍKY PRO MONTÁŽ VÝTAHŮ. ZMĚNĚ A POLOHA MONTÁŽNÍCH PRVKŮ BUDE NAVRŽENA DLE POŽADAVKŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE TECHNOLOGIE VÝTAHŮ.

– VŠECHNY NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM, KTERÉ JE SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU PROJEKTU. POŽÁRNÍ ODOLNOST JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ JE UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

– PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU DODRŽOVÁNY VŠECHNY PLATNÉ ZÁKONY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A NAVAZUJÍCÍ PLATNÁ NAŘÍZENÍ VLÁDY A VYHLÁŠKY. PROVOZNÍ BUDOU DODRŽOVÁNA NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 591/2005 Sb.

– ZEMNÍMI OBJEKTY JE ŘEŠENO V JINÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
– V ZÁKLADOVÉ DESCE BUDOU PROVEDENY SVAŘOVANÉ SOUSTAVY VÝZTUŽE V MODULOVÝCH OSÁCH S VYPUŠTĚNÍM NA MÍSTO KOTEVNÍ DESKY. VÝZTUŽ PILOTY A VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY BUDE PROPOJENA POMOCÍ ZEMNÍCHO VODIČE.

POZNÁMKA

POZN. 01:
MALÉ PROSTUPY VE STAVAJÍCÍCH ŽB STROPNÍCH PANELECH, KTERÉ NEJSOU VYZNAČENY NA VÝKRESECH KONSTRUKČNÍ ČÁSTI, JE MOŽNÉ PROVÁDĚT POUZE V DUTÝCH PANELECH DLE PROJEKTU SPECIALISTŮ. PROSTUPY V DUTÉM STAVAJÍCÍM PANELU BUDOU PROVEDENY DO MAXIMÁLNÍHO ROZMĚRU 100x100 MM. ROZMĚR 300 MM JE MOŽNÉ KONKRÉTNĚ S DUTNOU PANELU. OTVOR MUSÍ BÝT PROVEDEN PŘÍČNĚ NA OSU DUTNÝ PANELU. SKUTEČNÁ POLOHA OSY DUTNÝ NEBO POLOHA VÝZTUŽE PANELŮ BUDE ZJIŠTĚNA POMOCÍ VHODNÉ NEDESTRUKTIVNÍ METODY. PROSTUPY VE STAVAJÍCÍCH PANELECH BUDOU PROVÁDĚNY VRTÁNÍM NEBO ŘEZÁNÍM, NESMÍ BÝT POUŽITO PŘÍKLEPOVÝCH KLADIV.

POZN. 02:
JE ZAKRESLEN PŘEDPOKLÁDANÝ TVAR A POLOHA STÁVAJÍCÍHO PROSTUPU. PŘI PROVÁDĚNÍ ZAMĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU A TVAR PROSTUPU A UPRAVIT DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU TZB A XZT.

VŠECHNY KÓTY JSOU VZTAŽENY K ČISTÉ PODLAZE PŘÍSLUŠNÉHO PATRA.

MATERIÁLY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, GEOMETRICKÉ TOLERANCE A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ JE PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ÚDAJE NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI.

OCELOVÉ TRAPÉZOVÉ PLECHY BUDOU V KAŽDÉ DRUHÉ VLNĚ PŘIKOTVENY OCELOVÝM NOSNÍKŮM NASTŘELENÍM. TRAPÉZOVÝ PLECH BUDE PROVEDEN SPOJITĚ MINIMÁLNĚ PŘES DVĚ POLE.

CELKOVÝ POSTUP PRACÍ JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

OCELOVÉ KONSTRUKCE:

– TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 B DLE ČSN EN 1090-2
– JAKOST: S235 JR+M DLE ČSN EN 10025-2
S235 JRH DLE ČSN EN 10210-1

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

– BETON: – ZÁKLADOVÉ KCE: C25/30 – XC2, XF1 DLE ČSN EN 206
– OSTATNÍ KCE: C25/30 – XC1 DLE ČSN EN 206
– VÝZTUŽ: B500B (R)

PROSTUPY – VIZ POZNÁMKY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DETAIL C M 1:10

ŘEZ



DETAIL D M 1:10

ŘEZ



VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	PROFIL	ROZMĚRY (MM)			KS
		L	B	H	
PTH-200	PTH překlad-7-200	2000	70	238	4
PTH-300	PTH překlad-7-300	3000	70	238	4

V TĚTO TABULCE JSOU VYKAZÁNY POUZE PŘÍKLADY V NOSNÝCH STĚNÁCH

VÝPIS OCELI S235 JR+M

POL.	PROFIL	DÉLKA (m)/ PLOCHA (m2)	KS CELKEM	kg/m (kg/m2)	HMOTNOST CELKEM (kg)
101	HEB 140	5,44	6	33,7	1100,0
102	HEB 100	0,84	4	20,4	68,5
103	HEB 100	0,79	2	20,4	32,2
104	P 20–100x100	0,01	12	157	18,8
105	P 12–210x100	0,011	12	94,2	23,7
106	P 12–120x80	0,01	12	94,2	11,3
110	I 100	1,05	24	8,34	210,2
MEZISOUČET (kg)					1464,8
PŘIRÁŽKA NA SPOJE A NA PŘÍPADNOU NEPŘESNOST 10,0%					146,5
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)					1611,3

TRAPÉZOVÝ PLECH 50/250/0,88 :
19,30 m2 8,60 kg/m2 165,98 kg
KARI SÍŤ #R4/100x#R4/100
19,30 m2 2,02 kg/m2 38,99 kg

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ NENOSNÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- ZEMINA PŮVODNÍ
- NÁSYPY – VIZ POZNÁMKY A TECHNICKÁ ZPRÁVA
- JEDNOVRSTVÁ STĚNA TL. 250, 300 MM, Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC PEVNOSTI P15, NA OBYČEJNOU ZDÍCÍ MALTU (I) PEVNOSTI MIN. 5,0 MPa NANESENOU OBOUSTRANNĚ
- DESTIČKA Z CIHEL PLNÝCH (SKUPINA PRVKŮ) HD DLE ČSN EN 771-1) PEVNOSTI P15 VYZDĚNÉ OBOUSTRANNĚ NA OBYČEJNOU ZDÍCÍ MALTU MC
- ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA Z BETONOVÝCH TVÁRNIC PROLITÝCH BETONOVOU SMĚSÍ

LEGENDA PRVKŮ

- NOVÉ OCELOVÉ PRVKY
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PRVKY
- NOVÉ OTVORY SVISLÉ
- NOVÉ OTVORY VODOROVNÉ
- AKUSTICKÉ PRVKY

LEGENDA ZKRATEK

VXXX	ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ VĚNEC
DXXX	ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ DESKA
SCHX	ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SCHODIŠTĚ
VX	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
ZPSX	ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLADOVÝ PÁS
VJX	ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ VÝTAHOVÁ JÁMKA
PXXX	ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ PRŮVLAK

–X,XXX HORNÍ LÍC KONSTRUKCE
–X,XXX SPODNÍ LÍC KONSTRUKCE
–X,XXX HORNÍ LÍC ČISTÉ PODLAHY

±0,000 = 265,35 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVÍKOVÁ

Investor: Nemocnice Vyškov

Profese: STATIKA

A+Z PROJEKT TEAM
Kirchnerův 1922/24a, Olomouc 77
tel.: +420 585 225 111, fax: +420 585 225 112
e-mail: info@aplusz.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ALEŠ UTÍKAL	ING. HELENA NEČKOVÁ	ING. ALEŠ UTÍKAL

Akce:	NEMOCNICE VYŠKOV, P.O. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3	Základové číslo:	DPS 08 - 2021 Paré:
		Datum:	08 - 2021
		Stupeň:	PROVÁDĚNÍ STAVBY
Objekt:	PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 SO 01	Formát:	18 A4
Obsah:	1.NP A STROP NAD 1.NP	Měřítko:	1:50
		Číslo výkresu:	D.1.01.2- 104