

LEGENDA ZAŘÍZENÍ OPS PŘÍPRAVA TV:

21.	OPS, TV 50kW	1 ks
22.	ZÁSObNÍK TV 100–200 LITRŮ NEREZ S TEP. IZOLACÍ	1 ks
23.	REGULAČNÍ VENTIL TV	1 ks
Č23.	ČERPADLO TV	1 ks
Č24.	ČERPADLO CÍRKULACE TV	1 ks
26.	DESKOVÝ VÝMĚNÍK	1 ks
27.	VODOMĚR ST. VODY do 30°C DN15	1 ks
28.	POJ. VENTIL DN15/20 10 bar.	1 ks

LEGENDA ARMATUR


KK	KULOVÝ KOHOUT
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL

LEGENDA POTRUBÍ

— — — — —	POTRUBÍ STUDENÉ VODY PITNÉ
— — — — —	POTRUBÍ TEPLÉ VODY
— — — — —	POTRUBÍ CÍRKULAČNÍ VODY

±0,000 = 265,20 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	Investor:  Nemocnice Vyškov
Profese: ZTI	Zpracovatel dílu: BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: +420 571 670 111 E-mail: info@blockcrs.cz www: www.blockcrs.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
ING. TOMÁŠ MACÍK	ING. PETR KROUŽECKÝ	ING. TOMÁŠ MACÍK	
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3		Zakázkové číslo: DPS 08 - 2021 Datum: 08 - 2021 Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	Paré:
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3	SO 01	Formát: 21 A4	
Obsah: SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁSObNÍKU TUV - MR		Měřítka: - Číslo výkresu: D.1.01.4a-209	