



POZNÁMKA

- VÝŠKY POTRUBÍ SE UPŘESNÍ AŽ PŘI SAMOTNÉ REALIZACI STAVBY.
- KULOVÉ KOHOUTY NA STOUPAČKÁCH UMÍSTIT TAK, ABY BYLY PŘÍSTUPNÉ OBSLUZE.
- REALIZACE ZDRAVOTECHNIKY JE TŘEBA KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI ZEJMÉNA SE STAVEBNÍMI.
- NOVÉ NEBO MĚNĚNÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU ZVÝRAZNĚNY SILNĚ, STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A POTRUBÍ JE TENČE.
- VEŠKERÉ PROSTUPY POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM S POŽADOVANOU ODLNOSTÍ DLE PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ D.1.01.3 A ŠTÍTKEM O PROVEDENÍ CERTIFIKOVANOU OSOBOU.
- V PŘEDÁVACÍ STANICI (M. Č. D3-0.22) BUDE PROVEDENO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY VEDENÉ POD STROPEM 1.PP.
- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY BUDE ODDĚLENO POTRUBNÍM ODDĚLOVAČEM.
- NENAPOJENÁ ODBOČKA S KULOVÝM UZÁVĚREM JE PLÁNOVANÁ REZERVA PRO NAPOJENÍ OBJEKTU BUDOUCÍHC URGENTNÍHO PŘÍJMU.

LEGENDA POTRUBÍ

POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ARMATUR

- H HYDRANT
- KK KULOVÝ KOHOUT
- PO POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ TYP EA

LEGENDY STOUPAČEK

1P STOUPAČKA VODY – POŽÁRNÍ

±0,000 = 265,20 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	Investor:  Nemocnice Vyškov	
Profese: ZTI	Zpracovatel dílu: BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: +420 571 670 111 E-mail: info@blockcrs.cz www: www.blockcrs.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. TOMÁŠ MACÍK	Vypracoval: ING. PETR KROUŽECKÝ	Kontroloval: ING. TOMÁŠ MACÍK		
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3		Zakázkové číslo: DPS 08 - 2021	Paré:	
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 SO 01		Datum: 08 - 2021		
Obsah: AXONOMETRIE POŽÁRNÍHO VODOVODU		Formát: 6 A4		
		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.01.4a-205	