LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
D3-1.01	SCHODIŠTĚ	29,32
D3-1.02	VÝTAH	6,49
D3-1.03	PRACOVNA VRCHNÍHO LABORANTA	7,59
D3-1.04	PRACOVNA I.POKOJ.LÉKAŘŮ	16,60
D3-1.05	WC ZAMĚSTNANCI	1,24
D3-1.06	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI / SPRCHA	1,37
D3-1.07	PŘEDSÍŇ WC	1,39
D3-1.08	WC	1,39
D3-1.09	VYŠETŘOVNA SONO	32,79
D3-1.10	BOX	2,54
D3-1.11	BOX	2,69
D3-1.12	WC ZAMĚSTNANCI	1,89
D3-1.13	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	2,25
D3-1.14	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,57
D3-1.15	ŠATNA A DMZ LÉKAŘI	30,74
D3-1.16	SKLAD	7,01
D3-1.17	SKLAD	9,79
D3-1.18	VYŠETŘOVNA CT	44,19
D3-1.19	BOX	1,59
D3-1.20	BOX	1,69
D3-1.21	POHOTOVOSTNÍ WC	2,23
D3-1.22	PŘÍPRAVNA CT	10,60
D3-1.23	OVLADOVNA CT	20,09
D3-1.24	PRACOVNA PRIMÁŘE	24,42
D3-1.25	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	4,64
D3-1.26	VYŠETŘOVNA RTG	36,39
D3-1.27	BOX	1,82
D3-1.28	BOX	2,43
D3-1.29	WC PŘEDSÍŇ PACIENTI	1,62
D3-1.30	WC PACIENTI	0,99
D3-1.31	OVLADOVNA	17,69
D3-1.32	SKLAD PŘESTROJŮ	19,90
D3-1.33	OVLADOVNA	18,53
D3-1.34	VYŠETŘOVNA RTG	31,00
D3-1.35	BOX	2,29
D3-1.36	BOX	2,66
D3-1.37	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,65
D3-1.38	DMZ LABORANTI	26,80
D3-1.39	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	3,25
D3-1.40	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,66
D3-1.41	WC ZAMĚSTNANCI	1,66
D3-1.42	POPSOVNA	33,87
D3-1.43	NEOBSAZENO	
D3-1.44	CHODBA	4,35
D3-1.45	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	3,78
D3-1.46	POPSOVNA	20,04
D3-1.47	ČEKÁRNA / CHODBA	268,03
D3-1.48	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,19
D3-1.49	WC PACIENTI	1,19
D3-1.50	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,19
D3-1.51	WC PACIENTI	1,19
D3-1.52	ÚKLID	3,01
D3-1.53	WC IMOBILNÍ	4,89
D3-1.54	ARCHIV	13,38
D3-1.55	ZÁZEMÍ EVIDENCE	14,97
D3-1.56	EVIDENCE	21,72
D3-1.57	CHODBA	36,67
D3-1.58	SCHODIŠTĚ	18,24
D3-1.59	VÝTAH	8,00
D3-1.60	ČEKÁRNA	17,72
D3-1.61	BOX	2,16
D3-1.62	BOX	2,16
D3-1.63	PŘÍPRAVNA MR	17,17
D3-1.64	OVLADOVNA MR	7,59
D3-1.65	POPSOVNA	19,83
D3-1.66	TECHNICKÁ MÍSTNOST	10,54
D3-1.67	VYŠETŘOVNA MR	31,87
A1-1.3	ZDVIHACÍ PLOŠINA	19,74



LEGENDA

Používané zkratky pro napájecí zdroje
DO - napájecí zdroje s dobou přerušení do 15 sekund včetně, dle ČSN 33 2000-7-710
MDO - napájecí zdroje s dobou přerušení nad 15 sekund , dle ČSN 33 2000-7-710

2ZZ3.D3-MDO
- OZNAČENÍ PODLAŽÍ NA KTERÉM JE ROZVADĚČ UMÍSTĚN (1= 1.PP, 2=1.NP)
- OZNAČENÍ NÁZVU ROZVADĚČE, DLE CHARAKTERU NAPOJOVANÉHO ZAŘÍZENÍ
- POŘADOVÉ ČÍSLO ROZVADĚČE DANÉHO CHARAKTERU NA PATŘE
- OZNAČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU V KTERÉM SE ROZVADĚČ NACHÁZÍ
- OZNAČENÍ DRUHU EL. NAPÁJECÍ SOUSTAVY NA KTEROU JE NAPOJEN

2ZZ3.D3-MDO — SAMOSTATNÝ EL. PŘÍVOD PŘÍMO Z ROZVODNY NN PRO NAPOJENÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

2ZR3.D3-MDO+DO — SAMOSTATNÝ EL. ROZVADĚČ PRO NAPOJENÍ PROSTOR DANÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PROVOZU V EL. ROZVADĚČI UMÍSTĚN EL. ZDROJ PRO EL. SOUSTAVU ZIS

2RS1.D3-MDO+DO — PATROVÝ ROZVADĚČ PRO NAPOJENÍ OSTATNÍ EL. INSTALACE

HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA VEDENA NA POVRCHU NAD PODHLEDEM , KABELY V PROVEDENÍ B2CAS1D1

KABELOVÁ Á TRASA VEDENA NA POVRCHU NAD PODHLEDEM , KABELY V PROVEDENÍ B2CAS1D1 , ODBOČKA Z HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY K ZAŘÍZENÍ

NOVÁ PŘÍPOJKA NN , SOUČÁSTÍ D.1.14

EL. ROZVADĚČ NAPOJENÝ NA EL. ROZVOD MDO

EL. ROZVADĚČ NAPOJENÝ NA EL. ROZVOD DO

EL. ROZVADĚČ NAPOJENÝ NA EL. ROZVOD MDO + DO

EL. ROZVADĚČ ZÁLOHOVANÝ UPS NAPÁJENÝ NA DO

VÝKONÉ BILANCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

EL. ROZVODY PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ BUDOU PROVEDENY KABELY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU VEDENÝ NA SAMOSTATNÝCH KABELOVÝCH NOSIČÍCH SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU

PROSTUP KABELU MEZI DVĚMA POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDE UTĚSNĚN POŽÁRNÍ UCPÁVKOU DĚLENÍ NA POŽÁRNÍ ÚSEKY A POŽADAVKY NA EL. INSTALACI VIZ. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY(PBŘ) JEŽ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJETU

PROUDOVÁ SOUSTAVA: MDO,DO,VDO –3NPE AC 50Hz 400V/230V, TN–S
ZIS–DO, ZIS–VDO –2PE AC 50Hz 400V/230V, IT

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 A ČSN 33 2000-7-710:
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
–IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
–PŘEPÁŽKY A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
NORMÁLNÍ –AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ –OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ
–OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
–PROUDOVÝ CHRÁNIČ
–DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–5–51 ed.3 :
viz PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
ČSN 33 2000–7–701 ed.2: ZÓNY V PROSTORECH SE SPRCHOU NEBO VANOU
ČSN 33 2130 ed.3: UMÝVACÍ PROSTORY
ČSN 33 2000–7–702 PLAVECKÉ BAZÉNY A FONTÁNY

±0,000 = 265,35 m n.m.

LEGENDA SVÍTIDEL

DALŠÍ UPŘESNĚNÍ SVÍTIDEL VIZ. "TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ"

POZNÁMKA:
FINÁLNÍ ŘEŠENÍ PODHLEDŮ S UMÍSTĚNÍM EL. SVÍTIDEL A OSTATNÍCH EL. ZAŘÍZENÍ V PODHLEDU VIZ. KOORDINAČNÍ VÝKRES, UMÍSTĚNÍ BUDE DÁLE KOORDINOVÁNO V RÁMCI REALIZACE DLE KONEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

A — LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO KAZETOVÝCH PODHLEDŮ RASTR MDO, 59W, IP40, 5300LM, 4000K, RA >80, 3KS, POLOMATNÝ KRYT, LED DALI DIMER

A1 — LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO KAZETOVÝCH PODHLEDŮ RASTR MDO, 30W, IP40, , 4000K, RA >80, 5KS, POLOMATNÝ KRYT, LED DALI DIMER,TĚLESO OCELOVÝ PLECH, POHLEDOVÉ CHRÁNĚNÍ LAKEM BARVA RAL 9003, RO2MER 595/595/80MM, SVÍTIDLO S POUZDREM PRO SVĚTELNÝ STROP PRO MAZPEVNĚNÍ DESKOVÝCH FOLIÍ (BEZ FOLIÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO)

A2 — LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO KAZETOVÝCH PODHLEDŮ RASTR MDO, 30W, IP40, , 4000K, RA >80, 5KS, POLOMATNÝ KRYT, LED DALI DIMER,TĚLESO OCELOVÝ PLECH, POHLEDOVÉ CHRÁNĚNÍ LAKEM BARVA RAL 9003, RO2MER 595/595/80MM, SVÍTIDLO S VYSOKÝM RA>90 (VYSTROJENÍ) KOMPLETNÍ *

B — LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PODHLEDŮ 14W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 1520/1700LM, 4000K, RA>80, 0,5KG, SAMOČINNÉHO ZA STABILIZOVANÝ PWM SPÍNANÝ KRYT, LED DALI DIMER,TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, RO2MER 300/300/9(36) MM, KOMPLETNÍ

C1 — LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLOCH / KAZETOVÝCH PODHLEDŮ, 30W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 4180/4430LM, 4000K, RA >80, 2,5KG, JE STABILIZOVANÝ PWM SPÍNANÝ KRYT, LED DALI DIMER,TĚLESO ELOZINOVÝ HLINÍK , BARVA BÍLÁ , RO2MER 1197/177/56MM, KOMPLETNÍ

C2 — LED SVÍTIDLO NA POVRCH, ZAVĚŠENÉ NA LANOVÝCH ZÁVĚSECH 16W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 4180/4430LM, 4000K, RA >80, 2,5KG, JE STABILIZOVANÝ PWM SPÍNANÝ KRYT, LED DALI DIMER,TĚLESO ELOZINOVÝ HLINÍK , BARVA BÍLÁ , RO2MER 1197/177/56MM, KOMPLETNÍ

D2 — LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PODHLEDŮ, 30W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 3000/3300LM, 4000K, RA>80, 3,7KG, SAMOČINNÉHO ZA STABILIZOVANÝ PWM SPÍNANÝ KRYT, LED DALI DIMER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, RO2MER 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ

D3 — LED SVÍTIDLO PŘÍSADNÉ NA POVRCH 30W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 3000/3300LM, 4000K, RA>80, 3,7KG, SAMOČINNÉHO ZA STABILIZOVANÝ PWM SPÍNANÝ KRYT, DALI DIMER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, RO2MER 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ

E2 — LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PODHLEDŮ RASTR MDO , 40W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 5000/6000LM, 4000K, RA>80, 3,7KG, SAMOČINNÉHO ZA STABILIZOVANÝ PWM SPÍNANÝ KRYT, LED DALI DIMER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, RO2MER 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ

E3 — LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLOCH / KAZETOVÝCH PODHLEDŮ, 40W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 5000/6000LM, 4000K, RA>80, 3,7KG, SAMOČINNÉHO ZA STABILIZOVANÝ PWM SPÍNANÝ KRYT, LED DALI DIMER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, RO2MER 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ

E4 — LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLOCH / KAZETOVÝCH PODHLEDŮ, 40W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 5000/6000LM, 4000K, RA>80, 3,7KG, SAMOČINNÉHO ZA STABILIZOVANÝ PWM SPÍNANÝ KRYT, LED DALI DIMER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, RO2MER 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ

F2 — LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLOCH / KAZETOVÝCH PODHLEDŮ, 30W, IP65, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 4000/4000LM, 4000K, RA>80, 3,5KG, SAMOČINNÉHO ZA STABILIZOVANÝ PWM SPÍNANÝ KRYT, LED DALI DIMER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, RO2MER 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ

I — LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLOCH / KAZETOVÝCH PODHLEDŮ, 30W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 3000/3300LM, 4000K, RA>80, 3,7KG, SAMOČINNÉHO ZA STABILIZOVANÝ PWM SPÍNANÝ KRYT, LED DALI DIMER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, RO2MER 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ

K — LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLOCH / KAZETOVÝCH MDO, KRUHOVÉ, DOMÁCÍ TOK IP54, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 2000/4000LM, 4000K, RA>80, 5,5KG, OPTIKA – HLINÍK SATEN , LED DALI DIMER, BARVA BÍLÁ, RO2MER PR. 140/80 MM, KOMPLETNÍ

L — LED SVÍTIDLO PRO PŘÍSADNOU MONTÁŽ NA POVRCH, 16W, IP65, 1810LM, 4000K, RA >80, 1,1KG, KRUHOVÉ , LED DALI DIMER, TĚLESO-UV STABILNÍ TERMOPLAST ODOLNÝ PROTI NÁRAZU , BARVA BÍLÁ , KOMPLETNÍ, SVÍTIDLO

LED SVÍTIDLO PRO PŘÍSADNOU MONTÁŽ NA POVRCH POLYKARBONÁTOVÉ, 40W, IP65, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 7000/7000LM, 4000K, RA>80, 2,3KG, MIKROSTRUKTUROVANÝ POLYKARBONÁT , LED DALI DIMER, TĚLESO POLYKARBONÁT, BARVA RAL 7035 SVĚTLE ŠEDÁ , ROZMĚR 1280/70/70 MM, KOMPLETNÍ

LED SVÍTIDLO PRO PŘÍSADNOU MONTÁŽ NA POVRCH, 59W, IP40, 5300LM, 4000K, RA >90, 5KS, POLOMATNÝ KRYT, LED DALI DIMER,TĚLESO OCELOVÝ PLECH, POHLEDOVÉ CHRÁNĚNÍ LAKEM BARVA RAL 9003 , 595/595/80MM, KOMPLETNÍ, SVÍTIDLO S VYSOKÝM RA>90 (VYSTROJENÍ)

ZNAČENÍ NAPÁJENÍ SVÍTIDEL
1RS2.D3-DO/11
ČÍSLO VÝVODU Z ROZVAĚČE
OZNAČENÍ EL. ROZVADĚČE Z KTERÉHO JE NAPOJENO

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT — PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH STAVEB

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VACLAVKOVÁ

Investor: Nemocnice Vyškov

Profese: EL
Zpracovatel dílu: BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: +420 571 670 111
E-mail: Dufka@blockcs.cz
www: www.lbyprojekt.cz
Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. RADOMÍR DUFKA	ING. PETR DUFKA	ING. RADOMÍR DUFKA

Akce: **NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3**
Zakázkové číslo: DPS 08 - 2021 | Paré:
Datum: 08 - 2021
Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 | SO 01
Formát: 18x A4
Obsah: **Půdorys 1.NP- umělé osvětlení, silové napojení**
Měřítko: 1:50
Číslo výkresu: **D.1.01.4c-102**