

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
D3-0.01	SCHODIŠTĚ	35,38
D3-0.02	VÝTAH	6,48
D3-0.03	CHODBA	73,56
D3-0.04	DMZ	11,70
D3-0.05	CHODBA	5,60
D3-0.06	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,42
D3-0.07	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	1,45
D3-0.08	WC ZAMĚSTNANCI	1,33
D3-0.09	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	2,04
D3-0.10	WC PACIENTI	1,14
D3-0.11	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,91
D3-0.12	WC PACIENTI	1,14
D3-0.13	ZÁZEMÍ EVIDENCE (ARCHIV)	10,00
D3-0.14	EVIDENCE	23,58
D3-0.15	CHODBA	77,26
D3-0.16	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	21,35
D3-0.17	ŠATNA PERSONÁLU	21,35
D3-0.18	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	5,71
D3-0.19	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,27
D3-0.20	WC ZAMĚSTNANCI	1,32
D3-0.21	WC ZAMĚSTNANCI	1,32
D3-0.22	PŘEDÁVACÍ STANICE	37,69
D3-0.23	STROJOVNA VZT	51,50
D3-0.24	TECHNICKÁ MÍSTNOST EPS A NZS	2,88
D3-0.25	ELEKTROLÉČBA	26,28
D3-0.26	LASER	8,91
D3-0.27	ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY / ŠATNA	9,92
D3-0.28	TĚLOCVIČNA	59,43
D3-0.29	CHODBA / ČEKÁRNA	34,22
D3-0.30	WC IMOBILNÍ	5,32
D3-0.31	SKLAD	5,47
D3-0.32	DMZ	17,55
D3-0.33	ÚPRAVNA VODY	4,96
D3-0.34	ÚKLID	5,83
D3-0.35	VODOLÉČBA	136,13
D3-0.36	BAZÉN	29,70
D3-0.37	ODPOČÍVÁRNA	16,21
D3-0.38	CHODBA	9,42
D3-0.38A	CHODBA	6,95
D3-0.39	ŠATNA PACIENTI	8,13
D3-0.39A	ŠATNA PACIENTI	13,52
D3-0.40	UMÝVÁRNA PACIENTI	16,91
D3-0.41	SPRCHA PACIENTI	1,64
D3-0.42	SPRCHA PACIENTI	1,45
D3-0.43	SPRCHA PACIENTI	1,56
D3-0.44	SPRCHA PACIENTI	1,58
D3-0.45	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,34
D3-0.46	WC PACIENTI	1,32
D3-0.47	WC PACIENTI	1,28
D3-0.48	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,80
D3-0.49	LYMFODRENÁŽ	12,53
D3-0.50	ÚKLID	4,81
D3-0.51	NEOBSAZENO	
D3-0.52	ÚPRAVNA VODY	4,62
D3-0.53	ELEKTROLÉČBA	34,99
D3-0.54	CHODBA / ČEKÁRNA	36,17
D3-0.55	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	38,88
D3-0.56	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	13,72
D3-0.57	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	19,20
D3-0.58	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK / PRACOVNA	19,25
D3-0.59	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	17,98
D3-0.60	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	19,53
D3-0.61	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	18,22
D3-0.62	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	18,22
D3-0.63	VYŠETŘOVNA	21,73
D3-0.64	DMZ	8,50
D3-0.65	SCHODIŠTĚ	28,67
D3-0.66	VÝTAH	8,00
D3-0.67	SKLAD	10,60
D3-0.68	CHODBA	7,85
D3-0.69	ROZVODNA NN	12,78
D3-0.70	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	105,15
D3-0.71	ROZVODNA NO	3,18
D3-0.72	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP	6,54

LEGENDA SVÍTIDEL

DALŠÍ UPŘESNĚNÍ ZAŘÍZENÍ VIZ. "TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ"

A	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO KAZETOVÝCH PODHLEDŮ RASTR M600, 59W, IP40, 5300LM, 4000K, RA +80, 5KG, POLOMATNÝ KRYT, LED DALI DRIVER
A1	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO KAZETOVÝCH PODHLEDŮ RASTR M600, 30W, IP40, , 4000K, RA +80, 5KG, POLOMATNÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO OCELOVÝ PLECH, POVRCHOVĚ CHRÁNĚNO LAKEM BARVA RAL 9003, ROZMĚR 595/595/60MM, SVÍTIDLO POUŽITÉ PRO SVĚTELNÝ STROP PRO NALEPENÍ DEKORAČNÍ FOLIE (DEK. FOLIE NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO)
A2	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO KAZETOVÝCH PODHLEDŮ RASTR M600, 30W, IP40, , 4000K, RA +90, 5KG, POLOMATNÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO OCELOVÝ PLECH, POVRCHOVĚ CHRÁNĚNO LAKEM BARVA RAL 9003, ROZMĚR 595/595/60MM, SVÍTIDLO S VYSOKÝM RA+90 (VYŠETŘOVNY) KOMPLETNÍ *
B	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PODHLEDŮ , 14W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 1520/1200LM, 4000K, RA+80, 0,65KG, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPALOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 300/300/9(30) MM, KOMPLETNÍ
C1	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLNÝCH / KAZETOVÝCH PODHLEDŮ, 36W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 4180/3430LM,, 4000K, RA +80, 2,5KG, UV STABILIZOVANÝ PMMA OPALOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO ELOXOVANÝ HLINÍK , BARVA BÍLÁ , ROZMĚR 1197/77/56MM, KOMPLETNÍ
C2	LED SVÍTIDLO NA POVRCH, ZAVĚŠENÉ NA LANKOVÉM ZÁVĚSE, 36W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 4180/3430LM,, 4000K, RA +80, 2,5KG, UV STABILIZOVANÝ PMMA OPALOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO ELOXOVANÝ HLINÍK , BARVA BÍLÁ , ROZMĚR 1197/77/56MM, KOMPLETNÍ
D2	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PODHLEDŮ , 38W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 3800/3000LM, 4000K, RA+80, 3,7KG, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPALOVÝ KRYT, DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ
D3	LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NA POVRCH , 38W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 3800/3000LM, 4000K, RA+80, 3,7KG, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPALOVÝ KRYT, DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ
E2	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PODHLEDŮ RASTR M600 , 45W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 5000/4200LM, 4000K, RA+80, 3,7KG, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPALOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ
E3	LED SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA POVRCH , 45W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 5000/4200LM, 4000K, RA+80, 3,7KG, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPALOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ
E4	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLNÝCH PODHLEDŮ , 45W, IP40, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 5000/4200LM, 4000K, RA+80, 3,7KG, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPALOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ
F2	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLNÝCH PODHLEDŮ/KAZETOVÝCH M60 , 32W, IP65, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 4800/4000LM, 4000K, RA+90, 3,5KG, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPALOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 595/595/9(60) MM, KOMPLETNÍ
(I)	LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLNÝCH PODHLEDŮ/KAZETOVÝCH M60, KRUHOVÉ DOWNLIGHT 15W, IP54, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 2000/1650LM, 4000K, RA+90, 0,5KG, OPTIKA -HLINÍK SATEN , LED DALI DRIVER, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR PR. 140/68 MM, KOMPLETNÍ
K (K)	LED SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA POVRCH, 14W, IP65, 1638LM, 4000K, RA +80, 1,1KG, KRUHOVÉ , LED DALI DRIVER, TĚLESO-UV STABILNÍ TERMOPLAST ODOLNÝ PROTI NÁRAZU , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ, SVÍTIDLO
J	LED SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA POVRCH POLYKARBONÁTOVÉ , 42W, IP65, SVĚTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 7000/5500LM, 4000K, RA+80, 2,3KG, MIKROSTRUKTUROVANÝ POLYKARBONÁT , LED DALI DRIVER, TĚLESO POLYKARBONÁT, BARVA RAL 7035 SVĚTLE ŠEDÁ , ROZMĚR 1280/170/95 MM, KOMPLETNÍ
L	LED SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA POVRCH, 59W, IP40, 5300LM, 4000K, RA +90, 5KG, POLOMATNÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO OCELOVÝ PLECH, POVRCHOVĚ CHRÁNĚNO LAKEM BARVA RAL 9003 , 595/595/60MM, KOMPLETNÍ, SVÍTIDLO S VYSOKÝM RA+90 (VYŠETŘOVNY)

ZNAČENÍ NAPOJENÍ SVÍTIDEL
1RS2.D3–DO/11
- ČÍSLO VÝVODU Z ROZVADĚČE
- OZNAČENÍ EL. ROZVADĚČE Z KTERÉHO JE NAPOJENO

LEGENDA PRVKŮ REGULACE DALI

T0	TLAČÍTKO SPÍNACÍ , PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ , IP44, 230V,10A, BÍLÉ , VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE, A ZAPOJENÍ
T1	7-TLAČÍTKOVÝ DALI2 OVLÁDACÍ PANEL S LED INDIKACÍ. 4X SCÉNA + TL.UP/DOWN + OFF, ČERNÉ MONTÁŽNÍ SADA PRO OVLÁDACÍ PANELY DO KU68 + RÁMEČEK ČERNÝ , VČETNĚ KRABICE PRO ZAPUŠTĚNO MONTÁŽ
T2	-TLAČÍTKOVÝ DALI2 OVLÁDACÍ PANEL S LED INDIKACÍ. 4X SCÉNA + TL.UP/DOWN + OFF, ČERNÉ MONTÁŽNÍ SADA PRO OVLÁDACÍ PANELY DO KU68 + RÁMEČEK BÍLÝ , VČETNĚ KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ
T3	1-TLAČÍTKOVÝ DALI2 OVLÁDACÍ PANEL S INTEGROVANÝM POHYBOVÝM SENZOREM A LED INDIKACÍ. MULTIFUNKČNÍ PROGRAMOVATELNÉ TLAČÍTKO MONTÁŽNÍ SADA PRO OVLÁDACÍ PANELY DO KU68 + RÁMEČEK BÍLÝ , VČETNĚ KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ
T4	2-TLAČÍTKOVÝ DALI2 OVLÁDACÍ PANEL S LED INDIKACÍ. ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLE, BÍLÉ MONTÁŽNÍ SADA PRO OVLÁDACÍ PANELY DO KU68 + RÁMEČEK BÍLÝ , VČETNĚ KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ
T5	2-TLAČÍTKOVÝ DALI2 OVLÁDACÍ PANEL S LED INDIKACÍ. ON + OFF MONTÁŽNÍ SADA PRO OVLÁDACÍ PANELY DO KU68 + RÁMEČEK BÍLÝ , VČETNĚ KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ
T6	DALI2 DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL, TVRZENÉ SKLO, VYŠTĚNO POZADÍ PRO SCÉNY NA 4 OKRUHY S MOŽNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY INTENZITY, IP65, SELV. MONTÁŽNÍ SADA PRO OVLÁDACÍ PANELY DO KU68 + RÁMEČEK BÍLÝ , VČETNĚ KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ
S1	PŘÍTOMNOSTNÍ SENZOR STANDARDU DALI2, WIDW BEAM -ŠIROKÁ ZÓNA ZÁBĚRU
S2	MULTISENZOR DALI2 -INTEGROVANÝ PŘÍTOMNOSTNÍ SENZOR, JASOVÝ SENZOR (FONKCE CONSTANT LIGHT), 1X PROGRAMOVATELNÝ VSTUP PRO TLAČÍTKO, PŘÍJEM IR SIGNÁLU REMOTE CONTROLL
S3	NÍZKOPROFILOVÝ VESTAVNÝ DALI2 MIKROVLNNÝ SEZOR
S4	NEOBSAZENO
S5	DALI2 OSVITOVÝ SOUMRAKOOVÝ JASOMĚR, VENKOVNÍ, IP65, MONTÁŽ NA FASÁDU
S6	DPŘÍTOMNOSTNÍ SENZOR STANDARDU DALI2, WIDW BEAM -ŠIROKÁ ZÓNA ZÁBĚRU, DO VLHKA
P1	BINÁRNÍ DALI VSTUPNÍ JEDNOTKA SE 4 VSTUPY PRO OSAZENÍ DO EL. INSTALAČNÍ KRABICE

ZNAČENÍ IP ADRES ZAŘÍZENÍ
RSO.D3–DO/5/1/13
- ČÍSLO IP DALI ADRESY NA SBĚRNICI
- ČÍSLO DALI SBĚRNICE DANÉHO ROUTRU
- ČÍSLO DALI ROUTRU
- OZNAČENÍ EL. ROZVADĚČE KDE JE DALI ROUTR UMÍSTĚN

LEGENDA

Používané zkratky pro napájecí zdroje
DO –napájecí zdroje s dobou přerušení do 15 sekund včetně, dle ČSN 33 2000–7–710
MDO –napájecí zdroje s dobou přerušení nad 15 sekund , dle ČSN 33 2000–7–710

- OZNAČENÍ PODLAŽÍ NA KTERÉM JE ROZVADĚČ UMÍSTĚN (1= 1.PP, 2=1.NP)
- OZNAČENÍ NÁZVU ROZVADĚČE DLE CHARAKTERU NAPOJOVANÉHO ZAŘÍZENÍ
- POŘADOVÉ ČÍSLO ROZVADĚČE DANÉHO CHARAKTERU NA PATŘE
- OZNAČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU V KTERÉM SE ROZVADĚČ NACHÁZÍ
- OZNAČENÍ DRUHU EL. NAPÁJECÍ SOUSTAVY NA KTEROU JE NAPOJEN

2ZZ3.D3–MDO

SAMOSTATNÝ EL. PŘÍVOD PŘÍMO Z ROZVODNY NN PRO NAPOJENÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

2ZR3.D3–MDO+DO
SAMOSTATNÝ EL. ROZVADĚČ PRO NAPOJENÍ PROSTOR DANÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PROVOZU V EL. ROZVADĚCÍ UMÍSTĚN EL. ZDROJ PRO EL. SOUSTAVU ZIS

2RS1.D3–MDO+DO
PATROVÝ ROZVADĚČ PRO NAPOJENÍ OSTATNÍ EL. INSTALACE

HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA VEDENA NA POVRCHU NAD PODHLEDEM , KABELY V PROVEDENÍ B2CAS1D1

KABELOVÁ Á TRASA VEDENA NA POVRCHU NAD PODHLEDEM , KABELY V PROVEDENÍ B2CAS1D1 , ODBOČKA Z HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY K ZAŘÍZENÍ

EL. ROZVADĚČ NAPOJENÝ NA EL. ROZVOD MDO
EL. ROZVADĚČ NAPOJENÝ NA EL. ROZVOD DO
EL. ROZVADĚČ NAPOJENÝ NA EL. ROZVOD MDO + DO
EL. ROZVADĚČ ZÁLOHOVANÝ UPS NAPEJENÝ NA DO

VÝKONÉ BILANCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

EL. ROZVODY PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ BUDOU PROVEDENY KABELY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU VEDENÝ NA SAMOSTATNÝCH KABELOVÝCH NOSIČÍCH SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU

PROSTUP KABELU MEZI DVĚMA POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDE UTĚSNĚN POŽÁRNÍ ÚCPÁVKOU , DĚLENÍ NA POŽÁRNÍ ÚSEKY A POŽADAVKY NA EL. INSTALACI VIZ. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTI ŘEŠENÍ STAVBY(PBŘ) JEŽ JE NEDÍLNOU SOUČÍSTI TOHOTO PROJETU

POZNÁMKA:
FINÁLNÍ ŘEŠENÍ PODHLEDŮ S UMÍSTĚNÍM EL. SVÍTIDEL A OSTATNÍCH EL. ZAŘÍZENÍ V PODHLEDU VIZ. KOORDINAČNÍ VÝKRES, UMÍSTĚNÍ BUDE DÁLE KOORDINOVÁNO V RÁMCI REALIZACE DLE KONEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

PROUDOVÁ SOUSTAVA: MDO,DO,VDO –3NPE AC 50Hz 400V/230V, TN–S
ZIS–DO, ZIS–VDO –2PE AC 50Hz 400V/230V, IT

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 A ČSN 33 2000–7–710:
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
–IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
–PŘEPÁŽKY A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
NORMÁLNÍ –AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ –OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ
–OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
–PROUDOVÝ CHRÁNIČ
–DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–5–51 ed.3 :
viz PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
ČSN 33 2000–7–701 ed.2: ZÓNY V PROSTORECH SE SPRCHOU NEBO VANOU
ČSN 33 2130 ed.3: UMÝVACÍ PROSTORY
ČSN 33 2000–7–702 PLAVECKÉ BAZÉNY A FONTÁNY

±0,000 = 265,35 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT – PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY	Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	Investor: Nemocnice Vyškov
Profese: EL	Zpracovatel dílu: BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: +420 571 670 111 E-mail: Dufka@blockcrs.cz www: www.ltprojekt.cz	Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. RADOMÍR DUFKA	Vypracoval: ING. PETR DUFKA / Kontroloval: ING. RADOMÍR DUFKA	

Akce:	NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3	Zakázkové číslo: DPS 08 - 2021 Datum: 08 - 2021 Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY Formát: 18x A4	Paré:
Objekt:	PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 — SO 01		
Obsah:	**Půdorys 1.NP - umělé osvětlení, DALI zapojení**	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.01.4c-103