LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
D3-0.01	SCHODIŠTĚ	35,28
D3-0.02	VÝTAH	6,48
D3-0.03	CHODBA	73,59
D3-0.04	DMZ	11,75
D3-0.05	CHODBA	5,60
D3-0.06	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,42
D3-0.07	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	1,40
D3-0.08	WC ZAMĚSTNANCI	1,33
D3-0.09	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	2,04
D3-0.10	WC PACIENTI	1,14
D3-0.11	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,87
D3-0.12	WC PACIENTI	1,14
D3-0.13	ZÁZEMÍ EVIDENCE (ARCHIV)	10,92
D3-0.14	EVIDENCE	23,56
D3-0.15	CHODBA	77,20
D3-0.16	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	21,20
D3-0.17	ŠATNA PERSONÁLU	21,20
D3-0.18	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	5,71
D3-0.19	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,27
D3-0.20	WC ZAMĚSTNANCI	1,32
D3-0.21	WC ZAMĚSTNANCI	1,32
D3-0.22	PŘEDNÁŠKOVÁ STANICE	37,69
D3-0.23	STROJOVNA VZT	51,00
D3-0.24	TECHNICKÁ MÍSTNOST EPS A NZS	2,88
D3-0.25	ELEKTROLÉČBA	26,28
D3-0.26	LASER	8,91
D3-0.27	ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY / SATNA	9,92
D3-0.28	TĚLOCVIČNA	59,43
D3-0.29	CHODBA / ČEKÁRNA	34,22
D3-0.30	WC IMOBILNÍ	5,32
D3-0.31	SKLAD	5,47
D3-0.32	DMZ	17,55
D3-0.33	ÚPRAVNA VODY	4,96
D3-0.34	ÚKLID	5,81
D3-0.35	VODOLÉČBA	136,16
D3-0.36	BAZÉN	29,75
D3-0.37	ODPOČÍVÁRNA	16,21
D3-0.38	CHODBA	9,40
D3-0.38A	CHODBA	6,95
D3-0.39	ŠATNA PACIENTI	8,13
D3-0.39A	ŠATNA PACIENTI	13,53
D3-0.40	UMYVÁRNA PACIENTI	16,51
D3-0.41	SPRCHA PACIENTI	1,64
D3-0.42	SPRCHA PACIENTI	1,43
D3-0.43	SPRCHA PACIENTI	1,56
D3-0.44	SPRCHA PACIENTI	1,56
D3-0.45	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,34
D3-0.46	WC PACIENTI	1,32
D3-0.47	WC PACIENTI	1,28
D3-0.48	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,80
D3-0.49	LYMFODRENÁŽ	12,53
D3-0.50	ÚKLID	4,81
D3-0.51	NEOBSAZENO	
D3-0.52	ÚPRAVNA VODY	4,82
D3-0.53	ELEKTROLÉČBA	34,59
D3-0.54	CHODBA / ČEKÁRNA	36,17
D3-0.55	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	38,89
D3-0.56	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	13,72
D3-0.57	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	19,20
D3-0.58	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK / PRACOVNA	19,20
D3-0.59	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	17,56
D3-0.60	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	19,53
D3-0.61	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	18,22
D3-0.62	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	18,22
D3-0.63	VYŠETŘOVNA	21,72
D3-0.64	DMZ	8,59
D3-0.65	SCHODIŠTĚ	28,61
D3-0.66	VÝTAH	8,06
D3-0.67	SKLAD	19,66
D3-0.68	CHODBA	7,86
D3-0.69	ROZVODNA NN	12,78
D3-0.70	TECHNICKÉ ZAZEMÍ	105,16
D3-0.71	ROZVODNA NO	3,19
D3-0.72	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP	6,54

LEGENDA

Používané zkratky: pro napájecí zdroje
DO – napájecí zdroje s dobou přeražení do 15 sekund včetně, dle ČSN 33 2000-7-710
MDO – napájecí zdroje s dobou přeražení nad 15 sekund , dle ČSN 33 2000-7-710

1ZZ3.03-MDO
- JEDNOČÍSLÍ POZICE NA KTERÉM JE ROZVADĚČ UMÍSTĚN (1= 1.PP, 2=1.NP)
- JEDNOČÍSLÍ NAZEV ROZVADĚČE, DLE CHARAKTERU NAPOJENÉHO ZAŘÍZENÍ
- PODKLADNÍ TEXT ROZVADĚČE, OMEZENO CHARAKTEREM NA PAPÍR
- JEDNOČÍSLÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU V KTERÉM SE ROZVADĚČ NACHÁZÍ
- JEDNOČÍSLÍ DRUHU EL. NAPÁJECÍ SOUSTAVY NA KTEROU JE NAPOJEN

SAMOSTATNÉ EL. PŘÍVODY PŘÍMO Z ROZVODNY NN PRO NAPOJENÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

2ZR3.03-MDO+DO
SAMOSTATNÝ EL. ROZVADĚČ PRO NAPOJENÍ PROSTOR DANÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PROVOZU V EL. ROZVODĚ UMÍSTĚN EL. ZDROJ PRO EL. SOUSTAVU ZS

2RS1.03-MDO+DO
PATRONY ROZVADĚČ PRO NAPOJENÍ OSVĚTLENÍ EL. INSTALACE

HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA VEDENÁ NA POVRCHU NAD PODHLEDEM , KABELY V PROVEDENÍ B2CA1D1
KABELOVÁ Á TRASA VEDENÁ NA POVRCHU NAD PODHLEDEM , KABELY V PROVEDENÍ B2CA1D1 , ODBOČKA Z HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY K ZAŘÍZENÍ

EL. ROZVADĚČ NAPOJENÝ NA EL. ROZVOD MDO
EL. ROZVADĚČ NAPOJENÝ NA EL. ROZVOD DO
EL. ROZVADĚČ NAPOJENÝ NA EL. ROZVOD MDO + DO
EL. ROZVADĚČ ZÁLOHOVANÝ UPS NAPÁJENÍ NA DO

VÝKONÉ SBLÍNCE VZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
EL. ROZVODY PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ BUDOU PROVEDENY KABELY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU VEDENÍ NA SAMOSTATNÝCH KABELOVÝCH NOSIČÍCH SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU
PROSTUP KABELŮ MEZI DVĚMA POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDE UTĚSNĚN POŽÁRNÍ UCPÁVKOU , DŮLEŽITÁ NA POŽÁRNÍM ÚSEKU A POŽÁRNÍMU NA EL. ROZVADĚČ VČ. POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ BEČNÍ ZÁBRĚH PRO JEŽ JE NEDÍLNOU SOUČÍSTÍ TOHOTO PROJEKTU

LEGENDA SVÍTIDEL

DALŠÍ UPŘESNĚNÍ ZAŘÍZENÍ VIZ. "TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ"

A – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO KAZETOVÝCH PODHLEDŮ RASTR M600, 50W, IP40, 5300lM, 4000K, RA >80, 5KL, POLOMATNÝ KRYT, LED DALI DRIVER.

A1 – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO KAZETOVÝCH PODHLEDŮ RASTR M600, 30W, IP40, , 4000K, RA >80, 5KL, POLOMATNÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO OCELOVÝ PLECH, POVRCHOVÉ CHRÁNĚNÍ LAKEM BARVA RAL 9003, ROZMĚR 595/595/90MM, SVÍTIDLO POUŽÍVÉ PRO SVÍCENÍ STROP PRO NALEPENÍ DEKORAČNÍ FÓLIE (BOX, FOLIE NEBO SVÍTIDLO DODÁVÁNY ELEKTRIK)

A2 – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO KAZETOVÝCH PODHLEDŮ RASTR M600, 30W, IP40, , 4000K, RA >80, 5KL, POLOMATNÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO OCELOVÝ PLECH, POVRCHOVÉ CHRÁNĚNÍ LAKEM BARVA RAL 9003, ROZMĚR 595/595/90MM, SVÍTIDLO S VYSOKÝM IRC>80 (PŘEDPOKLAD) KOMPLETNĚ *

B – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PODHLEDŮ , 14W, IP40, , SVÍTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 1500/1200LM, 4000K, RA>80, 0,95KG, SAMOZHÁŠECÍ LV STABILIZOVANÝ PWM OPÁLOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 300/300/90 MM, KOMPLETNĚ

C1 – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PORCH. / KAZETOVÝCH PODHLEDŮ, 30W, IP40, SVÍTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 4180/3430LM, 4000K, RA >80, 7,5KG, LV STABILIZOVANÝ PWM OPÁLOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO ELOXOVANÝ HLINÍK , BARVA BÍLÁ , ROZMĚR 1197/177/PANEL KOMPLETNĚ

C2 – LED SVÍTIDLO NA POVRCH, ZAPUŠTĚNÉ NA ÚRAVOVÉM ZÁVĚSE , 30W, IP40, SVÍTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 4180/3430LM, 4000K, RA >80, 7,5KG, LV STABILIZOVANÝ PWM OPÁLOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO ELOXOVANÝ HLINÍK , BARVA BÍLÁ , ROZMĚR 1197/177/PANEL KOMPLETNĚ

D2 – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PODHLEDŮ , 30W, IP40, SVÍTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 3800/3000LM, 4000K, RA>80, 3,7KG, SAMOZHÁŠECÍ LV STABILIZOVANÝ PWM OPÁLOVÝ KRYT, DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 595/595/90 MM, KOMPLETNĚ

D3 – LED SVÍTIDLO PŘÍSADNÉ NA POVRCH , 30W, IP40, SVÍTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 3800/3000LM, 4000K, RA>80, 3,7KG, SAMOZHÁŠECÍ LV STABILIZOVANÝ PWM OPÁLOVÝ KRYT, DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 595/595/90 MM, KOMPLETNĚ

E2 – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PODHLEDŮ RASTR M600 , 40W, IP40, SVÍTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 5000/4200LM, 4000K, RA>80, 3,7KG, SAMOZHÁŠECÍ LV STABILIZOVANÝ PWM OPÁLOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 595/595/90 MM, KOMPLETNĚ

E3 – LED SVÍTIDLO PŘÍSADNÉ NA POVRCH , 40W, IP40, SVÍTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 5000/4200LM, 4000K, RA>80, 3,7KG, SAMOZHÁŠECÍ LV STABILIZOVANÝ PWM OPÁLOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 595/595/90 MM, KOMPLETNĚ

E4 – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PORCH. PODHLEDŮ , 40W, IP40, SVÍTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 5000/4200LM, 4000K, RA>80, 3,7KG, SAMOZHÁŠECÍ LV STABILIZOVANÝ PWM OPÁLOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 595/595/90 MM, KOMPLETNĚ

F2 – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PORCH. PODHLEDŮ/KAZETOVÝCH MŘÍŽÍ , 72W, IP65, SVÍTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 4000/4000LM, 4000K, RA>80, 7,5KG, SAMOZHÁŠECÍ LV STABILIZOVANÝ PWM OPÁLOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 595/595/90 MM, KOMPLETNĚ

I – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PORCH. PODHLEDŮ/KAZETOVÝCH MŘÍŽÍ, KRUHOVÉ DOWNLIGHT 15W, IP54 , SVÍTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 2000/1800LM, 4000K, RA>80, 3,2KG, OPTIKA - HLINÍK SATÉN , LED DALI DRIVER, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR PR. 140/80 MM, KOMPLETNĚ

K – LED SVÍTIDLO PŘÍSADNÉ MONTÁŽ NA POVRCH, 14W, IP65, 1610lM, 4000K, RA >80, 1,1KG, KRUHOVÉ , LED DALI DRIVER, ELCESO-1M STABILNÍ ROZMĚROVÉ ODOLNÝ PROTI MRAZU , BARVA BÍLÁ , KOMPLETNĚ, SVÍTIDLO

J – LED SVÍTIDLO PRO PŘÍSADNOU MONTÁŽ NA POVRCH POLYKARBONÁTOVÉ , 42W, IP65, SVÍTELNÝ TOK LED/SVÍTIDLA 3500/3500LM, 4000K, RA>80, 2,3KG, MAKROSTRUKTUROVANÉ POLYKARBONÁT , LED DALI DRIVER, TĚLESO POLYKARBONÁT, BARVA BÍL, 1020 /3470 / 3512 , ROZMĚR 1200/170/90 MM, KOMPLETNĚ

L – LED SVÍTIDLO PRO PŘÍSADNOU MONTÁŽ NA POVRCH, 50W, IP40, 5300lM, 4000K, RA >80, 5KL, POLOMATNÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO OCELOVÝ PLECH, POVRCHOVÉ CHRÁNĚNÍ LAKEM BARVA RAL 9003 , 595/595/60MM, KOMPLETNĚ, SVÍTIDLO S VYSOKÝM RA>80 (PŘEDPOKLAD)

ZNAČENÍ NAPÁJENÍ SVÍTIDEL
1RS2.03-00/11
- Číslo vývodu z rozvaděče
- označení el. rozvaděče z kterého je napájeno

SMĚRNÉ EL. INSTALACE NAPÁJENÍ Z 1RS1.03-MDO + 1RS1.03-00

POLIKLINIKA

±0,000 = 265,35 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT – projektování elektro

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ

Investor: Nemocnice Vyškov

Profese:	Zpracovatel dílu:	
EL	BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: +420 571 670 111 E-mail: DuNa@blockvs.cz www: www.ltprojekt.cz	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. RADOMÍR DUFKA	ING. PETR DUFKA	ING. RADOMÍR DUFKA

Autorizace:

Akce:	NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3	Základové čísla:	DPS 08 - 2021	Paré:
		Datum:	08 - 2021	
Objekt:	PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 SO 01	Stupeň:	PROVÁDĚNÍ STAVBY	
		Formát:	18x A4	
Obsah:	**Půdorys 1.NP - umělé osvětlení, silové napojení**	Měřítko:	1:50	Číslo výkresu: D.1.01.4c-101