



PROUDOVÁ SOUSTAVA: MDD,0D,V0D0 –3NPE AC 50Hz: 400V/230V, TN-S
ZIS-0D, ZIS-V0D –2PE AC 50Hz: 400V/230V, TN-IT
NOUVOZE OSVĚTLENÍ PŘI PRODUZU Z BATERIE : 230V/DC

OCHRANA OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed2 a ČSN 33 2000-7-710:
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
–IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
–PŘEPÁKY A KRYTÍ






OCHRANA PŘI PORUŠĚ PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
–NORMÁLNÍ –AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPŮLNĚNA –OCHRANNE UZEMNĚNÍ
–OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ
–PROUDOVÝ OCHRANČÍ
–DOPŮLNĚJÍCÍ OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ

VNĚŠNÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :
viz PROTOKOL O URČENÍ VNEŠNÍCH VLIVŮ
ČSN 33 2000-7-710 ed.3 VZNIKAJÍCÍCH V DŮSTŘEDU SE SPRACHOU NEBO VÁNOU
ČSN 33 2130 ed.3, UMFYKOVÉ PROSTORY
ČSN 33 2300-7-702 PRAVEČE BAZÉNY A FONTÁNY

[illegible]

- [illegible]

POZNÁMKA:
MINIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PODHLÉDŮ S UMÍSTĚNÍM EL. SMYČEK A OSTATNÍCH EL. ZAŘÍZENÍ V PODHLÉDU VZ. KOORDINÁTY
VÝKRES, UMÍSTĚNÍ BUDE DÁLĚ KOORDINOVÁNO V RÁMCI REALIZACE ČLE. HONĚČNÉHO PŘEVODNÍ STAVBY

a.000 = 265,35 m n.m.			
Revize:	Výpracoval:	Popis revize:	Datum:
		Hlavní ideální projekt: ING. PETER TOMÍČEK Vedoucí projektant záležitosti: ING. PETRA VAGLAJNOVA	
Profese: EL		Investor:  Nemocnice Vyškov	
Zpracovatel dílu: BEOCKA s.r.o., Látková 727, 01 Václavské Město Tel.: +420 01 670 111 E-mail: Dto@bcocka.cz www: www.ltprojekt.cz		AutORIZACE:	
Odpovědný projektant: ING. RADOMÍR DUPIKA	Výpracoval: ING. PETER DUPIKA	Kontroloval: ING. RADOMÍR DUPIKA	
  			
Akce: NEMOCNICE ZVONOVKA, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3		Zakázka číslo: DPS 08 - 2021 Pare: Datum: 08 - 2021 Stupeň: PROVAZENÍ STAVBY Formát: 18.A4	
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3		SO 01	
Účel:		Měřítko: 1:50 Číslo výkresu: D.1.01.4c-105	