

LEGENDA MÍSTNOSTI					
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²			
03.01	SOCHOŠTĚ	25,38	03.03.4	OKLID	5,83
03.02	VÝTHAN	6,48	03.03.5	VODOLEŽKA	136,11
03.03	CHOŠBA	72,59	03.03.8	BADEN	26,70
03.04	DMZ	11,73	03.03.7	OPROČOVÁNNA	29,76
03.05	CHOŠBA	5,85	03.03.8	CHOŠBA	9,42
03.06	SPRCHA,ZAMĚSTNANCI	1,42	03.04.36A	CHOŠBA	6,95
03.07	PŘESÍV WC ZAMĚSTNANCI	1,45	03.03.9	ŠATNA PACIENTI	8,13
03.08	WC ZAMĚSTNANCI	1,33	03.04.36B	SATNA PACIENTI	15,53
03.09	PŘESÍV WC PACIENTI	2,04	03.04.0	UMÝVÁRNA PACIENTI	16,91
03.10	WC PACIENTI	1,14	03.04.1	SPRCHA PACIENTI	1,54
03.11	PŘESÍV WC PACIENTI	1,95	03.04.2	SPRCHA PACIENTI	1,45
03.12	WC PACIENTI	1,14	03.04.3	SPRCHA PACIENTI	1,56
03.13	JAZEM EVIDENCE (ARCHIV)	10,00	03.04.4	SPRCHA PACIENTI	1,55
03.14	EVIDENCE	21,38	03.04.5	PŘESÍV WC PACIENTI	1,34
03.15	CHOŠBA	77,55	03.04.6	WC PACIENTI	1,52
03.16	INDIVIDUÁLŮ TĚLOVÝ	21,35	03.04.7	WC PACIENTI	1,28
03.17	SATNA PERSONÁLU	21,35	03.04.8	PŘESÍV WC PACIENTI	1,80
03.18	PŘESÍV WC ZAMĚSTNANCI	5,71	03.04.9	LYVOPROBAŽ	42,51
03.19	PŘESÍV WC ZAMĚSTNANCI	1,27	03.05.0	OKLID	1,83
03.20	WC ZAMĚSTNANCI	1,32	03.05.1	NEPOBÁZENÍ	
03.21	WC ZAMĚSTNANCI	1,32	03.05.2	OPRAVA VODY	4,62
03.22	PŘESÍVÁJÍCÍ STANICE	37,89	03.05.3	ELEKTROČERPA	34,89
03.23	STROJOVNA VYT	91,59	03.05.4	CHOŠBA / ISOLÁŽNA	26,89
03.24	TECHNICKÁ MÍSTNOST EPS A NZS	2,88	03.05.5	INDIVIDUÁLŮ TĚLOVÝ	36,86
03.25	ELEKTROČERPA	26,38	03.05.6	INDIVIDUÁLŮ TĚLOVÝ	13,72
03.26	LÁŽEŇ	8,91	03.05.7	INDIVIDUÁLŮ TĚLOVÝ	16,20
03.27	JAZEM TĚLOVÝCH / ŠATNA	9,92	03.05.8	INDIVIDUÁLŮ TĚLOVÝ / PRACOVNA	19,35
03.28	TĚLOVÝCHNA	29,43	03.05.9	INDIVIDUÁLŮ TĚLOVÝ	17,46
03.29	CHOŠBA / ČERPAKA	24,22	03.06.0	INDIVIDUÁLŮ TĚLOVÝ	16,33
03.30	WC MOBILNÍ	5,36	03.06.1	INDIVIDUÁLŮ TĚLOVÝ	16,22
03.31	OKLID	5,47	03.06.2	INDIVIDUÁLŮ TĚLOVÝ	16,23
03.32	DMZ	8,75	03.06.3	VÝŠTEROVNA	21,71
03.33	OPRAVNA VODY	4,90	03.06.4	DMZ	8,50
			03.06.5	SOCHOŠTĚ	20,07
			03.06.6	VÝTHAN	8,00
			03.06.7	SKLAD	70,86
			03.06.8	CHOŠBA	10,65
			03.06.9	ROZVOVNÁ NI	12,71
			03.07.0	TECHNICKÉ JAZEM	105,11
			03.07.1	ROZVOVNÁ NO	3,18
			03.07.2	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP	6,54

LEGENDA

Použití zkratky pro napájecí zdroj:
D3 - napájecí zdroj s dobou přenosu do 15 sekund včetně, dle ČSN 33 2000-7-710
M00 - napájecí zdroj s dobou přenosu nad 15 sekund, dle ČSN 33 2000-7-710

— OZNAMUJÍCÍ POZVUK NA KTERÉM JE ROZDÍLNĚ UMÍSTĚN (1: 1PP, 2: 2PP)
— OZNAMUJÍCÍ NÁZOV ROZDÍLNĚ DLE CHARAKTERU NAPROPOJENÉHO ZÁRUMÍ
— POZOROVÉ ČÍSLO ROZDÍLNĚ DLE CHARAKTERU NA PÁTE
— OZNAMUJÍCÍ STAVOVÝ OBJEKTU V KTERÉM SE ROZDÍLNĚ NACHÁZÍ
— OZNAMUJÍCÍ DRUH EL. NAPÁJECÍ SOUŠTAVY NA KTEROU JE NAPÁJEN

[illegible]



PROUDOVÁ SOUSTAVA: MDO,DO,VDO -3NPE AC 50Hz 400V/230V, TN-S
 ZIS-DO ZIS-VDO -2PE AC 50Hz 400V/230V IT

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 A ČSN 33 2000-7-710:
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
-IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
-PŘEPÁŽKY A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
 NORMÁLNÍ –AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
 DOPLNĚNÁ –OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ
 –OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
 –PROUDOVÝ CHRÁNIČ
 –DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :
viz PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
ČSN 33 2000-7-701 ed.2: ZÓNY V PROSTORECH SE SPRCHOU NEBO VANOU
ČSN 33 2130 ed.3: UMÝVACÍ PROSTORY
ČSN 33 2000-7-702 PLAVECKÉ BAZÉNY A FONTÁNY

±0,00 m = 265,35 m n.m.			
Revize	Vypracoval	Příjiz revize	Datum

 <div style="text-align: right;"> Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMČEK Vedoucí projektant zástupce: ING. PETRA VLAŠKOVÁ </div>		Investor:  Nemocnice Vyškov
Projede: EL Odpovídající projektant: ING. RADOMÍR DUFIKA	Zaměstnanec dle: BLOKČKA - UHáskova 727, 737 01 Velká Bíteš Tel.: +420 571 670 111 E-mail: radomir.dufka@lt.cz www: www.ltprojeckt.cz Výpracoval: ING. PETR DUFIKA	AutORIZACE: Kontroloval: ING. RADOMÍR DUFIKA
<i>Složitě</i>		<i>Složitě</i>

Akce:	NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3		Zakázkové číslo:	DPS 08 - 0201	Předt:
Obyjekt:	PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3	\$0 I 01	Datum:	08 - 2021	
Oblast:	Půdorys 1.NP - umělé osvětlení, silové napojení		Stupeň:	PROVAZENÍ STAVBY	
Měřítok:			Formát:	18x A4	
Císlo výkresu:	1:50		Císlo výkresu:	D.1.01.4-101	