


# ROZVADĚČ RH.D3-MDO

ROZMĚRY:	VxSxH=2100 x 3400 x 600 mm Pole 1 - šíře 1000 mm Pole 2, 3, 4 - šíře 800 mm
KRYTÍ:	IP40 / IP20
PŘÍVOD:	SPODEM
VÝVODY:	NAHORU
INSTALOVANÝ PŘÍKON:	Pi=582 kW
SOUČINITEL SOUDOBOSTI:	0,7
INSTALOVANÝ PŘÍKON:	Pp = 407 kW
JMENOVITÝ PROUD:	In = 800 A
ZKRATOVÝ PROUD:	Ik'' = 13,1 kA
PROUDOVÁ SOUSTAVA:	3PEN AC/50Hz 230/400V/TN-C-S

±0,000 = 265,35 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum


 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ  Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	Investor:  <b>Nemocnice Vyškov</b>	
Profese:  <b>EL</b>	Zpracovatel dílu: BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: +420 571 670 111 E-mail: Dufka@blockcrs.cz www: www.ltprojekt.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:		
ING. RADOMÍR DUFKA	ING. RADEK DIVÍN	ING. RADOMÍR DUFKA		
				
Akce:	<b>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3</b>		Zakázkové číslo: DPS 08 - 2021	Paré:
			Datum: 08 - 2021	
			Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Objekt:	PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3	SO 01	Formát: 13x A4	
Obsah:	<b>Rozvaděč RH.D3-MDO</b>		Měřítko: -	Číslo výkresu: <b>D.1.01.4c-316</b>




Datum	17.09.2021	Investor	Nemocnice Vyškov
Zodp. projektant	Ing. Radek Divín	Stavba	Nemocnice Vyškov, p.o. Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt	Přístavba křídla D3
Hip			


**BLOCK**


Místo stavby		Název výkresu	ROZVADĚČ RH.D3-MDO	List	002 13 cel.
Číslo zakázky	DPS 08 - 2021				
Arch.číslo	D.1.01.4c-316				
Stupeň	Provádění stavby				





Datum	17.09.2021	Investor	Nemocnice Vyškov	Místo stavby	DPS 08 - 2021	Název výkresu	ROZVADĚČ RH.D3-MDO	List	003
Zodp. projektant	Ing. Radek Divin	Stavba	Nemocnice Vyškov, p.o. Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3	Číslo zakázky	D.1.01.4c-316				13 cel.
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt	Přístavba křídla D3	Arch.číslo	Provádění stavby				
Hip				Stupeň					

























1		2		3		4		5		6		7		8	
KABELOVÁ LISTINA															
kabel		typ kabelu		Popis		Komentář		rozvaděč/odkud		nap. zařízení		délka			
1RPO.D3-WS 02		Cu, O - 3x1,5		B2cas1d1		s funkční integritou při požáru		1RPO.D3		RH.D3-MDO-FAH1		20 m			
MDO-WL1		2x Cu, J - 5x50		B2cas1d1				RH.D3-MDO		2ZZ1.D3-MDO		25 m			
MDO-WL2		2x Cu, J - 5x50		B2cas1d1				RH.D3-MDO		2ZZ3.D3-MDO		75 m			
MDO-WL3		2x Cu, J - 5x50		B2cas1d1				RH.D3-MDO		2ZZ4.D3-MDO		45 m			
MDO-WL6		Cu, J - 5x50		B2cas1d1				RH.D3-MDO		2ZZ2.D3-MDO		30 m			
MDO-WL7		Cu, J - 5x95		B2cas1d1				RH.D3-MDO		2RMS1.D3-MDO		40 m			
MDO-WL8		Cu, J - 5x50		B2cas1d1				RH.D3-MDO		1RS1.D3-MDO		20 m			
MDO-WL9		Cu, J - 5x50		B2cas1d1				RH.D3-MDO		1RS2.D3-MDO		45 m			
MDO-WL10		Cu, J - 5x50		B2cas1d1				RH.D3-MDO		2RS1.D3-MDO		30 m			
MDO-WL11		Cu, J - 5x50		B2cas1d1				RH.D3-MDO		2RS2.D3-MDO		70 m			
MDO-WL12		Cu, J - 5x25		B2cas1d1				RH.D3-MDO		2ZR1.D3-MDO		30 m			
MDO-WL13		Cu, J - 5x25		B2cas1d1				RH.D3-MDO		2ZR2.D3-MDO		40 m			
MDO-WL14		Cu, J - 5x25		B2cas1d1				RH.D3-MDO		2ZR3.D3-MDO		70 m			
MDO-WL15		Cu, J - 5x25		B2cas1d1				RH.D3-MDO		2ZR4.D3-MDO		25 m			
MDO-WL16		Cu, J - 5x25		B2cas1d1				RH.D3-MDO		RB.D3-MDO		30 m			
MDO-WL17		Cu, J - 5x25		B2cas1d1				RH.D3-MDO		1RM1.D3-MD0		80 m			
MDO-WL18		CYKY J - 5x16						RH.D3-MDO		DT1 - VZT		25 m			
MDO-WL19		Cu, J - 5x25		B2cas1d1				RH.D3-MDO		DT2 - VZT		90 m			
MDO-WL20		Cu, J - 5x25		B2cas1d1				RH.D3-MDO		DT3 - VZT		80 m			
MDO-WL21		Cu, J - 5x25		B2cas1d1				RH.D3-MDO		DT4 - VZT		90 m			
MDO-WL26		CYKY J - 5x25						RH.D3-MDO		Z4b - zvlhčovač		25 m			
MDO-WL26.1		CYKY J - 3x2,5						RH.D3-MDO		Z4b - zvlhčovač, reg		25 m			
MDO-WL27		CYKY J - 5x25						RH.D3-MDO		HPJ - kompresor		30 m			
MDO-WL31		CYKY J - 5x4						RH.D3-MDO		Z1b - zvlhčovač		25 m			
MDO-WL31.1		CYKY J - 3x2,5						RH.D3-MDO		Z1b - zvlhčovač, reg		25 m			
MDO-WL32		Cu, J - 5x2,5		B2cas1d1				RH.D3-MDO		Z1d - zvlhčovač		45 m			
MDO-WL32.1		Cu, J - 3x2,5		B2cas1d1				RH.D3-MDO		Z1d - zvlhčovač, reg		45 m			
P1		4x 1-AYKY-J 4x240				přípojka NN - nezálohovaná									