


| | |
|---|---|
| ROZMĚRY: | VxŠxH 1200×800×400 |
| KRYTÍ: | IP20/IP40 |
| PŘÍVOD: | SHORA |
| VÝVODY: | NAHORU |
| INSTALOVANÝ PŘÍKON: | Pi=5kW |
| SOUČINITEL SOUDOBOSTI: | 1 |
| SOUDOBÝ PŘÍKON: | Pp=5kW |
| JMENOVITÝ PROUD: | In=63A |
| ZKRATOVÝ PROUD: | Ik''= 10kA |

| Revize | Vypracoval | Popis revize | Datum |
|---|---|---|---|
| | | | |

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ

Investor: Nemocnice Vyškov

Profese: EL

Zpracovatel dílu:
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel: +420 571 670 111
E-mail: Dufka@blockcrs.cz
www: www.ltprojekt.cz

Autorizace:

| Odpovědný projektant: | Vypracoval: | Kontroloval: |
|---|---|---|
| ING. RADOMÍR DUFKA | ING. PETR ŠRÁMEK | ING. RADOMÍR DUFKA |

Akce: **NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.**
**MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3**

Zakázkové číslo: DPS 09 - 2021
Paré:
Datum: 09 - 2021
Stupeň: DPS
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 SO 01
Formát: 4 A4

Obsah: **Rozvaděč 1RPO.D3-DO**

Měřítko: **1:50**
Číslo výkresu: **D.1.01.4c-314**