






- 3) PŘÍPOJKA NN P3 – SLOUŽÍ PRO ROZDĚLENÍ EL. INSTALACE VE STAVAJÍCÍM EL. ROZVADĚČI RH.D1 NA OKRUHY  
 NAPOJENÉ NA NAPAŤENÍ DO A MDO. PŘÍPOJKA UKONČENA V MÍSTĚ STAVAJÍCÍ ROZVODNÝ NN  
 PONECHANA S DÉLKOVOU REZERVOU NEZAPOJENÁ  
 – MÍSTO NAPOJENÍ : TRAFOSTANICE ROZVODNÁ NN NEZAPOJENÁ, KABEL PONECHAN VOLNĚ S DÉLKOVOU REZERVOU,  
 ZAPOJENÍ BUDE PROVEDENO AŽ V RAMCI REKONSTRUKCE ROZVODNÝ NN  
 – TYP KABELU : 2 X AYKY 4X 240  
 – ULOŽENÍ : KABELY V SAMOSTÁTNÝCH CHRÁNICÍCH V ZEMI + VOLNĚ BEZ VÝKOPU  
 – DÉLKA KABELU : 270M  
 – UKONČENÍ : VE STAVAJÍCÍ ROZVODNĚ NN V 1.PP OBJEKTU D1 , VOLNĚ BEZ ZAPOJENÍ

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ  Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ		Investor:  Nemocnice Vyškov	
Profese:  NN		Zpracovatel dílu: BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: +420 571 670 111 E-mail: Dufka@blockors.cz www: www.blockors.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:		Vypracoval:	Kontroloval:		
ING. RADOMÍR DUFGA		ING. PETR DUFGA	ING. RADOMÍR DUFGA		
					
Akce: <b>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3</b>			Zakázkové číslo: DPS 08 - 2021		Paré:
			Datum: 08 - 2021		
			Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Objekt: PŘÍPOJKA SILNOPROUDU IO 04			Formát: 3 A4		
Obsah: <b>PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA</b>			Měřítka: -		Číslo výkresu: <b>D1.14-201</b>