



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
D3-0.01	SCHODIŠTĚ	34,59
D3-0.02	VÝTAH	6,24
D3-0.03	CHODBA	66,07
D3-0.04	DMZ	12,96
D3-0.05	CHODBA	6,12
D3-0.06	SPRCHA ZAMĚSTNANCŮ	1,51
D3-0.07	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCŮ	1,55
D3-0.08	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,42
D3-0.09	PŘEDSÍŇ WC PACIENTŮ	1,89
D3-0.10	WC PACIENTŮ	1,01
D3-0.11	PŘEDSÍŇ WC PACIENTŮ	1,89
D3-0.12	WC PACIENTŮ	1,01
D3-0.13	ZÁZEMÍ EVIDENCE (ARCHIV)	9,72
D3-0.14	EVIDENCE	23,06
D3-0.15	CHODBA	87,37
D3-0.16	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	20,58
D3-0.17	ŠATNA PERSONÁLU	21,52
D3-0.18	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCŮ	5,82
D3-0.19	SPRCHA ZAMĚSTNANCŮ	1,46
D3-0.20	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,32
D3-0.21	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,32
D3-0.22	PŘEDÁVACÍ STANICE	37,35
D3-0.23	STROJOVNA VZT	52,67
D3-0.24	TECHNICKÁ MÍSTNOST	10,54
D3-0.25	ELEKTROLÉČBA	25,58
D3-0.26	LASER	8,74
D3-0.27	ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNÝ / ŠATNA	9,99
D3-0.28	TĚLOCVIČNA	60,23
D3-0.29	CHODBA / ČEKÁRNA	38,58
D3-0.30	WC IMOBILNÍ	5,59
D3-0.31	SKLAD	5,37
D3-0.32	DMZ	16,85
D3-0.33	ÚPRAVNA VODY	5,11

D3-0.34	ÚKLID	6,68
D3-0.35	VODOLÉČBA	138,17
D3-0.36	BAZEN	29,25
D3-0.37	ODPOČÍVÁRNA	16,34
D3-0.38	CHODBA	10,70
D3-0.39	ŠATNA PACIENTŮ	28,23
D3-0.40	UMÝVÁRNA PACIENTŮ	16,71
D3-0.41	SPRCHA PACIENTŮ	1,53
D3-0.42	SPRCHA PACIENTŮ	1,48
D3-0.43	SPRCHA PACIENTŮ	1,49
D3-0.44	SPRCHA PACIENTŮ	1,53
D3-0.45	PŘEDSÍŇ WC PACIENTŮ	1,28
D3-0.46	WC PACIENTŮ	1,23
D3-0.47	WC PACIENTŮ	1,28
D3-0.48	PŘEDSÍŇ WC PACIENTŮ	1,69
D3-0.49	LYMFODRENAŽ	12,94
D3-0.50	ÚKLID	4,45
D3-0.51	ČEKÁRNA ELEKTROLÉČBY	11,90
D3-0.52	ÚPRAVNA VODY	5,36
D3-0.53	ELEKTROLÉČBA	33,51
D3-0.54	CHODBA / ČEKÁRNA	15,47
D3-0.55	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	36,51
D3-0.56	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	15,38
D3-0.57	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	18,83
D3-0.58	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK / PRACOVNA	18,93
D3-0.59	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	17,73
D3-0.60	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	19,17
D3-0.61	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	17,61
D3-0.62	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	18,43
D3-0.63	VYŠETŘOVNA	21,95
D3-0.64	DMZ	8,25
D3-0.65	SCHODIŠTĚ	28,72
D3-0.66	VÝTAH	6,00
D3-0.67	SKLAD	9,27
D3-0.68	CHODBA	7,77
D3-0.69	ROZVODNA NN	12,78
D3-0.70	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	103,88
D3-0.71	ROZVODNA WG	4,51

PROUDOVÁ SOUSTAVA: MDO,DO,VDO –3NPE AC 50Hz 400V/230V, TN–S
ZIS–DO, ZIS–VDO –2PE AC 50Hz 400V/230V, IT

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 A ČSN 33 2000–7–710:
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
–IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
–PŘEPÁŽKY A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠĚ PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
NORMÁLNÍ –AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ –OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ
–OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
–PROUDOVÝ CHRÁNIČ
–DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–5–51 ed.3 :
viz PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
ČSN 33 2000–7–701 ed.2: ZŮNY V PROSTORECH SE SPRCHOU NEBO VANOU
ČSN 33 2130 ed.3: UMÝVACÍ PROSTORY
ČSN 33 2000–7–702 PLYNÉ BAZENY A FONTÁNY

±0,000 = 265,35 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

<div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZOBRAZOVÁNÍ VÝSTAVBY</div></div>		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMÍČEK Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	<div><div>Nemocnice Vyskov</div></div>	
Profese: NN		Zpracovatel dílu: BLOCK a.s., U Kádníků 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel.: +420 571 670 111 E-mail: dufka@blockers.cz www: www.ltprojekt.cz	Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. RADOŠLAV DUFKA		Vypracoval: ING. PETR DUFKA	Kontroloval: ING. RADOŠLAV DUFKA	
				
Akce: NEMOCNICE VÝŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3		Zakázkové číslo: DSP 08 - 2021 Datum: 08 - 2021 Stupeň: PROVEDENÍ STAVBY Formát: 10 A4		
Objekt: PŘÍPOJKA SILNOPROUDU		ID 04		
Obsah: Půdorys 1.PP - objekt D3 s přístavbou mag. rezonance		Měřítko: 1:100		Číslo výkresu: D.1.14-102