LEGENDA

- POČÁTEK KLADENÍ RASTROVÉHO PODHLEDU
- VÝUSTKY VZT
- SVÍTIDLA ZAPUŠTĚNÁ V PODHLEDU
- SVÍTIDLA PŘISAZENÁ K PODHLEDU (STROPU)
- STROPNÍ DIFUZOR PRO ODVĚTRÁNÍ PODHLEDU (ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ)
- VĚTRACÍ KAZETA
- KONCOVÉ ELEMENTY SLABOPROUDU A EPS ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU
- KOUŘOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU PŘISAZEN K PEVNÉMU STROPU
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ V PODHLEDU
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PŘISAZENO K PEVNÉMU STROPU

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001
- STROPNÍ PODHLEDOVÉ SYSTÉMY BUDOU NAMONTOVÁNY DLE INSTALAČNÍCH MANUÁLŮ A DOPORUČENÍ VÝROBCE. VEŠKERÉ STANDARDY SE ŘÍDÍ ČSN EN 13964 ZAVĚŠENÉ PODHLEDY - POŽADAVKY A METODY ZKOUŠENÍ
- **KAZETOVÝ PODHLED V PROVEDENÍ S VIDITELNÝM RASTREM - 600/600 (KAZETY 1)**

  POVRCH BARVA BÍLÁ, KAZETY BUDOU S BARVENOU ZATŘENOU HRANOU ZE ČTVERCŮ Z MINERÁLNÍ VLNY FORMÁTU 600 x 600 mm DO KOVOVÉHO VIDITELNÉHO ZAVĚŠENÉHO RASTRU, MATERIÁL TŘÍDY REAKCE NA POŽÁR A2-s1,d0 DLE ČSN EN 13501-1, KOEFICIENT PRAKTICKÉ ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI αwod,6, KOEFICIENT PRAKTICKÉ ZVUKOVÉ IZOLACE VERTIKÁLNÍ Rw+Ctr6B A HORIZONTÁLNÍ Dnfw+Ctr35B, SVĚTELNÁ ODRAZIVOST>84%, ZAŘAZEN DO TŘÍDY ČISTOTY ISO 5 DLE EN ISO 14644-1, BAKTERIOLOGICKÉ TŘÍDY B10, KLASIFIKACE UVOLŇOVÁNÍ FORMALDEHYDU E1, KLASIFIKACE UVOLŇOVÁNÍ TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK A+, ODOLNOST PROTI VLHKOSTI >95% PŘI 30°C (HODNOTY MOHOU BÝT DOČASNĚ PŘEKROČENY ANIŽ BY DOŠLO K DEFORMACI KAZET), POVRCH KAZET VLHKUVZDORNÝ A OMYVATELNÝ VODOU OBSAHUJÍCÍ JEMNÉ MÝDLO NEBO ZŘEDĚNÝ DETERGENT. V CHODBÁCH SE VYŽADUJE PRAVIDELNÝ PŘÍSTUP K INSTALACÍM ZAVĚŠNÁ KONSTRUKCE VČETNĚ OBVODOVÝCH PROFILŮ BUDE MÍT TAKOVOU UNOSNOST, ABY SPLŇOVALA TŘÍDU PRŮHYBU 1 (L/500 NE VÍCE NEŽ 4 mm), V PROSTORÁCH S MOKRÝM PROVOZEM BUDE POUŽIT RASTROVÝ SYSTÉM S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU

- **KAZETOVÝ PODHLED V PROVEDENÍ S VIDITELNÝM RASTREM - 600/600 (KAZETY 2)**

  POVRCH BARVA BÍLÁ, KAZETY BUDOU S BARVENOU ZATŘENOU HRANOU ZE ČTVERCŮ Z MINERÁLNÍ VLNY FORMÁTU 600 x 600 mm DO KOVOVÉHO VIDITELNÉHO ZAVĚŠENÉHO RASTRU, MATERIÁL TŘÍDY REAKCE NA POŽÁR A2-s1,d0 DLE ČSN EN 13501-1, KOEFICIENT PRAKTICKÉ ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI αwod,6, KOEFICIENT PRAKTICKÉ ZVUKOVÉ IZOLACE VERTIKÁLNÍ Rw+Ctr6B A HORIZONTÁLNÍ Dnfw+Ctr35B, SVĚTELNÁ ODRAZIVOST>84%, ZAŘAZEN DO TŘÍDY ČISTOTY ISO 5 DLE EN ISO 14644-1, BAKTERIOLOGICKÉ TŘÍDY B10, KLASIFIKACE UVOLŇOVÁNÍ FORMALDEHYDU E1, KLASIFIKACE UVOLŇOVÁNÍ TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK A+, ODOLNOST PROTI VLHKOSTI >95% PŘI 30°C (HODNOTY MOHOU BÝT DOČASNĚ PŘEKROČENY ANIŽ BY DOŠLO K DEFORMACI KAZET), POVRCH KAZET VLHKUVZDORNÝ A OMYVATELNÝ VODOU OBSAHUJÍCÍ JEMNÉ MÝDLO NEBO ZŘEDĚNÝ DETERGENT. V CHODBÁCH SE VYŽADUJE PRAVIDELNÝ PŘÍSTUP K INSTALACÍM ZAVĚŠNÁ KONSTRUKCE VČETNĚ OBVODOVÝCH PROFILŮ BUDE MÍT TAKOVOU UNOSNOST, ABY SPLŇOVALA TŘÍDU PRŮHYBU 1 (L/500 NE VÍCE NEŽ 4 mm), V PROSTORÁCH S MOKRÝM PROVOZEM BUDE POUŽIT RASTROVÝ SYSTÉM S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU

- **KAZETOVÝ PODHLED V HYGIENICKÉM PROVEDENÍ DO ČISTÝCH PROSTOR V PROVEDENÍ S VIDITELNÝM RASTREM 600 x 600 (KAZETY HYG.)**

  POVRCH BARVA BÍLÁ, KAZETY BUDOU S BARVENOU ZATŘENOU HRANOU ZE ČTVERCŮ Z MINERÁLNÍ VLNY FORMÁTU 600 X 600 mm DO KOVOVÉHO VIDITELNÉHO ZAVĚŠENÉHO RASTRU, MATERIÁL TŘÍDY REAKCE NA POŽÁR A2-s1,d0 DLE ČSN EN 13501-1, KOEFICIENT PRAKTICKÉ ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI αwod,6, KOEFICIENT PRAKTICKÉ ZVUKOVÉ IZOLACE VERTIKÁLNÍ Rw+Ctr6B A HORIZONTÁLNÍ Dnfw+Ctr35B, SVĚTELNÁ ODRAZIVOST>84%, ZAŘAZEN DO TŘÍDY ČISTOTY ISO 5 DLE EN ISO 14644-1, BAKTERIOLOGICKÉ TŘÍDY B10, KLASIFIKACE UVOLŇOVÁNÍ FORMALDEHYDU E1, KLASIFIKACE UVOLŇOVÁNÍ TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK A+, VHODNÝ DO PROSTŘEDÍ S KONTROLOVANÝM OVZDUŠÍM, ODOLNOST PROTI VLHKOSTI >95% PŘI 30°C (HODNOTY MOHOU BÝT DOČASNĚ PŘEKROČENY ANIŽ BY DOŠLO K DEFORMACI KAZET), POVRCH KAZET ANTIMIKROBIÁLNÍ, ANTIFUNGICIDNÍ, VLHKUVZDORNÝ A DENNĚ OMYVATELNÝ VODOU OBSAHUJÍCÍ DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ VE ZDRAVOTNICTVÍ (KONZULTOVAT S UŽIVATELEM). V PROSTORÁCH S PŘÍSNÝMI HYGIENICKÝMI POŽADAVKY MOŽNOST PARNÍHO OŠETŘENÍ ZA DODRŽENÍ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE.
  ZAVĚŠNÁ KONSTRUKCE VČETNĚ OBVODOVÝCH PROFILŮ S INTEGROVANÝM NEBO SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM UMOŽŇUJÍCÍ PŘÍSTUP DO PROSTORU NAD PODHLEDEM ANIŽ BY DOŠLO K POŠKOZENÍ KAZET, BARVA BÍLÁ OBSAHUJÍCÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ A ANTIFUNGICIDNÍ NÁSTRIK, KAZETY ULOŽENY POMOCÍ PŘÍTLAČNÝCH KLIPŮ (PŘÍPADNĚ PLASTOVÝCH KLIPŮ DO MAGNETICKÝCH PROSTOR); PRO PŘÍSTUP K INSTALACÍM NĚKTERÉ KAZETY OPATŘIT KLIPY PŘÍSTUPOVÝMI NEBO PŘÍSTUPOVOU KAZETOU, ROŠTOVÝ SYSTÉM S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU

- **SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY**

  V PROVEDENÍ SÁDROKARTONOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DESKY TYPU DF TL. 15 mm, VE SPRCHÁCH A UMÝVÁRNÁCH BUDOU POUŽITY PODHLEDY ZE SÁDROKARTONOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK IMPREGNOVANÝCH

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²		
	BUDOVA C1 - ARO			
C1-01.01	KRYTÝ VSTUP			
C1-01.02	CHODBA	52,3	KAZETOVÝ PODHLED, KAZETY 600/600 mm	2600 - 3300 mm
C1-01.03	HALA, CHODBA		SÁDROKARTONOVÝ PODHLED - STÁVAJÍCÍ LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ PO INSTALACÍCH	
C1-01.04	ZÁDVEŘÍ			
C1-01.05	SKLAD	11,8	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED 15 mm	2800 mm
C1-01.06	CHODBA			
C1-01.07	STROJOVNA VZT			
C1-01.08	STROJOVNA CHLAZENÍ			
C1-01.09	SKLAD	36,0	KAZETOVÝ PODHLED, KAZETY 600/600 mm	2500 mm
	BUDOVA C3 - BBG			
C3-01.01	KUCHYŇKA	21,3	KAZETOVÝ PODHLED, KAZETY 600/600/300 mm	2600 mm
C3-01.02	KANCELÁŘ	9,1	KAZET. PODHLED - STÁV DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ, LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ	
C3-01.03	SETOVÁNÍ - BALENÍ	97,2	KAZET. HYGIENICKÝ PODHLED - STÁV DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ, LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ + DOPLNĚNÍ	2850 mm
C3-01.04	SERVISNÍ PROSTOR	11,3		
C3-01.05	SKLAD STER.MATERIÁLU	44,4		
C3-01.06	SKLAD PRÁDLA	45,5	KAZET. PODHLED - STÁV DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ, LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ + DOPLNĚNÍ	
C3-01.07	SERVEROVNA	16,5		
C3-01.08	EPS	4,0		

±0,000 = 214,100 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY

Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK
Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL

Investor: jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, www.jmk.cz

Profese: ARCH - STAV

Zpracovatel díla: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, Tel: +420 533 445 504, E-mail: ivo.prucha@ltprojekt.cz, www: www.ltprojekt.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. IVO PRUCHA	ING. IVO PRUCHA	ING. MARTIN FORAL

Akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV**

Objekt: PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE OBJEKTU C1 — SO 01.1

Obsah: **PŮDORYS 1.PP - PODHLEDY**

Zakázkové číslo:	DPS 27 - 2019	Paré:
Datum:	02 - 2020	
Stupeň:	DPS	
Formát:	10 A4	
Měřítko:	1:50	Číslo výkresu: D.1.01.1-401