LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
D3-0.01	SCHODIŠTĚ	35,38	D3-0.38	CHODBA	9,42
D3-0.02	VÝTAH	6,48	D3-0.38A	CHODBA	6,95
D3-0.03	CHODBA	73,56	D3-0.39	ŠATNA PACIENTI	8,13
D3-0.04	DMZ	11,70	D3-0.39A	ŠATNA PACIENTI	13,52
D3-0.05	CHODBA	5,80	D3-0.40	UMÝVÁRNA PACIENTI	16,91
D3-0.06	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,42	D3-0.41	SPRCHA PACIENTI	1,64
D3-0.07	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	1,45	D3-0.42	SPRCHA PACIENTI	1,45
D3-0.08	WC ZAMĚSTNANCI	1,33	D3-0.43	SPRCHA PACIENTI	1,56
D3-0.09	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	2,04	D3-0.44	SPRCHA PACIENTI	1,58
D3-0.10	WC PACIENTI	1,14	D3-0.45	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,34
D3-0.11	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,91	D3-0.46	WC PACIENTI	1,32
D3-0.12	WC PACIENTI	1,14	D3-0.47	WC PACIENTI	1,28
D3-0.13	ZÁZEMÍ EVIDENCE (ARCHIV)	10,00	D3-0.48	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,80
D3-0.14	EVIDENCE	23,58	D3-0.49	LYMFODRENÁŽ	12,53
D3-0.15	CHODBA	50,58 / 29,72	D3-0.50	ÚKLID	4,81
D3-0.16	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	21,35	D3-0.51	NEOBSAZENO	
D3-0.17	ŠATNA PERSONÁLU	21,35	D3-0.52	ÚPRAVNA VODY	4,62
D3-0.18	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	5,71	D3-0.53	ELEKTROLÉČBA	34,99
D3-0.19	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,27	D3-0.54	ČEKÁRNA / CHODBA	36,17
D3-0.20	WC ZAMĚSTNANCI	1,32	D3-0.55	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	38,88
D3-0.21	WC ZAMĚSTNANCI	1,32	D3-0.56	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	13,72
D3-0.22	PŘEDÁVACÍ STANICE	37,69	D3-0.57	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	19,20
D3-0.23	STROJOVNA VZT	51,50	D3-0.58	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK / PRACOVNA	19,25
D3-0.24	TECHNICKÁ MÍSTNOST EPS A NZS	2,88	D3-0.59	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	17,36
D3-0.25	ELEKTROLÉČBA	26,28	D3-0.60	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	19,53
D3-0.26	LASER	8,91	D3-0.61	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	18,22
D3-0.27	ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY / ŠATNA	9,92	D3-0.62	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	18,22
D3-0.28	TĚLOCVIČNA	59,43	D3-0.63	VYŠETŘOVNA	21,71
D3-0.29	CHODBA / ČEKÁRNA	34,22	D3-0.64	DMZ	8,50
D3-0.30	WC IMOBILNÍ	5,32	D3-0.65	SCHODIŠTĚ	28,87
D3-0.31	SKLAD	5,47	D3-0.66	VÝTAH	8,00
D3-0.32	DMZ	17,55	D3-0.67	SKLAD	10,80
D3-0.33	ÚPRAVNA VODY	4,96	D3-0.68	CHODBA	7,85
D3-0.34	ÚKLID	5,83	D3-0.69	ROZVODNA NN	12,75
D3-0.35	VODOLÉČBA	106,43	D3-0.70	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	105,16
D3-0.36	BAZÉN	29,70	D3-0.71	ROZVODNA NO	3,18
D3-0.37	ODPOČÍVÁRNA	16,21	D3-0.72	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP	8,54

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

ož 1220.600 - ŽEBŘÍKOVÉ TRUBKOVÉ OCELOVÉ OT běžného provedení–h=1200 mm, l=600 mm

20/6080 KI. - DESKOVÉ OCELOVÉ OT běžné provedení s bočním připojením–dvě desky, h=600 mm, l=800 mm
20/6070 CI.KI - DESKOVÉ OCELOVÉ OT hygienické provedení s bočním připojením–dvě desky, h=600 mm, l=700 mm
20/6080 CI.VK - DESKOVÉ OCELOVÉ OT hygien. provedení se spodním připojením–dvě desky, h=600 mm, l=800 mm

b.....běžné provedení
c.....hygienické provedení

- STÁVAJÍCÍ OT
- NOVĚ INSTALOVANÉ OT
- PŘESUNUTÉ OT (články)
- DEMONTOVANÉ OT (články)
- OT NEDOTČENÉ REKONSTRUKCÍ

LEGENDA ARMATUR A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL k otopnému tělesu DN15, Kvs-0,86 přímý/rohový
RŠ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ k otopnému tělesu DN15 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně otevřeno
OSTATNÍ OT OSAZENÉ PŘÍPOJOVACÍ ARMATUROU DN15 Kvs-0,75 rohovou s možností vypouštění (VENTIL KOMPAKT)
TH TERMOSTAT. HLAVICE s pojistkou proti odcizení
OV ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL - NA VŠECH TĚLESECH

LEGENDA ARMATUR (min. PN10)

VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
KK KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ
RV-3,0 REGULAČNÍ VENTIL s odměřenou kuželkou s možností měření průtoku, tlaku a teploty média - přednastavený na číslo 3,0
VV-1,0 VYVAŽOVACÍ VENTIL s možností měření Kvs=0,9 průtoku, tlaku a teploty média - přednastavený na číslo 1,0
ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
F FILTR, PN16
AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

LEGENDA POTRUBÍ

uvedená výška představuje vzdálenost osy potrubí od čisté podlahy

- PŘÍVOD OTOPNÉ VODY - OT (70°C) - nové/stávající
- VRAT OTOPNÉ VODY - OT (50°C) - nové/stávající
- PŘÍVOD OTOPNÉ VODY - OT (70°C) - nové
- VRAT OTOPNÉ VODY - OT (50°C) - nové
- PŘÍVOD OTOPNÉ VODY - VZT (70°C) - nové
- VRAT OTOPNÉ VODY - VZT (50°C) - nové
- PŘÍVOD CENTRÁLNÍ OTOPNÉ VODY (100°C) - nové/stávající
- VRAT CENTRÁLNÍ OTOPNÉ VODY (60°C) - nové/stávající
- ZAŘÍZENÍ PROFESE VZT
- ROZVODY VODY - STUDENÁ - stávající
- ROZVODY VODY - TEPLÁ - stávající
- ROZVODY VODY - CIRKULACE - stávající
- ROZVODY ÚT PRO PLOLKLINIKU

PU POŽÁRNÍ UCPÁVKA ODPOVÍDAJÍCÍ DIMENZE

POZNÁMKY:

- DIMENZE PŘÍPOJOVACÍCH ROZVODŮ INSTALOVANÝCH OT BUDE DN15
- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- POTRUBÍ ROZVODŮ PRO VZT BUDE VEDENO POD STROPEM
- POTRUBÍ ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ V NOVÉ PŘÍSTAVBĚ (1NP) BUDOU VEDENY V PODLAZE
- VZDÁLENOST ROZVODŮ V PODLAZE OD OBVODOVÝCH STĚN MUSÍ BÝT min.600 mm
- V ZÁLEMNÉ KŘÍŽENÍ ROZVODŮ ÚT PROVAZUJÍ VŽDY "NAD" POTRUBÍM
- ROZVODY VYTÁPĚNÍ V REKONSTRANĚ BUDOVĚ A V 1PP PŘÍSTAVBY BUDOU VEDENY POD STROPEM

±0,000 = 265,35 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ

Profese: ÚT
Zpracovatel díla: TRASKO Projekce, s. r. o., Na Nouzce 487/8, Vyškov 682 01
Tel: +420 517 317 560
E-mail: m.nemcice@trasko.cz
www: www.projekce.trasko.cz
Odpovědný projektant: ING. ČENĚK TRUCHLÍK
Vypracoval: ING. ČENĚK TRUCHLÍK
Kontroloval: ING. MARTIN REZNÍČEK

Investor: Nemocnice Vyškov
Autorizace:

Akce: **NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3**
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 SO 01
Obsah: **PŮDORYS 1.PP**

Zakázkové číslo: DPS 08 - 2021
Datum: 08 - 2021
Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY
Formát: 18 A4
Měřítko: 1:50
Číslo výkresu: **D.1.01.4b-102**
Paré:

Uloženo: 13.08.2021 9:06:28 / Uložil: Truchlík / Tisk: 13.08.2021 13:46:03