PŘÍSTAVBA MR

REKONSTRUKCE D3

I II III IV 1 2 3 4 5 6

OTOPNÉ TĚLESO-b 1930 W 24/500/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 1210 W 15/500/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 2550 W 36/500/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 2550 W 36/500/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 2580 W 34/500/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 2170 W 27/500/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 1250 W 20/500/110 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 1250 W 20/500/110 Ka-TH TRV15, RŠ15

+4 čl.

NAPOJENÍ OT se spodním připojením POHLED Z BOKU

TERMOSTATICKÁ HLAVICE

PŘIPOJOVACÍ ARMATURA

PŘESUN

PŘESUN

-132- 20°C 1300 W

-133- 20°C 1050 W

-134- 24°C 2550 W

-138- 20°C 1600 W

-142- 20°C 1600 W

OTOPNÝ ŽEBŘÍK 550 W OŽ 1220.600-TH TRV15, PŠ15

-146- 20°C 2300 W

-1.01- 20°C

-158- 20°C 1000 W

-137- 15°C

OTOPNÝ ŽEBŘÍK-b 830 W OŽ 1820.600-TH TRV15, RŠ15

-139- 24°C 750 W

-145- 24°C 350 W

-144- 20°C 450 W

OTOPNÉ TĚLESO-b 3070 W 30/1000/150 SI-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 640 W 8/500/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 1450 W 18/500/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

8 čl.

PŘESUN PŮVODNÍ OT rozděleno na 1/2

-103- 20°C 800 W

-4 čl.

-106- 24°C 300 W

-108- 20°C

POSUN A PŘIPOJENÍ +13 čl.

-104- 20°C 1300 W

-109- 24°C 3050 W

+7 čl.

-114- 24°C 250 W

-115- 22°C 2600 W

+3 čl.

OTOPNÉ TĚLESO-b 15/500/110 Ka-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 22/500/160 Ka-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 24/500/160 Ka-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 24/500/160 Ka-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 20/500/160 Ka-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 20/500/160 Ka-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÝ ŽEBŘÍK 320 W OŽ 700.600-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÝ ŽEBŘÍK OŽ 1220.450-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-c 20/4960 CI.VK-TH Přípojka 15x1

OTOPNÉ TĚLESO-c 20/4960 CI.VK-TH Přípojka 15x1

OTOPNÉ TĚLESO-c 20/4960 CI.VK-TH Přípojka 15x1

OTOPNÉ TĚLESO-c 20/4960 CI.VK-TH Přípojka 15x1

-160- 20°C 950 W

-157- 20°C 1550 W

-131- 20°C 1000 W

-147- 20°C 3400 W

-149- 20°C 350 W

-151- 20°C 300 W

-152- 15°C

-154- 15°C

-155- 20°C 200 W

-156- 20°C 400 W

-163- 22°C 1150 W

-129- 20°C

-126- 24°C 1550 W

-164- 22°C 450 W

-165- 20°C 1150 W

-167- 24°C 3000 W

-166- 15°C

-153- 20°C 250 W

OŽ INSTALOVAT cca 1,3 m NAD PODLAHU

OTOPNÝ ŽEBŘÍK 210 W OŽ 700.450-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 1450 W 18/500/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 3890 W 38/1000/150 SI-TH TRV15, RŠ15

-122- 24°C 400 W

-118- 24°C 1800 W

-125- 24°C 350 W

-124- 20°C 1600 W

-123- 24°C 1650 W

-117- 15°C 50 W

-116- 18°C 100 W

PROSTOR VYTÁPĚN VZDUCHEM

PROSTOR VYTÁPĚN ODPADNÍM TEPLEM OD TECHNOLOGIE

PROSTOR VYTÁPĚN ZAŘÍZENÍM CZT

POLIKLINIKA

OTOPNÉ TĚLESO-b 1920 W 32/500/110 Ka-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 2140 W 30/500/160 Ka-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 1660 W 30/500/110 Ka-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 2400 W 25/900/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

SOUČÁST ROZVODŮ POLIKLINIKY POTRUBÍ BUDE NOVĚ NATŘENO

PŘESUN+SLOUČENÍ

+2 čl.

+4 čl.

+12 čl.

-17 čl.

SOUČÁST ROZVODŮ POLIKLINIKY NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU

30/500/160 Ka-TH RV1Ø, ŠN1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
D3-1.01	SCHODIŠTĚ	29.32
D3-1.02	VÝTAH	6.48
D3-1.03	PRACOVNA VRCHNÍHO LABORANTA	7.59
D3-1.04	PRACOVNA I.POKOJ LÉKAŘŮ	16.68
D3-1.05	WC ZAMĚSTNANCI	1.24
D3-1.06	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI I SPRCHA	1.37
D3-1.07	PŘEDSÍŇ WC	1.36
D3-1.08	WC	1.30
D3-1.09	VYŠETŘOVNA BONO	32.79
D3-1.10	BOX	2.54
D3-1.11	BOX	2.02
D3-1.12	WC ZAMĚSTNANCI	1.60
D3-1.13	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	1.90
D3-1.14	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1.57
D3-1.15	ŠATNA A DNZ LÉKAŘI	31.12
D3-1.16	SKLAD	7.01
D3-1.17	SKLAD	9.78
D3-1.18	VYŠETŘOVNA CT	44.19
D3-1.19	BOX	1.56
D3-1.20	BOX	1.65
D3-1.21	POHOTOVOSTNÍ WC	2.23
D3-1.22	PŘÍPRAVNA CT	10.85
D3-1.23	OVLADOVNA CT	20.06
D3-1.24	PRACOVNA PRIMÁŘE	24.42
D3-1.25	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	4.64
D3-1.26	VYŠETŘOVNA RTG	36.39
D3-1.27	BOX	1.82
D3-1.28	BOX	2.43
D3-1.29	POHOTOVOSTNÍ WC	2.52
D3-1.30	NEOBSAZENO	
D3-1.31	OVLADOVNA	17.88
D3-1.32	SKLAD PŘÍSTROJŮ	19.80
D3-1.33	OVLADOVNA	18.93
D3-1.34	VYŠETŘOVNA RTG	25.70
D3-1.35	BOX	2.29
D3-1.36	BOX	2.86
D3-1.37	SKLAD	3.93
D3-1.38	DNZ LABORANTI	26.81
D3-1.39	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	3.10
D3-1.40	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1.84
D3-1.41	WC ZAMĚSTNANCI	1.77
D3-1.42	POPISOVNA	33.87
D3-1.43	NEOBSAZENO	
D3-1.44	CHODBA	4.05
D3-1.45	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	3.78
D3-1.46	POPISOVNA	20.54
D3-1.47	ČEKÁRNA - CHODBA	268.05
D3-1.48	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1.14
D3-1.49	WC PACIENTI	1.18
D3-1.50	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1.14
D3-1.51	WC PACIENTI	1.18
D3-1.52	ÚKLID	3.01
D3-1.53	MK ÚKOBILNÍ	4.89
D3-1.54	ARCHIV	12.72
D3-1.55	ZÁZEMÍ EVIDENCE	14.97
D3-1.56	EVIDENCE	21.35
D3-1.57	CHODBA	36.86
D3-1.58	SCHODIŠTĚ	18.24
D3-1.59	VÝTAH	8.00
D3-1.60	ČEKÁRNA	17.69
D3-1.61	BOX	2.42
D3-1.62	BOX	2.42
D3-1.63	PŘÍPRAVNA MR	17.11
D3-1.64	OVLADOVNA MR	6.95
D3-1.65	POPISOVNA	19.50
D3-1.66	TECHNICKÁ MISTNOST	10.54
D3-1.67	VYŠETŘOVNA MR	31.92
A1-1.X	ZDVIHACÍ PLOŠINA	12.74

NAPOJENÍ otopného žebříku POHLED Z BOKU

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

TERMOSTATICKÁ HLAVICE

PŘIPOJOVACÍ ROHOVÉ ARMATURY

NAPOJENÍ OT s bočním připojením POHLED Z BOKU

PŘIPOJOVACÍ ROHOVÉ ARMATURY

NAPOJENÍ OT s bočním připojením POHLED Z BOKU

PŘIPOJOVACÍ ROHOVÉ ARMATURY

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

OŽ 1220.600 - ŽEBŘÍKOVÉ TRUBKOVÉ OCELOVÉ OT běžného provedení-h=1200 mm, l=600 mm

20/6080 Kl. - DESKOVÉ OCELOVÉ OT běžné provedení s bočním připojením-dvě desky, h=600 mm, l=800 mm
20/6070 CI.Kl - DESKOVÉ OCELOVÉ OT hygienické provedení s bočním připojením-dvě desky, h=600 mm, l=700 mm
20/6080 CI.VK - DESKOVÉ OCELOVÉ OT hygien. provedení se spodním připojením-dvě desky, h=600 mm, l=800 mm

b.....běžné provedení
c.....hygienické provedení

- STÁVAJÍCÍ OT
- NOVĚ INSTALOVANÉ OT
- PŘESUNUTÉ OT (čl.)
- DEMONTOVANÉ OT (čl.)
- OT NEDOTČENÉ REKONSTRUKCÍ

LEGENDA ARMATUR A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL k otopnému tělesu DN15, Kvs-0,86 přímý/rohový
RŠ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ k otopnému tělesu DN15 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně otevřeno

OSTATNÍ OT OSAZENÉ PŘÍPOJOVACÍ ARMATUROU DN15 Kvs-0,75 rohovou s možností vypouštění (VENTIL KOMPAKT)
TH TERMOSTAT. HLAVICE s pojistkou proti odcizení
OV ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL - NA VŠECH TĚLESECH

LEGENDA POTRUBÍ

uvedená výška představuje vzdálenost osy potrubí od čisté podlahy

- PŘÍVOD OTOPNÉ VODY - OT (70°C) - nová/stávající
- VRAT OTOPNÉ VODY - OT (50°C) - nové/stávající
- PŘÍVOD OTOPNÉ VODY - OT (70°C) - nové
- VRAT OTOPNÉ VODY - OT (50°C) - nové
- ZAŘÍZENÍ PROFESE VZT
- ROZVODY ÚT PRO PLOLIKLINKU

POZNÁMKY:

- DIMENZE PŘÍPOJOVACÍCH ROZVODŮ INSTALOVANÝCH OT BUDE DN15
- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- POTRUBÍ ROZVODŮ PRO VZT BUDE VEDENO POD STROPEM
- POTRUBÍ ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ V NOVÉ PŘÍSTAVBĚ (1NP) BUDOU VEDENY V PODLAZE
- VZDÁLENOST ROZVODŮ V PODLAZE OD OBVODOVÝCH STĚN MUSÍ BÝT min.600 mm
- VZÁJEMNÉ KŘÍŽENÍ ROZVODŮ ÚT PROVÁDĚT VŽDY "NAD" POTRUBÍM
- ROZVODY VYTÁPĚNÍ V REKONSTRUKCE BUDOVĚ A V 1.PP PŘÍSTAVBY BUDOU VEDENY POD STROPEM

±0,000 = 265,35 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVÍKOVÁ

Investor: Nemocnice Vyškov

Profese: ÚT

Zpracovatel dílu: TRASKO Projekce, s. r. o., Na Nouzce 457/8, Vyškov 682 01
Tel: +420 517 317 560
E-mail: m.rezníček@trasko.cz
www: www.projekce.trasko.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ČENĚK TRUCHLÍK	ING. ČENĚK TRUCHLÍK	ING. MARTIN REZNÍČEK

Akce: **NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3**

Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 SO 01

Obsah: **PŮDORYS 1.NP**

Základová číslo: DPS 08 - 2021
Datum: 08 - 2021
Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY
Formát: 12 A4
Měřítko: 1:50
Číslo výkresu: D.1.01.4b-103

Poznámka:

Uloženo: 13.08.2021 9:56:38 / Uložil: Truchlík / Tisk: 13.08.2021 13:49:48