

LEGENDA ZAŘÍZENÍ OPS PŘÍPRAVA TV:

21.	OPS, TV 50kW	1 ks
22.	ZÁSOBNÍK TV 100–200 LITRŮ NEREZ S TEP. IZOLACÍ	1 ks
23.	REGULAČNÍ VENTIL TV	1 ks
Č23.	ČERPADLO TV	1 ks
Č24.	ČERPADLO CIRKULACE TV	1 ks
26.	DESKOVÝ VÝMĚNÍK	1 ks
27.	VODOMĚR ST. VODY do 30°C DN15	1 ks
28.	POJ. VENTIL DN15/20 10 bar.	1 ks

LEGENDA ARMATUR

KK	KULOVÝ KOHOUT
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL

LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY PITNÉ
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- POTRUBÍ CIRKULAČNÍ VODY

±0,000 = 265,20 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavní inženýr projektu:
ING. PETR TOMICKÝ

Vedoucí projektant zakázky:
ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ

Investor:
Nemocnice Vyškov

Profese:	Zpracovatel dílu:	
ZTI	BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: +420 571 670 111 E-mail: info@blockcrs.cz www: www.blockcrs.cz	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. TOMÁŠ MACÍK	ING. PETR KROUŽECKÝ	ING. TOMÁŠ MACÍK

Autorizace:

Akce:	**NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.** **MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3**	Zakázkové číslo: DPS 08 - 2021	Paré:
		Datum: 08 - 2021	
		Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Objekt:	PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 SO 01	Formát: 21 A4	
Obsah:	**SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TUV - MR**	Měřítko: -	Číslo výkresu: **D.1.01.4a-209**