ROUTR 8/DALI 9.1
RSO.D3-DO
34 DALI ADRES

ROUTR 8/DALI 8.2
RSO.D3-DO
38 DALI ADRES

ROUTR 8/DALI 8.1
RSO.D3-DO
40 DALI ADRES

ROUTR 7/DALI 7.2
RSO.D3-DO
37 DALI ADRES

ROUTR 6DALI 6.1
RSO,D3-DO
27 DALI ADRES

ROUTR 5/DALI 5.2
RSO,D3-DO
50 DALI ADRES

ROUTR 5/DALI 5.1
RSO.D3
49 DALI ADRES

ROUTR 6DALI 6.2
RSO.D3-DO
62 DALI ADRES

ROUTR 6DALI 7.1
RSO.D3-DO
46 DALI ADRES

POLIKLINIKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
D3-0.01	SCHODIŠTĚ	35,28
D3-0.02	VÝTAH	6,48
D3-0.03	CHODBA	73,59
D3-0.04	DMZ	11,75
D3-0.05	CHODBA	5,60
D3-0.06	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,42
D3-0.07	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	1,40
D3-0.08	WC ZAMĚSTNANCI	1,33
D3-0.09	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	2,04
D3-0.10	WC PACIENTI	1,14
D3-0.11	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,81
D3-0.12	WC PACIENTI	1,14
D3-0.13	ZÁZEMÍ EVIDENCE (ARCHIV)	10,92
D3-0.14	EVIDENCE	23,56
D3-0.15	CHODBA	77,20
D3-0.16	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	21,30
D3-0.17	ŠATNA PERSONÁLU	21,30
D3-0.18	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	5,71
D3-0.19	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,27
D3-0.20	WC ZAMĚSTNANCI	1,32
D3-0.21	WC ZAMĚSTNANCI	1,32
D3-0.22	PŘEDÁVACÍ STANICE	37,69
D3-0.23	STROJOVNA VZT	51,00
D3-0.24	TECHNICKÁ MÍSTNOST EPS A NZS	2,88
D3-0.25	ELEKTROLÉČBA	26,28
D3-0.26	LASER	8,91
D3-0.27	ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY / ŠATNA	9,92
D3-0.28	TĚLOCVIČNA	59,43
D3-0.29	CHODBA / ČEKÁRNA	34,22
D3-0.30	WC IMOBILNÍ	5,32
D3-0.31	SKLAD	5,47
D3-0.32	DMZ	17,55
D3-0.33	ÚPRAVNA VODY	4,56
D3-0.34	ÚKLID	5,81
D3-0.35	VODOLÉČBA	136,15
D3-0.36	BAZÉN	29,75
D3-0.37	ODPOČÍVÁRNA	16,21
D3-0.38	CHODBA	9,42
D3-0.38A	CHODBA	6,95
D3-0.39	ŠATNA PACIENTI	8,13
D3-0.39A	ŠATNA PACIENTI	13,53
D3-0.40	UMYVÁRNA PACIENTI	16,51
D3-0.41	SPRCHA PACIENTI	1,64
D3-0.42	SPRCHA PACIENTI	1,43
D3-0.43	SPRCHA PACIENTI	1,54
D3-0.44	SPRCHA PACIENTI	1,59
D3-0.45	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,34
D3-0.46	WC PACIENTI	1,32
D3-0.47	WC PACIENTI	1,28
D3-0.48	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,80
D3-0.49	LYMFODRENÁŽ	12,53
D3-0.50	ÚKLID	4,81
D3-0.51	NEOBSAZENO	
D3-0.52	ÚPRAVNA VODY	4,82
D3-0.53	ELEKTROLÉČBA	34,59
D3-0.54	CHODBA / ČEKÁRNA	36,17
D3-0.55	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	38,89
D3-0.56	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	13,72
D3-0.57	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	19,20
D3-0.58	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK / PRADOVNA	19,20
D3-0.59	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	17,56
D3-0.60	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	19,53
D3-0.61	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	18,22
D3-0.62	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	18,22
D3-0.63	VYŠETŘOVNA	21,72
D3-0.64	DMZ	8,59
D3-0.65	SCHODIŠTĚ	28,63
D3-0.66	VÝTAH	8,06
D3-0.67	SKLAD	10,66
D3-0.68	CHODBA	7,86
D3-0.69	ROZVODNA NN	12,78
D3-0.70	TECHNICKÉ ZAZEMÍ	105,16
D3-0.71	ROZVODNA NO	3,19
D3-0.72	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP	6,54

LEGENDA SVÍTIDEL

DALŠÍ UPŘESNĚNÍ ZAŘÍZENÍ VIZ. "TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ"

A – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO KAZETOVÝCH PODHLEDŮ RASTR MIDI, 59W, IP40, 5300LM, 4000K, RA >80, 54G, POLOMĚRNÝ KRYT, LED DALI DRIVER

A1 – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO KAZETOVÝCH PODHLEDŮ RASTR MIDI, 30W, IP40, , 4000K, RA >80, 54G, POLOMĚRNÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO OCELOVÝ PLECH, POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÝ LAKEM BARVA RAL 9003, RECMER 595/595/90MM, SVÍTIDLO POUZITÉ PRO SVÍTIDLY STROP PRO NALEPENÍ DEKORACNÍ FOLIE (DEK. FOLIE NENÍ SOUCÁSTÍ DODÁVKY SVÍTIDLA) -

A2 – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO KAZETOVÝCH PODHLEDŮ RASTR MIDI, 30W, IP40, , 4000K, RA >80, 54G, POLOMĚRNÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO OCELOVÝ PLECH, POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÝ LAKEM BARVA RAL 9003, RECMER 595/595/90MM, SVÍTIDLO POUZITÉ PRO SVÍTIDLY STROP PRO NALEPENÍ DEKORACNÍ FOLIE (DEK. FOLIE NENÍ SOUCÁSTÍ DODÁVKY SVÍTIDLA) VYSTAVENO - KOMPLETNÍ *

B – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PODHLEDŮ , 14W, IP40, , SVÍTIDLOVÝ TOK LED/SVÍTIDLA 1520/3300LM, 4000K, RA>80, 0,95KG, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPÁLOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, RECMER 300/300/9,5(V) MM, KOMPLETNÍ

C1 – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLOCH / KAZETOVÝCH PODHLEDŮ, 30W, IP40, , SVÍTIDLOVÝ TOK LED/SVÍTIDLA 4180/3430LM, 4000K, RA >80, 2,34G, 2V STABILIZOVANÝ PMMA OPÁLOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO ELOXOVANÝ HLINÍK , BARVA BÍLÁ , RECMER 1197/77/30MM, KOMPLETNÍ

C2 – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLOCH / KAZETOVÝCH PODHLEDŮ, 30W, IP40, , SVÍTIDLOVÝ TOK LED/SVÍTIDLA 4180/3430LM, 4000K, RA >80, 2,34G, 2V STABILIZOVANÝ PMMA OPÁLOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO ELOXOVANÝ HLINÍK , BARVA BÍLÁ , RECMER 1197/77/30MM, KOMPLETNÍ

D2 – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PODHLEDŮ , 28W, IP40, , SVÍTIDLOVÝ TOK LED/SVÍTIDLA 3800/3300LM, 4000K, RA>80, 3,74G, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPÁLOVÝ KRYT, DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, RECMER 595/595/9(90) MM, KOMPLETNÍ

D3 – LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NA POVRCH , 28W, IP40, SVÍTIDLOVÝ TOK LED/SVÍTIDLA 3800/3300LM, 4000K, RA>80, 3,74G, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPÁLOVÝ KRYT, DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, RECMER 595/595/9(90) MM, KOMPLETNÍ

E2 – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PODHLEDŮ RASTR MIDI , 45W, IP40, SVÍTIDLOVÝ TOK LED/SVÍTIDLA 5000/4200LM, 4000K, RA>80, 3,74G, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPÁLOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, RECMER 595/595/9(90) MM, KOMPLETNÍ

E3 – LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NA POVRCH , 45W, IP40, SVÍTIDLOVÝ TOK LED/SVÍTIDLA 5000/4200LM, 4000K, RA>80, 3,74G, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPÁLOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, RECMER 595/595/9(90) MM, KOMPLETNÍ

E4 – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLOCH PODHLEDŮ, 45W, IP40, SVÍTIDLOVÝ TOK LED/SVÍTIDLA 5000/4200LM, 4000K, RA>80, 3,74G, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPÁLOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, RECMER 595/595/9(90) MM, KOMPLETNÍ

F2 – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLOCH PODHLEDŮ/KAZETOVÝCH MŘÍŽ , 72W, IP65, , SVÍTIDLOVÝ TOK LED/SVÍTIDLA , 4000-4300LM, 4000K, RA>80, 3,74G, SAMOZHÁŠECÍ UV STABILIZOVANÝ PMMA OPÁLOVÝ KRYT, LED DALI DRIVER, TĚLESO HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, RECMER 595/595/9(90) MM, KOMPLETNÍ

I – LED SVÍTIDLO PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PLOCH PODHLEDŮ/KAZETOVÝCH MŘÍŽ, KOUPELNOVÉ ZOMBICHT 19W, IP54 , SVÍTIDLOVÝ TOK LED/SVÍTIDLA 2000/1850LM, 4000K, RA>80, 0,34G, OPTIKA =LINIK SATEN , LED DALI DRIVER, BARVA BÍLÁ, RECMER PR. 140/58 MM, KOMPLETNÍ

K – LED SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA POVRCH, 14W, IP65, 1610LM, 4000K, RA >80, 1,14G, KRUHOVÉ , LED DALI DRIVER, ELTEN=UV STABILNÍ POLYKARBONÁT ODOLNÝ PROTI NÁRAZU , BARVA BÍLÁ, , KOMPLETNÍ, SVÍTIDLO

J – LED SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA POVRCH POLYKARBONÁTOVÉ , 42W, IP65, , SVÍTIDLOVÝ TOK LED/SVÍTIDLA 7000/5500LM, 4000K, RA>80, 2,34G, MIKROSTRUKTUROVANÝ POLYKARBONÁT , LED DALI DRIVER, TĚLESO POLYKARBONÁT, BARVA RAL 9003 SVĚTLÉ ŠEDÁ , RECMER 595/595/ 75(78) MM, KOMPLETNÍ

L – LED SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA POVRCH, 59W, IP40, , 5300LM, 4000K, RA >80, 54G, POLOMĚRNÝ KRYT, LED DALI DRIVER,TĚLESO OCELOVÝ PLECH, POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÝ LAKEM BARVA RAL 9003 , 595/595/90MM, KOMPLETNÍ, SVÍTIDLO S VÝSTUPEM RA>80 (VYSTAVENO

ZNAČENÍ NAPÁJENÍ SVÍTIDEL
1RS2.D3–DO/11
- ČÍSLO VÝVODU Z ROZVAĚČE
- OZNAČENÍ EL. ROZVAĚČE, Z KTERÉHO JE NAPOJENO

LEGENDA PRVKŮ REGULACE DALI

- T0 – TLAČÍTKO SPÍNAČ , PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ , IP44, 230V,10A, BÍLÉ , , VČETNĚ PŘÍSTUPOVÉ KRABICE, A ZAPOJENÍ
- T1 – 1–TLAČÍTKOVÝ DALI OVLÁDACÍ PANEL S LED INDIKACÍ, NA SCENU + TLUP/DOWN + OFF, ZČETNĚ MONTÁŽNÍ SADA PRO DVLÁDACÍ PANELY DO KOBR + RÁMEČEK ČERNÝ , VČETNĚ KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ
- T2 – 2–TLAČÍTKOVÝ DALI OVLÁDACÍ PANEL S LED INDIKACÍ, ON A OFF + TLUP/DOWN A OFF, ZČETNĚ MONTÁŽNÍ SADA PRO DVLÁDACÍ PANELY DO KOBR + RÁMEČEK BÍLÝ , VČETNĚ KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ
- T3 – 3–TLAČÍTKOVÝ DALI OVLÁDACÍ PANEL S INTEGROVANÝM POHYBOVÝM SENZOREM A LED INDIKACÍ, MULTIFUNČNÍ PROGRAMOVATELNÉ TLAČÍTKO, MONTÁŽNÍ SADA PRO DVLÁDACÍ PANELY DO KOBR + RÁMEČEK BÍLÝ , VČETNĚ KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ
- T4 – 3–TLAČÍTKOVÝ DALI OVLÁDACÍ PANEL S LED INDIKACÍ, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ, SKLÍČ, MONTÁŽNÍ SADA PRO DVLÁDACÍ PANELY DO KOBR + RÁMEČEK BÍLÝ , VČETNĚ KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ
- T5 – 7–TLAČÍTKOVÝ DALI OVLÁDACÍ PANEL S LED INDIKACÍ, ON + OFF MONTÁŽNÍ SADA PRO DVLÁDACÍ PANELY DO KOBR + RÁMEČEK BÍLÝ , VČETNĚ KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ
- T6 – DALŠÍ DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL, TŘÍDÍCÍ SKLO, VYŠŠÍHO POCHŮ PRO SCÉNY NA 4 CHRÁNIČ S MOŽNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY NOTACE, PRO, SCÉ MONTÁŽNÍ SADA PRO DVLÁDACÍ PANELY DO KOBR + RÁMEČEK BÍLÝ , VČETNĚ KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ

- S1 – PŘÍTOMNOSTNÍ SENZOR STANDARDU DALCI, MOW BEAM =ŠIROKÁ ZONA ZÁBĚRU
- S2 – MULTISENZOR DALCI – INTEGROVANÝ PŘÍTOMNOSTNÍ SENZOR, JASOVÝ SENZOR (FUNKCE CONSTANT LIGHT), 1X PROGRAMOVATELNÝ VSTUP PRO TLAČÍTKO, PŘÍJEM IR SIGNÁLU REMOTE CONTROLL
- S3 – MONOPYROELVÝ VESTAVNÉ DALCI MIKRORÁMOVÉ SEZOR
- S4 – NEOBSAZENO
- S5 – DALCI ČIDLO/VF SOUMĚRNOVÝCH JASOMĚR, MONTOVANÉ, IP65, MONTÁŽ NA FASÁDU
- S6 – DPŘÍTOMNOSTNÍ SENZOR STANDARDU DALCI, MDW BEAM =ŠIROKÁ ZÓNA ZÁBĚRU, DO VLHKA

- P1 – BARVÁNÍ DALI VSTUPNÍ JEDNOTKA SE 4 VSTUPY PRO CSAETNÍ DO EL. INSTALAČNÍ KRABICE

ZNAČENÍ IP ADRES ZAŘÍZENÍ
RSO.D3–DO/5/1/13
- ČÍSLO IP DALI ADRESY NA SBĚRNICI
- ČÍSLO DALI SBĚRNICE DANÉHO ROUTRU
- ČÍSLO DALI ROUTRU
- OZNAČENÍ EL. ROZVAĚČE, KDE JE DALI ROUTR UMÍSTĚN

SMĚRNÉ EL. INSTALACE
MPZ/EN 1
RSO,D3–MDO
RSO,D3–DO

SMĚRNÉ EL. INSTALACE
MPZ/EN 2
RSO,D3–MDO +
RSO,D3–DO

SMĚRNÉ EL. INSTALACE
MPZ/EN 3
RSO,D3–MDO +
RSO,D3–DO

SMĚRNÉ EL. INSTALACE
MPZ/EN 4
RSO,D3–MDO +
RSO,D3–DO

LEGENDA

Používané zkratky - pro napájecí zdroje
DO – napájecí zdroje s dobou přerušení do 15 sekund včetně, dle ČSN 33 2000–7–710
MDO – napájecí zdroje s dobou přerušení nad 15 sekund , dle ČSN 33 2000–7–710

- OZNAČENÍ POZDUŠÍ NA KTERÉM JE ROZVAĚČ UMÍSTĚN (1= 1.PP, 2=1.NP)
- OZNAČENÍ MÍSTO ROZVAĚČE, DLE CHARAKTERU NAPOJOVANÉHO ZAŘÍZENÍ
- PODKROVÍ, TOTO ROZVAĚČE OBVEDNO CHARAKTERU NA PATRE
- OZNAČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU V KTERÉM SE ROZVAĚČ NACHÁZÍ
- OZNAČENÍ DRUHU EL. NAPÁJECÍ SOUSTAVY NA KTEROU JE NAPOJEN

2ZZ3.D3–MDO
SAMOSTATNÝ EL. PŘÍVOD PŘÍMO Z ROZVODNY NN PRO NAPOJENÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

2ZR3.D3–MDO+DO
SAMOSTATNÝ EL. ROZVAĚČ PRO NAPOJENÍ PROSTOR DANÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PROVOZU V EL. ROZVAĚČI UMÍSTĚN EL. ZDROJ PRO EL. SOUSTAVU ZS

2RS1.D3–MDO+DO
PATROVÝ ROZVAĚČ PRO NAPOJENÍ OSTATNÍ EL. INSTALACE

HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA VEDENÁ NA POVRCHU NAD PODHLEDEM , KABELY V PROVEDENÍ B2CA1D1 ,

KABELOVÁ Á TRASA VEDENÁ NA POVRCHU NAD PODHLEDEM , KABELY V PROVEDENÍ B2CA1D1 , ODBOČKA Z HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY K ZAŘÍZENÍ

- EL. ROZVAĚČ NAPOJENÝ NA EL. ROZVOD MDO
- EL. ROZVAĚČ NAPOJENÝ NA EL. ROZVOD DO
- EL. ROZVAĚČ NAPOJENÝ NA EL. ROZVOD MDO + DO
- EL. ROZVAĚČ ZÁLOHOVANÝ UPS NAPÁJENÍ NA DO

VÝKONÉ SBLÍNUCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
EL. ROZVODY PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ BUDOU PROVEDENY KABELY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU VEDENÍ NA SAMOSTATNÝCH KABELOVÝCH NOSIČÍCH SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU

PROSTUP KABELŮ MEZI DVĚMA POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDE UTĚSNĚN PO DOHODĚ S DODAVATELEM, DŮLEŽITÉ NA POŽÁRNÍM ÚSEKU A POŽÁRNÍMI NA EL. ROZVAĚČE VČ. POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEČENÍ STAVBY PRO JEŽ JE NEDÍNOU SOUČÍ TOHOTO PROJETU

POZNÁMKA:
FINÁLNÍ ŘEŠENÍ PODHLEDŮ S UMÍSTĚNÍM EL. SVÍTIDEL A OSTATNÍCH EL. ZAŘÍZENÍ V PODHLEDU VIZ. KOORDINAČNÍ VÝKRES, UMÍSTĚNÍ BUDE DALE KOORDINOVÁNO V RÁMCI REALIZACE DLE KONEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

PROUDOVÁ SOUSTAVA: MDO,DO,VDO –3NPE AC 50Hz 400V/230V, TN–S
ZS–DO, ZS–VDO –2PE AC 50Hz 400V/230V, IT

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 A ČSN 33 2000–7–710:
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
–IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
–PŘEPÁŽKY A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
NORMALNÍ –AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ –OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ
–OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
–PROUDOVÝ CHRÁNIČ
–DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–5–51 ed.3 :
viz PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
ČSN 33 2000–7–701 ed.2: ZÓNY V PROSTORECH SE SPRCHOU NEBO VANOU
ČSN 33 2130 ed.3: UMYVACÍ PROSTORY
ČSN 33 2000–7–702 PLAVECKÉ BAZÉNY A FONTÁNY

±0,000 = 265,35 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁ ČINNOST V OBORU

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ

Investor: Nemocnice Vyškov

Profese: EL
Zpracovatel dílu: BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel: +420 571 670 111
E-mail: DuRa@blockmv.cz
www: www.ltprojekt.cz
Odpovědný projektant: ING. RADOMÍR DUFKA
Vypracoval: ING. PETR DUFKA
Kontroloval: ING. RADOMÍR DUFKA

Autorizace:

Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.
MAGNETICKÁ REZONANCE
A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

Zakázkové číslo: DPS 08 - 2021
Datum: 08 - 2021
Stupeň: PROVÁDĚCÍ STAVBY
Formát: 18x A4

Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 SO 01

Obsah: Půdorys 1.NP - umělé osvětlení, DALI zapojení

Měřítko: 1:50
Číslo výkresu: D.1.01.4c-103