



PROUDOVÁ SOUSTAVA: MDO,DO,VDO -3NPE AC 50Hz 400V/230V, TN-S
ZIS-DO, ZIS-VDO -2PE AC 50Hz 400V/230V, IT
Nouzové osvětlení v nouzovém režimu : 230V/DC

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 A ČSN 33 2000-7-710
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
-IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
-PŘEPÁŽKY A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

NORMÁLNÍ	–AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇENÁ	–OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ
	–OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
	–PROUDOVÝ CHRÁNIČ
	–DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :
viz PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
ČSN 33 2000-7-701 ed.2: ZÓNY V PROSTORECH SE SPRCHOU NEBO VANOU
ČSN 33 2130 ed.3: UMÝVACÍ PROSTORY
ČSN 33 2000-7-702 PLYNÉ BAZÉNY A FONTÁNY

$$\pm 0.000 = 265.35 \text{ m n.m.}$$

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMÍČEK		Investor:  Nemocnice Vyskov	
Profese: EL		Zpracovatel dlu: BLOKOV a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel.: +202 571 670 111 E-mail: Dufka@elotokors.cz www: www.ltprojekt.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. RADOMÍR DUFGA		Vypracoval: ING. PETR DUFGA		Kontroloval: ING. RADOMÍR DUFGA	
					
Akce: NEMOCNICE VYSKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3		Zakázkové číslo: DPS 08 - 2021		Paré:	
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3		Datum: 08 - 2021		Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
SO 01		Formát: 8 A4			
Obsah:		Měřítko: -		Číslo výkresu: D.1.01.4c-202	
Schéma nouzového osvětlení					