


PŘÍSTAVBA MR

REKONSTRUKCE D3



LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M.	NAZEV MIJENOSTI	m²
03-101	SCHODIŠTE	29,32
03-102	VITAN	6,48
03-103	PRACOVNA VROVNINA LAGOVATA	7,59
03-104	PRACOVNA / POLOV LAGOV	16,88
03-105	WC ZAMJESTNICI	124
03-106	PRESHIS WC ZAMJESTNICI / SPREHA	1,37
03-107	PRESHIS WC	1,36
03-108	WC	1,30
03-109	VYSETOVANA SONO	32,79
03-110	BOX	2,54
03-111	BOX	2,02
03-112	WC ZAMJESTNICI	1,60
03-113	PRESHIS WC ZAMJESTNICI	2,25
03-114	SPRCHA ZAMJESTNICI	1,57
03-115	SATNA A DNE LEZAR	30,74
03-116	SKLID	7,01
03-117	SKLID	9,78
03-118	VYSETOVANA CT	44,19
03-119	BOX	1,56
03-120	BOX	1,65
03-121	PHOTOVOSNA WC	2,23
03-122	PRIPEVANA CT	10,85
03-123	OLUDOVNA CT	20,06
03-124	PRACOVNA PRILAG	24,42
03-125	HIGIENICKE ZAZEM	4,64
03-126	VYSETOVANA RTG	38,39
03-127	BOX	1,62
03-128	BOX	2,43
03-129	WC PRESHIS PACIENTI	1,62
03-130	WC PACIENTI	0,99
03-131	OLUDOVNA	17,69
03-132	SKLID PRISTROJU	19,80
03-133	OLUDOVNA	18,53

PROUDOVÁ SOUSTAVA: MDO,DO,YDO -3NPE AC 50Hz 400V/230V, TN-S

ZIS-D0, ZIS-VDO -2PE AC 50Hz 400V/230V, IT

OCHRANÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 A ČSN 33 2000-7-710:

ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

-IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTI

-PŘEPÁŽKY A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOČ.

DOPLNĚNÁ – OCHRANĚ UZEMNĚNÍ

- OCHRANNE POSPOJOVANÉ
PRÁVIDLOVÝCH CHRÁNĚNÍ

-PROUDOVY CHRANIC
DOPĚŇUJÍCÍ OCHRANUČE PŘEDPOŽÁRÍ

-DOPILNUJICI OCHRANNE POSPOJOVANI

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :

viz PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ



ČSN 33 2000-7-701 ed.2: ZÓNÝ V PROSTORECH SE SPRCHOU NEBO VANOU

ČSN 33 2130 ed.3: UMÝVACÍ PROSTORY

ČSN 33 2000-7-702 PLAVECKÉ BAZÉNY A FONTÁNY

 $\pm 0,000 = 265,35 \text{ m n.m}$

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

<div>  <p>LT PROJEKT PROJEKČNÍ ZÁKLADY s.r.o.</p> </div>		<div> <p>Investor:</p> <p>Hlavní báňský projekt Ing. PETR TOMČEK Vedoucí implementační sekce Ing. PETRA VACLAVKOVÁ</p> </div>	
<div> <p>Projeví:</p> <p>EL</p> </div>		<div> <p>Autodávací:</p> <p></p> <p>Nemocnice Výchov</p> </div>	
<div> <p>Zpracovával dat:</p> <p>Ing. Petr Šafařík, tel. 577 757 71, Váňšedě Městěří Tel. 5420 57 670 111 E-mail: Dufek@pducks.cz www: www.ltpojekt.cz</p> </div>		<div> <p>Yyprávoval:</p> <p>Ing. RADER DUVKA</p> </div>	
<div> <p>Opodávající pojávká:</p> <p>Ing. RADOMÍR DUVKA</p> </div>		<div> <p>Kontroloval:</p> <p>Ing. RADOMÍR DUVKA</p> </div>	
<div> <p>Acov:</p> <p>NEMOCNICE VÝŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRÁVY KŘIDLA D3</p> </div>		<div> <p>Zááhavě dílo:</p> <p>DSF 08 - 2021</p> </div>	
<div> <p>Osávk:</p> <p>PRÁVNÍKBA KŘIDLA D3</p> </div>		<div> <p>Dávám:</p> <p>08 - 2021</p> </div>	
<div> <p>SO 01</p> </div>		<div> <p>Shávk:</p> <p>PROVÁDĚNÍ STAVBY</p> </div>	
<div> <p>1:100</p> </div>		<div> <p>10 M</p> </div>	
<div> <p>D.1.01.4c-111</p> </div>		<div> <p>Čas v ýřevě:</p> </div>	