



HZSBX008AKQM

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

krajské ředitelství

Štefánikova 32, 602 00 Brno

Č. j.: HSBM- 2715-2/2021
Datum: 25. 6. 2021
Vyřizuje: kpt. Ing. Michaela Hanáková
Tel.: 950 639 116
E-mail: michaela.hanakova@firebrno.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 1/PD

Adresát:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156
638 00 Brno

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Prace, Památník Mohyla míru - napojení na veřejný vodovod a kanalizaci

Místo stavby:

k.ú. Prace, p.č. 1035/8, 1037/1, 1038/1, ...

Stavebník:Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, IČO 00089257,
Porta coeli 1001, Předklášteří**Předložená dokumentace:**

dokumentace pro vydání společného povolení

ověřil: *Vodárenská akciová společnost a.s., Ing. Ivana Faltýnková, ČKAIT 1005068*

datum: 05/2021

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 3. 6. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS JMK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení – obdobný dokument:

název: *Prace, Památník Mohyla míru - napojení na veřejný vodovod a kanalizaci*ověřil: *Vodárenská akciová společnost a.s., Ing. Ivana Faltýnková, ČKAIT 1005068*

datum: 05/2021

Popis stavby:

Předmětem posouzení z hlediska požární bezpečnosti jsou objekty SO 01 Vodovodní řád, SO 02 Splašková kanalizace a PS 01 Automatická tlaková stanice.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JMK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení – obdobný dokument splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení – obdobného dokumentu vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Otisk úředního razítka

HZS Jihomoravského kraje
úsek prevence a CNP
614 00 Brno, Zubatého 1
pracoviště Štefánikova 32

plk. Ing. Lukáš Vymazal
náměstek pro prevenci a CNP