

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 03

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele: **Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**
IČ a DIČ: 00839205, není plátcem DPH
Sídlo zadavatele: Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ
Statutární zástupce: JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice
Zastoupený: Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení
Tel: +420 517 315 149 Fax: +420 517 315 118
e-mail: herzan@nemvy.cz
Kód NUTS: CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889
Kontaktní osoba: Milan Pavlun
Tel: 603 251 031
e-mail: pavlunmilan@centrum.cz
(dále jen „zadavatel“)

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci“

(dále také zakázka)

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2022-012402

Označené: VZD/03/22

Jedná se o tyto informace:

Otázka č. 03/1

V soupise prací pro ÚT se nachází položky pro článkové litinové otopné tělesa, která se mají nejprve demontovat, přemístit a doplnit o články viz:

81	735102001	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 13/500/110	kus	1,00000	0,00
82	735102002	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 14/500/110	kus	1,00000	0,00
83	735102003	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 15/500/110	kus	1,00000	0,00
84	735102004	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 18/500/110	kus	2,00000	0,00
85	735102005	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 19/500/110	kus	1,00000	0,00
86	735102006	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 20/500/110	kus	4,00000	0,00
87	735102007	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 21/500/110	kus	1,00000	0,00
88	735102008	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 25/500/110	kus	1,00000	0,00
89	735102009	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 26/500/110	kus	3,00000	0,00
90	735102010	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 27/500/110	kus	1,00000	0,00
91	735112010	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 30/500/110	kus	1,00000	0,00
92	735102011	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 32/500/110	kus	1,00000	0,00
93	735103001	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 8/500/160	kus	1,00000	0,00
94	735103002	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 9/500/160	kus	1,00000	0,00
95	735103003	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 15/500/160	kus	1,00000	0,00
96	735103004	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 16/500/160	kus	1,00000	0,00
97	735103006	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 19/500/160	kus	1,00000	0,00
98	735103007	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 20/500/160	kus	3,00000	0,00
99	735103008	Článkové litinové otopné těleso s bočním připojením 22/500/160	kus	1,00000	0,00

100	735103009	Článekové litinové otopné těleso s bočním připojením 24/500/160	kus	3,00000	0,00
101	735103010	Článekové litinové otopné těleso s bočním připojením 27/500/160	kus	1,00000	0,00
102	735103011	Článekové litinové otopné těleso s bočním připojením 30/500/160	kus	2,00000	0,00
103	735103012	Článekové litinové otopné těleso s bočním připojením 33/500/160	kus	1,00000	0,00
104	735103013	Článekové litinové otopné těleso s bočním připojením 34/500/160	kus	1,00000	0,00
105	735103014	Článekové litinové otopné těleso s bočním připojením 36/500/160	kus	2,00000	0,00
106	735104001	Článekové litinové otopné těleso s bočním připojením 25/900/160	kus	2,00000	0,00
107	735104002	Článekové litinové otopné těleso s bočním připojením 33/900/160	kus	1,00000	0,00
108	735104003	Článekové litinové otopné těleso s bočním připojením 34/900/160	kus	2,00000	0,00
109	735105001	Článekové litinové otopné těleso s bočním připojením 4/1000/150	kus	1,00000	0,00
110	735105002	Článekové litinové otopné těleso s bočním připojením 13/1000/150	kus	7,00000	0,00
111	735105003	Článekové litinové otopné těleso s bočním připojením 14/1000/150	kus	1,00000	0,00
112	735105004	Článekové litinové otopné těleso s bočním připojením 22/1000/150	kus	1,00000	0,00
113	735105005	Článekové litinové otopné těleso s bočním připojením 30/1000/150	kus	1,00000	0,00
114	735105006	Článekové litinové otopné těleso s bočním připojením 38/1000/150	kus	1,00000	0,00

Tato tělesa se již nevyrábí a nejsou nikde ani skladově dostupná. Žádáme o sdělení, jak máme postupovat při ocenění položek, které se mají doplnit o nové články, když nejsou v současnosti na trhu dostupná?

Odpověď č. 03/1

Navrhované rozšíření původních článkových litinových OT vychází z jinde demontovaných OT, při této akci, shodného typu (viz výkaz D.1.01.4.b_01 ÚT - Demontáže křídla D3). Počet demontovaných článků je vyšší než přidávaných. Více v TZ oddíl 6 – otopná tělesa. V uvedených položkách jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné pro přípravu OT do požadovaného stavu před vlastní montáží.

INFORMACE č. 03/2

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že nedošlo k úpravě zadávacích podmínek, které by měly vliv na zpracování nabídek či okruh možných dodavatelů. Z tohoto důvodu tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

.....
Ing. Jaromír Herzán
vedoucí obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, p. o.