

			Tabulka ventilátorů, elektromotorů a ostatních elektrických zařízení										Energie - ostatní			Poznámka
číslo zař.	pozice	typ zařízení	popis zařízení	počet ks	průtok vzduchu m3/h	tlaková ztráta Pa	otáčky 1/min	elektr. příkon kW	napětí V	elektr. proud A	topný výkon kW	chladicí výkon kW	příkon celkem kW	topný výkon kW	chladicí výkon kW	
Zařízení č. 3 - Odvod tepla od střídačů FVE																
2	3.01	diagonální ventilátor	TD 500/160	1	400	130	2590	0,053	230	0,21	-	-	0,05	-	-	prokabelování a připojení profese ELE, spouštění termostatem + doběh
CELKEM													0,05	0,00	0,00	
CELKEM pro všechna zařízení													0,05	0,00	0,00	